2024年度年報　　【中部(工水)】中部浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月						
			22日	20日	17日	17日	19日	17日	21日	18日	16日	20日	25日						
鉄及びその化合物	mg/L		0.03	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						
マンガン及びその化合物	mg/L		0.010	0.015	0.006	0.007	0.006	0.006	0.003	0.005	0.008	0.008	0.040						
塩化物イオン	mg/L		3	2	3	2	2	2	4	3	3	5	5						
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L		32	27	29	23	26	27	35	29	29	32	35						
蒸発残留物	mg/L		57	52	54	41	41	44	65	37	39	55	53						
pH値		6.0以上8.0以下	7.44	7.50	7.62	7.33	7.60	7.60	7.76	7.68	7.58	7.63	7.71						
味																			
臭気																			
色度	度		2.6	3.0	1.8	2.7	1.7	2.5	2.8	1.8	1.6	2.0	1.6						
濁度	度	15度以下	0.7	0.9	0.7	2.5	0.6	0.7	2.2	0.7	0.6	0.7	0.6						
腐食性(ランゲリア指数)																			
電気伝導率	mS/m		8	7	8	6	7	7	9	7	7	9	9						
総アルカリ度	mg/L		26	26	28	22	22	23	30	24	24	26	28						
浮遊物質	mg/L																		
溶解性物質	mg/L																		
水温	℃	30℃以下	15.1	17.0	20.4	21.0	24.0	23.0	19.5	16.0	10.5	7.0	6.0						
気温	℃		19.2	25.0	18.0	32.0	25.3	30.0	21.5	16.0	8.0	7.0	6.0						
天候			曇	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
前日の天候			雲のち雨	曇雨	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴						
試験不実施理由																			

2024年度年報　　【綾川(工水)】綾川浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月						
			22日	20日	17日	17日	19日	17日	21日	18日	16日	20日	25日						
鉄及びその化合物	mg/L		0.04	<0.03	<0.03	0.10	<0.03	0.03	<0.03	0.06	<0.03	<0.03	<0.03						
マンガン及びその化合物	mg/L		0.016	0.007	0.009	0.010	0.009	0.007	0.005	0.015	0.004	0.003	0.023						
塩化物イオン	mg/L		3	2	3	2	2	2	3	2	3	5	4						
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L		32	27	29	23	26	27	34	28	28	33	35						
蒸発残留物	mg/L		54	57	56	54	64	49	55	35	40	59	58						
pH値		6.0以上8.0以下	7.48	7.48	7.56	7.35	7.51	7.61	7.75	7.65	7.55	7.58	7.68						
味																			
臭気																			
色度	度		2.8	3.2	2.0	3.6	2.0	2.3	1.9	1.8	1.6	1.8	1.6						
濁度	度	15度以下	1.0	1.0	0.9	3.6	0.9	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5						
腐食性(ランゲリア指数)																			
電気伝導率	mS/m		8	7	8	6	7	7	9	7	7	9	9						
総アルカリ度	mg/L		26	24	28	23	23	24	30	24	24	26	28						
浮遊物質	mg/L																		
溶解性物質	mg/L																		
水温	℃	30℃以下	15.7	17.2	21.0	20.7	25.5	24.0	20.6	16.5	10.9	7.5	6.2						
気温	℃		19.9	21.5	22.1	28.1	26.5	34.6	22.3	16.2	7.2	9.0	8.0						
天候			曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴						
前日の天候			雲のち雨	曇雨	曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴						
試験不実施理由																			