

【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 7日	7月 29日	11月 5日	2月 3日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.12	0.08	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007	0.011	0.008	0.002											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003	0.003	<0.003											
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.001	<0.001	0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.010	0.017	0.010	0.005											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.005	0.004	<0.003											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.005	0.002	0.002											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07	0.10	0.05	0.03											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3	3	5	4											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5	7	6											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	30	27	26	31											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	48	55	60	52											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000002	0.000002	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.60	7.53	7.44	7.40											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

灰化は最大値を表している																		
項目		単位	水道水質基準等	5月	7月	11月	2月											
				7日	29日	5日	3日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.002	<0.002	<0.002											
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6	0.6	0.6											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	30	27	26	31											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	2	3	2											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	48	55	60	52											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.60	7.53	7.44	7.40											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5	-1.5	-1.8	-1.8											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.07	0.10	0.05	0.03											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005											
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m		8	8	8	9											
	総アルカリ度	mg/L		26	24	20	28											
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L		48	55	60	52											
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6	0.6	0.6											
	水温	℃		18.2	25.2	18.0	7.8											
	気温	℃		21.0	31.2	21.0	10.6											
	天候			曇	晴	晴	曇											
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

【川西】川西浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 10日	9月 9日	12月 9日	3月 10日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	<0.8	0.14	0.10												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11	0.08	<0.06												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013	0.007	0.009	0.006												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	<0.003	0.003	<0.003												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	<0.001	0.001	<0.001												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.020	0.010	0.015	0.009												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.003	0.005	<0.003												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006	0.003	0.005	0.003												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.05	0.03	0.02												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6	4	8	6												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	0.003	<0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	6	9	9												
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39	28	50	41												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	77	56	89	80												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000010	0.000002	0.000003	0.000004												
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.4	0.7	0.5												
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.55	7.44	7.56	7.49												
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5												
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1												

【川西】川西浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	6月 10日	9月 9日	12月 9日	3月 10日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003	<0.002	<0.002	<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.9	0.8	0.8												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	39	28	50	41												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.003	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	1	2	2												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	77	56	89	80												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.55	7.44	7.56	7.49												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3	-1.8	-1.2	-1.5												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.05	0.03	0.02												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		12	8	14	11												
	総アルカリ度	mg/L		32	14	43	31												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		77	56	89	80												
	遊離残留塩素	mg/L		0.8	0.9	0.7	0.8												
	水温	℃		21.1	26.2	13.8	9.6												
	気温	℃		22.1	29.5	8.6	7.8												
	天候			曇	曇	晴	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【門入】門入浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月											
				10日	9日	9日	10日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.32	0.29	0.34	0.35											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.17	0.07	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.025	0.015	0.015	0.009											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015	0.008	0.006	0.004											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.031	0.019	0.020	0.012											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.014	0.011	0.009	0.006											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006	0.004	0.005	0.003											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.01	0.02	0.01											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	10	9	9											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	10	10											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	63	58	64	66											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	118	112	112	119											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000001	<0.000001	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000008	<0.000001	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.2	1.4	1.3											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.54	7.15	7.52	7.50											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1											

【門入】門入浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	6月 10日	9月 9日	12月 9日	3月 10日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.003	0.003	0.001	0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.006	0.003	<0.002	<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.1	1.1	1.2	1.0												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	63	58	64	66												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	7	3	2												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	118	112	112	119												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.54	7.15	7.52	7.50												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.7	-1.2	-1.0	-1.1												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	0	0	0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.01	0.02	0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		18	17	17	17												
	総アルカリ度	mg/L		81	54	56	60												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		118	108	112	119												
	遊離残留塩素	mg/L		1.0	0.9	1.1	0.9												
	水温	℃		21.5	26.0	14.5	7.9												
	気温	℃		25.0	32.2	13.5	12.2												
	天候			曇	晴	晴	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【石神】石神浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【石神】石神浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	6月 10日	9月 9日	12月 9日	3月 10日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.003	<0.001	<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003	0.006	<0.002	<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.0	0.5	1.0	0.8												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	49	46	55	58												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7	3	6	4												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	98	107	105	106												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.22	7.39	7.40	7.42												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5	-1.2	-1.3	-1.3												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1	2	2	0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.04	0.02	0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		14	14	15	16												
	総アルカリ度	mg/L		39	42	50	52												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		98	96	105	106												
	遊離残留塩素	mg/L		0.9	0.5	0.9	0.8												
	水温	℃		18.8	26.3	10.8	6.8												
	気温	℃		21.2	22.0	8.8	7.2												
	天候			曇	晴	晴	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	5月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	11月	2月							
				7日	27日	24日	22日	29日	26日	24日	5日	3日							
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0				2			0	0							
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)				(-)			(-)	(-)							
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003			<0.0003	<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005			<0.00005	<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004			<0.004	<0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1				<1			<1	<1							
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08			<0.08	<0.08							
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1			<0.1	<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002			<0.0002	<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005			<0.005	<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004			<0.004	<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11				0.21			0.12	<0.06							
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002							
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001				0.002			0.001	<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003				<0.003			<0.003	<0.003							
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001				0.001			<0.001	<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.001				0.005			0.002	<0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003				<0.003			<0.003	<0.003							
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001				0.002			0.001	<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008				<0.008			<0.008	<0.008							
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1			<0.1	<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02				0.02			0.02	0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03			<0.03	<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1			<0.1	<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9				10			9	10							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001				0.001			<0.001	0.005							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8				9			8	8							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	28				25			22	34							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	73				76			82	98							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02			<0.02	<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000004				0.000004			0.000003	0.000002							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001			<0.000001	<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005			<0.0005	<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6				0.6			0.6	0.6							
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.26				7.08			7.26	7.27							
基48	味		異常でないこと	異常なし				異常なし			異常なし	異常なし							
基49	臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし			異常なし	異常なし							
基50	色度	度	5以下	<0.5				<0.5			<0.5	<0.5							
基51	濁度	度	2以下	<0.1				<0.1			<0.1	<0.1							

【川股】川股浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	11月	2月						
				7日	27日	24日	22日	29日	26日	24日	5日	3日						
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002			<0.0002	<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004				<0.0004			<0.0004	<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04				<0.04			<0.04	<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008				<0.008			<0.008	<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001			<0.001	<0.001						
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002						
目15	農薬類		1以下		<0.01	<0.01	0.01		<0.01	<0.01								
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.3	0.5	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5						
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28				25			22	34						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				0.001			<0.001	0.005						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5				5			4	4						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03			<0.03	<0.03						
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002			<0.002	<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	73				76			82	98						
目25	濁度	度	1以下	<0.1				<0.1			<0.1	<0.1						
目26	pH値		7.5程度	7.26				7.08			7.26	7.27						
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9				-2.0			-2.0	-1.8						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0				1			0	0						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01				<0.01			<0.01	<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02				0.02			0.02	0.01						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005				<0.000005			<0.000005	<0.000005						
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m		11				10			9	13						
	総アルカリ度	mg/L		26				25			23	33						
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L		73				76			82	98						
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.2	0.5	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5						
	水温	℃		17.0	19.2	19.2	24.0	24.4	25.2	24.0	17.5	8.0						
	気温	℃		23.0	24.0	21.5	29.9	33.8	31.5	24.0	17.0	11.0						
	天候			晴	曇	曇時々雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇後晴						
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

【入野山】入野山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 7日	7月 29日	11月 5日	2月 3日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	2	2	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.23	0.25	0.22	0.24											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.16	0.21	0.26	0.12											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.017	0.026	0.020	0.010											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003											
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.002	0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	0.002	<0.001	<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023	0.035	0.026	0.013											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.007	0.005	0.003											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.02	0.02	0.01											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	8	8	9											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	10	9	10											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	61	57	62	67											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	104	105	125	109											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.1	0.9											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.29	7.11	7.06	7.14											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【入野山】入野山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	5月 7日	7月 29日	11月 5日	2月 3日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.7	0.5	0.4												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61	57	62	67												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	9	7	4	5												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	104	105	125	109												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.29	7.11	7.06	7.14												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.2	-1.3	-1.4	-1.4												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	4	0	0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.02	0.02	0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニオ態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		17	16	16	18												
	総アルカリ度	mg/L		53	52	56	58												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		104	105	125	109												
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.7	0.5	0.4												
	水温	℃		19.5	27.9	17.6	6.1												
	気温	℃		23.8	36.7	17.2	10.8												
	天候			晴	晴	曇	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2024年度年報

【水主】水主浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月	11月	2月											
				7日	29日	5日	3日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16	0.15	0.14	0.15											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.17	0.25	0.28	0.25											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.022	0.027	0.017	0.006											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.012	0.009	0.004											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.027	0.032	0.022	0.008											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.025	0.019	0.014	0.008											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.005	0.002											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008											

【水主】水主浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【川東第1】川東第1浄水所(浄水)

灰色は最大値を表しています

※ 次は最大値を表している。																			
項目		単位	水道水質基準等	5月 27日	6月 24日	7月 22日	8月 26日	9月 24日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下																
基2	大腸菌		検出されないこと																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下																
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下																
基47	pH値		5.8以上8.6以下																
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと																
基50	色度	度	5以下																
基51	濁度	度	2以下																

【川東第1】川東第1浄水所(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【藤井】藤井浄水所(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	6月	7月	8月	9月											
				27日	24日	22日	26日	24日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下																
基2	大腸菌		検出されないこと																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																

【藤井】藤井浄水所(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]