2025年度年報　　【浅野】香東川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌定量 | MPN/100mL | 検出されないこと | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | 0.009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 123 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 0.000006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 微藻臭 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【浅野】香東川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 230,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | Synedra20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | Microcystis20<br>Aulacoseira20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 18.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 19.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | 曇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【浅野】内場池(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌定量 | MPN/100mL | 検出されないこと | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | 0.007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 0.000002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 8.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 強藻臭 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【浅野】内場池(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 8.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 4,700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | Chlamydomonas10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | Microcystis10<br>Staurastrum10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 19.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | 曇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【川添】春日川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 7,800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌定量 | MPN/100mL | 検出されないこと | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | 0.014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.162 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 0.000002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | 0.000002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 弱藻臭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 11.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【川添】春日川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.162 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 460,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | 0.000008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | Synedra20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | Microcystis10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 19.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 20.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | 曇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【後川】後川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌定量 | MPN/100mL | 検出されないこと | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 0.000002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 微藻臭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【後川】後川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 22,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | 所見なし | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | 所見なし | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 15.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 18.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | 曇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【一ツ内】物井川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌定量 | MPN/100mL | 検出されないこと | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 強藻臭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | 2.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【一ツ内】物井川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | 2.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 12,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | 所見なし | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | Asterionella40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 10.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 18.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | 曇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【堂ヶ平】浦谷川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌定量 | MPN/100mL | 検出されないこと | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 0.000002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 強藻臭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【堂ヶ平】浦谷川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 5,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | Chlamydomonas60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | 所見なし | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 13.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | 曇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【新開】新開水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌定量 | MPN/100mL | 検出されないこと | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【新開】新開水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/10L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/10L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 15.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | 晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【綾南】上川原水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌定量 | MPN/100mL | 検出されないこと | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | 0.010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | 0.33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.076 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 0.000002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 微藻臭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 16.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | 5.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【綾南】上川原水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.076 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | 5.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 120,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | 0.000007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 18.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 20.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | 曇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【綾南】羽床上水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌定量 | MPN/100mL | 検出されないこと | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 163 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 無臭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【綾南】羽床上水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 163 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | 0.000008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 163 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 18.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | 曇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【羽床】羽床第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 22日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌定量 | MPN/100mL | 検出されないこと | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 無臭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【羽床】羽床第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 22日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 2,800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 15.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 19.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴後曇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | 晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【羽床】羽床第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 22日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌定量 | MPN/100mL | 検出されないこと | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 無臭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【羽床】羽床第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 22日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 20.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴後曇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | 晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【羽床】羽床第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 22日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌定量 | MPN/100mL | 検出されないこと | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基20 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基38 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基39 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基40 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基42 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基45 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基47 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基48 | 味 | | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基49 | 臭気 | | 異常でないこと | 無臭 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基50 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基51 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2025年度年報　　【羽床】羽床第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 22日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目31 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | 0.000006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/10L | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | <1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 20.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 晴後曇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | 晴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |