2025年度年報　　【肥土山】肥土山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 9日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.14																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.025																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.035																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	31																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	97																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.14																
基48	味		異常でないこと	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし																
基50	色度	度	5以下	0.7																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【肥土山】肥土山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 9日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	31																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	97																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.14																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.0																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11																
	総アルカリ度	mg/L		26																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		97																
	遊離残留塩素	mg/L		0.7																
	水温	℃		20.9																
	気温	℃		23.8																
	天候			曇																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【北山】北山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 9日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.20																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.016																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	21																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	62																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	165																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.24																
基48	味		異常でないこと	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし																
基50	色度	度	5以下	<0.5																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【北山】北山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 9日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	62																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	165																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.24																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		19																
	総アルカリ度	mg/L		50																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		165																
	遊離残留塩素	mg/L		0.5																
	水温	℃		21.3																
	気温	℃		22.9																
	天候			曇																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【大部】大部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				22日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	17																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	35																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	98																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.32																
基48	味		異常でないこと	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし																
基50	色度	度	5以下	<0.5																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【大部】大部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				22日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	35																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	98																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.32																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		13																
	総アルカリ度	mg/L		27																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		98																
	遊離残留塩素	mg/L		0.4																
	水温	℃		14.5																
	気温	℃		21.9																
	天候			晴																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【小部】小部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				22日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	31																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	86																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.05																
基48	味		異常でないこと	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし																
基50	色度	度	5以下	<0.5																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【小部】小部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				22日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	31																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	86																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.05																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.2																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11																
	総アルカリ度	mg/L		28																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		86																
	遊離残留塩素	mg/L		0.5																
	水温	℃		14.3																
	気温	℃		23.3																
	天候			晴																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【家浦】家浦浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				13日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.15																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.009																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.030																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.012																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	19																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	117																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.7																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.31																
基48	味		異常でないこと	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし																
基50	色度	度	5以下	0.5																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【家浦】家浦浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 13日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.2																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	40																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	117																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.31																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		17																
	総アルカリ度	mg/L		32																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		117																
	遊離残留塩素	mg/L		1.1																
	水温	℃		16.5																
	気温	℃		17.2																
	天候			晴																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【唐櫃】唐櫃浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 13日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.004																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.006																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.018																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	18																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	44																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	112																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.24																
基48	味		異常でないこと	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし																
基50	色度	度	5以下	0.7																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【唐櫃】唐櫃浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 13日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	44																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	112																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.24																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		17																
	総アルカリ度	mg/L		33																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		112																
	遊離残留塩素	mg/L		0.5																
	水温	℃		18.0																
	気温	℃		21.0																
	天候			晴																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【中山】中山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 9日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.019																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.016																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.028																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.017																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	32																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	84																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002																
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.57																
基48	味		異常でないこと	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし																
基50	色度	度	5以下	0.6																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【中山】中山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月																
				9日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.0																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	32																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	84																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.57																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11																
	総アルカリ度	mg/L		28																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		84																
	遊離残留塩素	mg/L		1.0																
	水温	℃		20.3																
	気温	℃		22.3																
	天候			曇																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【内海】内海浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 9日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.021																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	31																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	112																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003																
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.9																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.25																
基48	味		異常でないこと	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし																
基50	色度	度	5以下	1.1																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【内海】内海浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 9日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.0																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	31																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	112																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.25																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11																
	総アルカリ度	mg/L		28																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		112																
	遊離残留塩素	mg/L		1.0																
	水温	℃		19.3																
	気温	℃		22.6																
	天候			曇																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【当浜】当浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				22日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.004																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	19																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	46																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	118																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003																
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.29																
基48	味		異常でないこと	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし																
基50	色度	度	5以下	<0.5																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【当浜】当浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				22日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	46																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	118																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.29																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.7																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		16																
	総アルカリ度	mg/L		42																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		118																
	遊離残留塩素	mg/L		0.7																
	水温	℃		15.7																
	気温	℃		20.0																
	天候			晴																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【福田】福田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				22日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.020																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.030																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.014																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	37																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	94																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002																
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.33																
基48	味		異常でないこと	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし																
基50	色度	度	5以下	<0.5																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【福田】福田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				22日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.005																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	37																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	94																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.33																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	3																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		12																
	総アルカリ度	mg/L		31																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		94																
	遊離残留塩素	mg/L		0.1																
	水温	℃		16.5																
	気温	℃		18.3																
	天候			晴																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【吉田】吉田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				22日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.017																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.029																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	78																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002																
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.34																
基48	味		異常でないこと	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし																
基50	色度	度	5以下	0.7																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【吉田】吉田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				22日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	78																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.34																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.1																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10																
	総アルカリ度	mg/L		21																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		78																
	遊離残留塩素	mg/L		0.6																
	水温	℃		13.3																
	気温	℃		21.9																
	天候			晴																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【福田浜】福田浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				22日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.06																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	70																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.42																
基48	味		異常でないこと	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし																
基50	色度	度	5以下	2.5																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【福田浜】福田浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				22日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	70																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.42																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10																
	総アルカリ度	mg/L		25																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		70																
	遊離残留塩素	mg/L		0.4																
	水温	℃		14.2																
	気温	℃		19.4																
	天候			晴																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			