

2025年度年報

【綾川浄水場】綾川原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	120															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	10															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.15															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.23															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	2															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.029															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	48															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1															
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.48															
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭															
基50	色度	度	5以下	14.0															
基51	濁度	度	2以下	6.1															

2025年度年報

【綾川浄水場】綾川原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	23															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.029															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	48															
目25	濁度	度	1以下	6.1															
目26	pH値		7.5程度	7.48															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	14,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.15															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		10															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		3															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Microcystis20															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.14															
	電気伝導率	mS/m		6															
	総アルカリ度	mg/L		20															
	浮遊物質	mg/L		8															
	溶解性物質	mg/L		40															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.1															
	気温	℃		22.0															
	天候			曇															
	前日の天候			晴曇															
	試験不実施理由																		

【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	23															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.024															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	58															
目25	濁度	度	1以下	6.4															
目26	pH値		7.5程度	7.36															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	68,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.13															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		54															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		14															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Aulacoseira10															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		6															
	総アルカリ度	mg/L		22															
	浮遊物質	mg/L		9															
	溶解性物質	mg/L		49															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.5															
	気温	℃		24.1															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【御殿】香東川伏流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	12														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	61														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	127														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.98														
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭														
基50	色度	度	5以下	2.1														
基51	濁度	度	2以下	0.2														

【御殿】香東川伏流水(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	5月 19日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	127															
目25	濁度	度	1以下	0.2															
目26	pH値		7.5程度	6.98															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	86															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		18															
	総アルカリ度	mg/L		58															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		127															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.9															
	気温	℃		23.0															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【御殿】香東川御殿南取水口(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	980														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.012														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.011														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	66														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	137														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.7														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.42														
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	微藻臭														
基50	色度	度	5以下	8.3														
基51	濁度	度	2以下	2.4														

2025年度年報

【御殿】香東川御殿南取水口(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【御殿】本津川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	37,000																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	200																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.126																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.30																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.074																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13																
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	61																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	148																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000004																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.006																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	4.8																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.88																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	強藻下水臭																
基50	色度	度	5以下	25.2																
基51	濁度	度	2以下	6.2																

2025年度年報

【御殿】本津川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.074																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	148																
目25	濁度	度	1以下	6.2																
目26	pH値		7.5程度	7.88																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.5																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	660,000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.07																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアレルギー	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		200																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		210																
	生物顕鏡所見			Ankistrodesmus30 Chlamydomonas30																
	臭気原因生物			Microcystis10 Scenedesmus380 Uroglena70																
	アンモニア態窒素	mg/L		0.36																
	電気伝導率	mS/m		20																
	総アルカリ度	mg/L		58																
	浮遊物質	mg/L		6																
	溶解性物質	mg/L		142																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		23.2																
	気温	℃		23.2																
	天候			晴																
	前日の天候			曇																
	試験不実施理由																			

2025年度年報

【御殿】奥の池表層水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 24日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	900
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	4
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	<0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.20
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.113
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	68
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	132
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000016
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000017
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.006
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	6.6
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.73
基48	味		異常でないこと	
基49	臭気		異常でないこと	強力ビ臭
基50	色度	度	5以下	17.0
基51	濁度	度	2以下	3.1

2025年度年報

【御殿】奥の池表層水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 24日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	68															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.113															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	132															
目25	濁度	度	1以下	3.1															
目26	pH値		7.5程度	7.73															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		4															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		6															
	生物顕鏡所見			Melosira10 Chlamydomonas10 Trachelomonas20															
	臭気原因生物			Cryptomonas10 Ceratium170															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		19															
	総アルカリ度	mg/L		68															
	浮遊物質	mg/L		4															
	溶解性物質	mg/L		128															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		28.6															
	気温	℃		26.0															
	天候			雨時々曇															
	前日の天候			雨															
	試験不実施理由																		

【浅野】香東川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月													
				21日	14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1,500	2,700													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	13	42													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.009	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.21	0.15													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.07													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.09	0.14													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	9													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.024	0.029													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	6													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58	48													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	123	107													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000006	0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.8	1.9													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.37	7.50													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	微藻臭	微藻臭													
基50	色度	度	5以下	9.2	8.4													
基51	濁度	度	2以下	1.3	2.1													

【浅野】香東川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【浅野】内場池(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【浅野】内場池(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	37	40														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.010	0.007														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	92	92														
目25	濁度	度	1以下	1.7	1.9														
目26	pH値		7.5程度	8.06	8.41														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.9	-0.4														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4,700	8,100														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		4	1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1	0														
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas10	所見なし														
	臭気原因生物			Microcystis10 Stauroastrum10	Microcystis10														
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	0.03														
	電気伝導率	mS/m		12	13														
	総アルカリ度	mg/L		30	34														
	浮遊物質	mg/L		1	<1														
	溶解性物質	mg/L		91	92														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.3	22.1														
	気温	℃		19.0	24.0														
	天候			晴	雨														
	前日の天候			曇	晴時々曇														
	試験不実施理由																		

【川添】春日川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月													
				21日	14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	7,800	130,000													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	72	1,100													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.014	0.016													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16	0.13													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.16													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.25	0.57													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	6													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.162	0.157													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	6													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	67	46													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	123	109													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000077													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000008													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	0.003													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.0	3.9													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.44	7.31													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	弱藻臭	弱藻カビ臭													
基50	色度	度	5以下	11.7	24.0													
基51	濁度	度	2以下	2.1	7.5													

【川添】春日川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	67	46														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.162	0.157														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	5														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	123	109														
目25	濁度	度	1以下	2.1	7.5														
目26	pH値		7.5程度	7.44	7.31														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.9	-1.3														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	460,000	620,000														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.16														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008	<0.000005														
	クリプトスボリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルギア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		72	1,100														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		38	150														
	生物顕鏡所見			Synedra20	Chlamydomonas10														
	臭気原因生物			Microcystis10	Microcystis600														
	アンモニア態窒素	mg/L		0.06	0.08														
	電気伝導率	mS/m		18	13														
	総アルカリ度	mg/L		66	45														
	浮遊物質	mg/L		3	16														
	溶解性物質	mg/L		120	93														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.0	24.8														
	気温	℃		20.5	24.2														
	天候			晴	雨														
	前日の天候			曇	晴時々曇														
	試験不実施理由																		

【後川】後川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月													
				21日	14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	420	190,000													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	37	6,500													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	0.012													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.21	0.18													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.54													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	0.64													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	6													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.003	0.047													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	52	45													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	127	134													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000005													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000005													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	0.012													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	5.1													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.71	7.28													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	微藻臭	微藻臭													
基50	色度	度	5以下	4.4	36.5													
基51	濁度	度	2以下	0.4	12.6													

【後川】後川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	0.0004														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	52	45														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	0.047														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	5														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	127	134														
目25	濁度	度	1以下	0.4	12.6														
目26	pH値		7.5程度	7.71	7.28														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.1	-1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	22,000	700,000														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.54														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		37	6,500														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		11	200														
	生物顕鏡所見			所見なし	所見なし														
	臭気原因生物			所見なし	Microcystis320														
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02	0.09														
	電気伝導率	mS/m		16	13														
	総アルカリ度	mg/L		36	39														
	浮遊物質	mg/L		<1	24														
	溶解性物質	mg/L		127	110														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.2	18.0														
	気温	℃		18.9	23.8														
	天候			晴	雨														
	前日の天候			曇	晴時々曇														
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【一ツ内】物井川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	14	96													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	5	2													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	0.007													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.27	0.25													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.03													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	0.10													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	10													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.004	0.020													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	4													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	50	49													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	121	117													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.5													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.53	6.85													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	強藻臭	微藻臭													
基50	色度	度	5以下	4.3	8.2													
基51	濁度	度	2以下	2.8	2.2													

2025年度年報

【一ツ内】物井川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【堂ヶ平】浦谷川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	120	1,800													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	5													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.16	0.25													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	8													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.024	0.016													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4	4													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	35	30													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	101	97													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6	3.2													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.79	6.97													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	強藻臭	微藻臭													
基50	色度	度	5以下	7.2	16.2													
基51	濁度	度	2以下	1.0	2.6													

2025年度年報

【堂ヶ平】浦谷川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下		
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下		
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		
目15	農薬類		1以下		
目16	残留塩素	mg/L	1以下		
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	35	30
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.024	0.016
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8	6
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
目22	有機物等（過マンガンを消費する物質の量）	mg/L	3以下		
目23	臭気強度(TON)		3以下		
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	101	97
目25	濁度	度	1以下	1.0	2.6
目26	pH値		7.5程度	6.79	6.97
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.5	-2.0
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	5,600	17,000
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.02
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0
	ジアレルギー	個/10L		0	0
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	5
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas60	Chlamydomonas10
	臭気原因生物			所見なし	Microcystis10
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02
	電気伝導率	mS/m		12	11
	総アルカリ度	mg/L		18	26
	浮遊物質	mg/L		<1	<1
	溶解性物質	mg/L		101	97
	遊離残留塩素	mg/L			
	水温	℃		13.8	25.8
	気温	℃		20.0	25.0
	天候			晴	曇
	前日の天候			曇	晴
	試験不実施理由				

【新開】新開水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【新開】新開水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【綾南】上川原水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月													
				21日	14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1,200	5,600													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	16	13													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.010	0.005													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.14													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.13	0.11													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.33	0.38													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13	11													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.076	0.112													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	9													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	66	81													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	147	130													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.1	2.3													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.24	7.09													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	微藻臭	微藻臭													
基50	色度	度	5以下	16.3	19.8													
基51	濁度	度	2以下	5.6	7.5													

【綾南】上川原水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月													
				21日	14日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	66	81													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.076	0.112													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6	9													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	147	130													
目25	濁度	度	1以下	5.6	7.5													
目26	pH値		7.5程度	7.24	7.09													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づく	-1.2	-1.2													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	120,000	110,000													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.13	0.11													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007	0.000006													
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0													
	ジアノジア	個/10L		0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL		16	13													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		43	41													
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		0.04	<0.02													
	電気伝導率	mS/m		20	16													
	総アルカリ度	mg/L		64	55													
	浮遊物質	mg/L		10	9													
	溶解性物質	mg/L		137	121													
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		18.4	25.0													
	気温	℃		20.8	24.8													
	天候			晴	曇													
	前日の天候			曇	晴													
	試験不実施理由																	

【綾南】羽床上水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 21日	7月 14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	4													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.16													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	11													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	72	58													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	163	175													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.61	6.56													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下	0.6	<0.5													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1													

2025年度年報

【綾南】羽床上水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月													
				21日	14日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	72	58													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	20	27													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	163	175													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.61	6.56													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9	-1.9													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	14	52													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008	0.000012													
	クリプトスפורidium	個/10L		0	0													
	ジアレジア	個/10L		0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0													
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m		21	22													
	総アルカリ度	mg/L		56	63													
	浮遊物質	mg/L		<1	<1													
	溶解性物質	mg/L		163	175													
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		14.1	20.0													
	気温	℃		18.9	24.8													
	天候			晴	雨													
	前日の天候			曇	晴													
	試験不実施理由																	

2025年度年報

【羽床】羽床第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 22日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	300														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	130														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.35														
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭														
基50	色度	度	5以下	0.9														
基51	濁度	度	2以下	0.1														

2025年度年報

【羽床】羽床第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 22日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	130															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.35															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2,800															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアレルギー	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		20															
	総アルカリ度	mg/L		50															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		130															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.8															
	気温	℃		19.8															
	天候			晴後曇															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【羽床】羽床第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【羽床】羽床第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 22日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	83															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	37															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	174															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.52															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	160															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアレジア	個/100mL		<1															
	大腸菌定量	MPN/100mL		0															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニオ態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		24															
	総アルカリ度	mg/L		64															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		174															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.0															
	気温	℃		20.6															
	天候			晴後曇															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

【羽床】羽床第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【羽床】羽床第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目				単位	水道水質基準等	4月 22日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	126															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.86															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,200															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		19															
	総アルカリ度	mg/L		49															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		125															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.0															
	気温	℃		20.5															
	天候			晴後曇															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		