2025年度年報　　【西部】西部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	49	160														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	4	11														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.03														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.06	0.04														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3	2														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.013	0.008														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3	2														
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	32	25														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	57	41														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.9														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.73	7.58														
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭	微土臭														
基50	色度	度	5以下	3.2	4.2														
基51	濁度	度	2以下	0.8	1.1														

2025年度年報　　【西部】西部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	32	25														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.013	0.008														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	57	41														
目25	濁度	度	1以下	0.8	1.1														
目26	pH値		7.5程度	7.73	7.58														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.4	−1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	7,000	14,000														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.03														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		4	11														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		5	5														
	生物顕鏡所見			所見なし	所見なし														
	臭気原因生物			Cyclotella10	Microcystis10														
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		8	7														
	総アルカリ度	mg/L		28	23														
	浮遊物質	mg/L		1	2														
	溶解性物質	mg/L		56	39														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.2	22.1														
	気温	℃		24.0	24.0														
	天候			晴	雨														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【茂木】茂木第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4	2														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.15														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	0.04														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16	18														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.285	0.478														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	15														
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	87	92														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	166	169														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	2.4														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.98	6.91														
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基50	色度	度	5以下	2.4	4.4														
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.8														

2025年度年報　　【茂木】茂木第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	87	92														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.285	0.478														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8	9														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	166	169														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.8														
目26	pH値		7.5程度	6.98	6.91														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.3	−1.1														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	38	57														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000020	0.000030														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.06	0.03														
	電気伝導率	mS/m		26	28														
	総アルカリ度	mg/L		76	102														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		166	169														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.4	18.9														
	気温	℃		24.5	25.5														
	天候			晴	雨														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【茂木】茂木第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	19	600														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	12														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	6	3														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.13														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04	0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	21	18														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.018	0.010														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	11														
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	114	99														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	206	186														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	0.9														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.38	7.20														
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基50	色度	度	5以下	2.5	1.8														
基51	濁度	度	2以下	0.4	0.3														

2025年度年報　　【茂木】茂木第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.003	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	114	99														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.018	0.010														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	4														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	206	186														
目25	濁度	度	1以下	0.4	0.3														
目26	pH値		7.5程度	7.38	7.20														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−0.6	−0.8														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	350	1,400														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000158	0.000114														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	12														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		34	29														
	総アルカリ度	mg/L		94	96														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		206	186														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.6	20.9														
	気温	℃		22.0	25.5														
	天候			晴	雨														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【茂木】雑古屋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	64	780														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	2														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	0.002														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.21	0.19														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.02														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18	17														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.006	0.004														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11														
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	81	75														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	165	177														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.9	1.8														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.85	7.96														
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	微土臭	無臭														
基50	色度	度	5以下	4.1	4.6														
基51	濁度	度	2以下	0.2	0.6														

2025年度年報　　【茂木】雑古屋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	81	75														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.006	0.004														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	165	177														
目25	濁度	度	1以下	0.2	0.6														
目26	pH値		7.5程度	7.85	7.96														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−0.3	−0.1														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	240	1,300														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.02														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000044	0.000032														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	2														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		26	25														
	総アルカリ度	mg/L		84	84														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		165	177														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.7	26.9														
	気温	℃		21.0	25.0														
	天候			晴	曇														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【茂木】雑古屋第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	2														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.21														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.56	0.57														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	23	23														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.303	0.357														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	21	21														
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	83	88														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	178	174														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.7														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.02	6.98														
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基50	色度	度	5以下	16.4	6.0														
基51	濁度	度	2以下	2.4	0.5														

2025年度年報　　【茂木】雑古屋第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	83	88														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.303	0.357														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	6														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	178	174														
目25	濁度	度	1以下	2.4	0.5														
目26	pH値		7.5程度	7.02	6.98														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.3	−1.2														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	9	2														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000015	0.000013														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.20	0.23														
	電気伝導率	mS/m		28	30														
	総アルカリ度	mg/L		84	97														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		178	174														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.9	18.0														
	気温	℃		27.3	25.0														
	天候			晴	曇														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【茂木】雑古屋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1	52														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.18														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17	18														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.193	0.309														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	16														
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	80	84														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	155	161														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	2.0														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.03	6.92														
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基50	色度	度	5以下	2.6	3.8														
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.4														

2025年度年報　　【茂木】雑古屋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	80	84														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.193	0.309														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	6														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	155	161														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.4														
目26	pH値		7.5程度	7.03	6.92														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.3	−1.2														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	380	430														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000015	0.000015														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.05	0.04														
	電気伝導率	mS/m		25	27														
	総アルカリ度	mg/L		71	86														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		155	161														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.6	19.6														
	気温	℃		24.5	25.0														
	天候			晴	雨														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【茂木】乙井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6	6														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	0.016														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.19														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	0.05														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17	16														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	0.004														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	15														
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	77	81														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	161	169														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.6														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.73	6.60														
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.7														
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.1														

2025年度年報　　【茂木】乙井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	77	81														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.004														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7	13														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	161	169														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.73	6.60														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.6	−1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	38														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000021	0.000017														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		24	26														
	総アルカリ度	mg/L		64	64														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		161	169														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.4	26.1														
	気温	℃		20.0	23.3														
	天候			晴	雨														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【茂木】新丸山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1	22														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.11														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16	15														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12														
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	70	65														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	146	135														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.2														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.97	6.89														
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基50	色度	度	5以下	1.4	2.5														
基51	濁度	度	2以下	0.1	0.2														

2025年度年報　　【茂木】新丸山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	70	65														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	4														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	146	135														
目25	濁度	度	1以下	0.1	0.2														
目26	pH値		7.5程度	6.97	6.89														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.5	−1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	25	120														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000009	0.000036														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		23	21														
	総アルカリ度	mg/L		59	61														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		146	135														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.7	23.5														
	気温	℃		21.5	25.8														
	天候			晴	雨														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【下林】下林3号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.066																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	41																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	122																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.81																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭																
基50	色度	度	5以下	<0.5																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【下林】下林3号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	41																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.066																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	21																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	122																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.81																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	420																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/10L																		
	ジアルジア	個/10L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		16																
	総アルカリ度	mg/L		63																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		122																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		18.7																
	気温	℃		18.9																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【下林】下林4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	33																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	105																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.71																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭																
基50	色度	度	5以下	<0.5																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【下林】下林4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.004																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	33																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	24																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	105																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.71																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.2																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/10L																		
	ジアルジア	個/10L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		15																
	総アルカリ度	mg/L		52																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		105																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		18.5																
	気温	℃		17.3																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【一の宮】一の宮4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.30																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.010																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	24																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	91																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.77																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭																
基50	色度	度	5以下	3.4																
基51	濁度	度	2以下	0.7																

2025年度年報　　【一の宮】一の宮4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	24																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.010																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	21																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	91																
目25	濁度	度	1以下	0.7																
目26	pH値		7.5程度	6.77																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.3																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	310																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/10L																		
	ジアルジア	個/10L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02																
	電気伝導率	mS/m		12																
	総アルカリ度	mg/L		44																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		91																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		20.0																
	気温	℃		15.2																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【一の宮】一の宮7号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.90																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.084																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	28																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	117																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.84																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	微硫化水素臭																
基50	色度	度	5以下	4.4																
基51	濁度	度	2以下	1.4																

2025年度年報　　【一の宮】一の宮7号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.084																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	19																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	117																
目25	濁度	度	1以下	1.4																
目26	pH値		7.5程度	6.84																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,100																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.07																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/10L																		
	ジアルジア	個/10L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		0.07																
	電気伝導率	mS/m		13																
	総アルカリ度	mg/L		50																
	浮遊物質	mg/L		1																
	溶解性物質	mg/L		116																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		19.4																
	気温	℃		15.6																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【一の宮】一の宮8号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.15																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	21																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.016																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	34																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	56																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	162																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.76																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭																
基50	色度	度	5以下	0.8																
基51	濁度	度	2以下	0.1																

2025年度年報　　【一の宮】一の宮8号井(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月															
				8日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	56															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.016															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	20															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	162															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.76															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	190															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L																	
	ジアルジア	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		22															
	総アルカリ度	mg/L		53															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		162															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.4															
	気温	℃		15.0															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【田野々】丸山池(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	20																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.06																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.20																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.044																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	15																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	56																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.70																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	強藻臭																
基50	色度	度	5以下	8.7																
基51	濁度	度	2以下	1.9																

2025年度年報　　【田野々】丸山池(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	15																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.044																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	56																
目25	濁度	度	1以下	1.9																
目26	pH値		7.5程度	6.70																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-3.3																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	510																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.06																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		3																
	生物顕鏡所見			所見なし																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		8																
	総アルカリ度	mg/L		10																
	浮遊物質	mg/L		1																
	溶解性物質	mg/L		55																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		9.4																
	気温	℃		18.2																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【樋盥】樋盥水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	60																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	136																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.91																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭																
基50	色度	度	5以下	1.7																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【樋盥】樋盥水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	60																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	136																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.91																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	550																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		21																
	総アルカリ度	mg/L		50																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		136																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		14.4																
	気温	℃		18.5																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【樋盥】長瀬水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	140																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.003																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	61																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	129																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.08																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭																
基50	色度	度	5以下	4.3																
基51	濁度	度	2以下	0.9																

2025年度年報　　【樋盥】長瀬水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	129																
目25	濁度	度	1以下	0.9																
目26	pH値		7.5程度	7.08																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,200																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		21																
	総アルカリ度	mg/L		52																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		129																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		14.8																
	気温	℃		18.0																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【樋盥】1号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	32																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	3																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	59																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	125																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.08																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭																
基50	色度	度	5以下	2.4																
基51	濁度	度	2以下	0.2																

2025年度年報　　【樋盥】1号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	59																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	9																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	125																
目25	濁度	度	1以下	0.2																
目26	pH値		7.5程度	7.08																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,300																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		3																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		21																
	総アルカリ度	mg/L		50																
	浮遊物質	mg/L		2																
	溶解性物質	mg/L		123																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.7																
	気温	℃		19.0																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【樋盥】2号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	130																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.82																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭																
基50	色度	度	5以下	3.5																
基51	濁度	度	2以下	1.0																

2025年度年報　　【樋盥】2号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	15																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	130																
目25	濁度	度	1以下	1.0																
目26	pH値		7.5程度	6.82																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	300																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		20																
	総アルカリ度	mg/L		45																
	浮遊物質	mg/L		2																
	溶解性物質	mg/L		128																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		13.7																
	気温	℃		18.5																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【樋盥】3号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	5																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	71																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	150																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.67																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭																
基50	色度	度	5以下	1.0																
基51	濁度	度	2以下	0.1																

2025年度年報　　【樋盥】3号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	71																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	25																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	150																
目25	濁度	度	1以下	0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.67																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	320																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000016																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		23																
	総アルカリ度	mg/L		53																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		150																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		16.2																
	気温	℃		21.8																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【豊中町】第1水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	7月													
				18日	21日	14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0	8													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2	3													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.17	0.18													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		17	17													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.001	0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		15	16													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		92	99													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		181	193													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.8	1.1													
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.77	6.67													
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと		無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下		1.2	1.6													
基51	濁度	度	2以下		<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【豊中町】第1水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	7月													
				18日	21日	14日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		92	99													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001	0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		12	8													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		181	193													
目25	濁度	度	1以下		<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.77	6.67													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.5	−1.5													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		5	46													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000032		0.000021													
	クリプトスポリジウム	個/10L			0	0													
	ジアルジア	個/10L			0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m			28	30													
	総アルカリ度	mg/L			71	77													
	浮遊物質	mg/L			<1	<1													
	溶解性物質	mg/L			181	193													
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.0	16.0	20.0													
	気温	℃		20.5	23.0	26.1													
	天候			晴	晴	雨													
	前日の天候			晴	曇	晴													
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【豊中町】第2水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	7月													
				18日	21日	14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0	14													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1	1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2	4													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.18	0.18													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16	17													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.008	0.006													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		14	15													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		82	96													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		160	191													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		1.1	0.9													
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.76	6.66													
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと		無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下		1.0	1.3													
基51	濁度	度	2以下		<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【豊中町】第2水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	7月													
				18日	21日	14日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		82	96													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.008	0.006													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4	8													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		160	191													
目25	濁度	度	1以下		<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.76	6.66													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.6	−1.5													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		14	60													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000039		0.000012													
	クリプトスポリジウム	個/10L			0	0													
	ジアルジア	個/10L			0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1	1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m			25	29													
	総アルカリ度	mg/L			66	73													
	浮遊物質	mg/L			<1	<1													
	溶解性物質	mg/L			160	191													
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.1	15.2	19.8													
	気温	℃		20.5	23.0	26.1													
	天候			晴	晴	雨													
	前日の天候			晴	曇	晴													
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【豊中町】第3水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	7月													
				18日	21日	14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0	2													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4	7													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.21	0.20													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16	16													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		13	17													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		98	117													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		205	244													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.8	1.0													
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.83	6.64													
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと		無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下		0.9	1.1													
基51	濁度	度	2以下		<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【豊中町】第3水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	7月													
				18日	21日	14日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		98	117													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		8	11													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		205	244													
目25	濁度	度	1以下		<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.83	6.64													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.3	−1.4													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		8	10													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000014		0.000022													
	クリプトスポリジウム	個/10L			0	0													
	ジアルジア	個/10L			0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m			29	34													
	総アルカリ度	mg/L			76	76													
	浮遊物質	mg/L			<1	<1													
	溶解性物質	mg/L			205	244													
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.4	17.8	20.0													
	気温	℃		20.5	24.8	26.3													
	天候			晴	晴	雨													
	前日の天候			晴	曇	晴													
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【豊中町】地味田水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	7月													
				18日	21日	14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		21	940													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1	33													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4	6													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.19	0.20													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16	17													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		16	18													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		94	108													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		193	225													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002	0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.9	1.4													
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.68	6.62													
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと		無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下		1.2	1.7													
基51	濁度	度	2以下		0.1	0.2													

2025年度年報　　【豊中町】地味田水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	7月														
				18日	21日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		94	108														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		10	10														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		193	225														
目25	濁度	度	1以下		0.1	0.2														
目26	pH値		7.5程度		6.68	6.62														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.6	−1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		200	9,100														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000025		0.000035														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0	0														
	ジアルジア	個/10L			0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1	33														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0	0														
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m			29	33														
	総アルカリ度	mg/L			66	70														
	浮遊物質	mg/L			<1	<1														
	溶解性物質	mg/L			193	225														
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.4	15.9	24.9														
	気温	℃		20.5	23.0	25.8														
	天候			晴	晴	雨														
	前日の天候			晴	曇	晴														
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【豊中町】第4水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	7月													
				18日	21日	14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		4	14													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		3	4													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.20	0.20													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		24	28													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		32	31													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		95	100													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		213	235													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.7	0.8													
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.86	6.65													
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと		無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下		0.7	0.9													
基51	濁度	度	2以下		<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【豊中町】第4水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	7月													
				18日	21日	14日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		95	100													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		9	11													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		213	235													
目25	濁度	度	1以下		<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.86	6.65													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.4	−1.5													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		12	50													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000010		0.000022													
	クリプトスポリジウム	個/10L			0	0													
	ジアルジア	個/10L			0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m			33	36													
	総アルカリ度	mg/L			72	84													
	浮遊物質	mg/L			<1	<1													
	溶解性物質	mg/L			213	235													
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.1	17.3	19.1													
	気温	℃		20.5	23.0	27.3													
	天候			晴	晴	雨													
	前日の天候			晴	曇	晴													
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【豊中町】第4水源深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	7月													
				18日	21日	14日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下		130	4													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2	2													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.49	0.42													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.05	0.05													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		26	24													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.026	0.004													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下		23	25													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		85	91													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		207	210													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		0.003	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.5	0.5													
基47	pH値		5.8以上8.6以下		6.66	6.60													
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと		無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下		2.4	0.6													
基51	濁度	度	2以下		0.6	0.1													

2025年度年報　　【豊中町】第4水源深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	7月													
				18日	21日	14日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		85	91													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.026	0.004													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		13	11													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		207	210													
目25	濁度	度	1以下		0.6	0.1													
目26	pH値		7.5程度		6.66	6.60													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.6	−1.6													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		190	69													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000017		0.000007													
	クリプトスポリジウム	個/10L			0	0													
	ジアルジア	個/10L			0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL			<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m			30	31													
	総アルカリ度	mg/L			74	72													
	浮遊物質	mg/L			<1	<1													
	溶解性物質	mg/L			207	210													
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.0	19.3	19.8													
	気温	℃		20.5	25.0	27.3													
	天候			晴	晴	雨													
	前日の天候			晴	曇	晴													
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【我久】我久水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				8日	13日	17日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	18															
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	74															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	156															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7															
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.58															
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭															
基50	色度	度	5以下	0.5	0.7	0.8													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【我久】我久水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				8日	13日	17日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	74															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	30															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	156															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.58															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	18															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		24															
	総アルカリ度	mg/L		49															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		156															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.0	15.8	17.3													
	気温	℃		20.9	22.8	30.7													
	天候			晴	晴	晴時々曇													
	前日の天候			晴	晴	晴													
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【高倉】高倉水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9																
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	50																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	102																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.64																
基48	味		異常でないこと																	
基49	臭気		異常でないこと	無臭																
基50	色度	度	5以下	0.7																
基51	濁度	度	2以下	<0.1																

2025年度年報　　【高倉】高倉水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				8日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	50																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	19																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	102																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.64																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	23																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		17																
	総アルカリ度	mg/L		37																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		102																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		16.5																
	気温	℃		18.5																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【林明】林明水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				8日	13日	17日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7															
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	60															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	116															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7															
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.74															
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭															
基50	色度	度	5以下	0.6	7.5	1.0													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.6	<0.1													

2025年度年報　　【林明】林明水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				8日	13日	17日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	60															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	22															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	116															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.6	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.74															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	20															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02															
	電気伝導率	mS/m		19															
	総アルカリ度	mg/L		55															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		116															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.5	16.0	17.5													
	気温	℃		22.2	23.1	31.5													
	天候			晴	晴	晴時々曇													
	前日の天候			晴	晴	晴													
	試験不実施理由																		

2025年度年報　　【雉子尾】雉子尾水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				8日	13日	17日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11															
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	69															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	150															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6															
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.62															
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	無臭															
基50	色度	度	5以下	<0.5	2.1	1.4													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.2	<0.1													

2025年度年報　　【雉子尾】雉子尾水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				8日	13日	17日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	69															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	23															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	150															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.2	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.62															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0													
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02															
	電気伝導率	mS/m		23															
	総アルカリ度	mg/L		38															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		150															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.7	15.4	17.1													
	気温	℃		20.5	23.1	28.8													
	天候			晴	晴	晴時々曇													
	前日の天候			晴	晴	晴													
	試験不実施理由																		