

2025年度年報

【中部】中部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	110
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	47
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	<0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.13
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.20
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	2
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.014
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	21
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	60
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.34
基48	味		異常でないこと	
基49	臭気		異常でないこと	無臭
基50	色度	度	5以下	10.6
基51	濁度	度	2以下	19.0

2025年度年報

【中部】中部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	21															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.014															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	60															
目25	濁度	度	1以下	19.0															
目26	pH値		7.5程度	7.34															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	5,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.13															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアレジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		47															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		3															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			所見なし															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		6															
	総アルカリ度	mg/L		19															
	浮遊物質	mg/L		12															
	溶解性物質	mg/L																	

2025年度年報

【綾川浄水場】綾川原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月													
				19日	18日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	120	200													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	10	6													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.15	0.03													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.23	0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															

2025年度年報

【綾川浄水場】綾川原水(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【丸亀市】金倉川表流水(丸亀市浄水場)(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	170															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	3															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.09			</												

【丸亀市】金倉川表流水(丸亀市浄水場)(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【丸亀市】丸亀場内深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	2.65															

2025年度年報

【丸亀市】丸亀場内深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	41															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.578															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	11															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	160															
目25	濁度	度	1以下	4.7															
目26	pH値		7.5程度	6.83															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	30															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアレシア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.11															
	電気伝導率	mS/m		21															
	総アルカリ度	mg/L		79															
	浮遊物質	mg/L		4															
	溶解性物質	mg/L		156	</														

【丸亀市】上池1号深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 27日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下															
基30	ブromoホルム	mg/L	0.09以下															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下															

2025年度年報

【丸亀市】上池1号深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 27日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下																	
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下																	
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下																	
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下																	
目8	トルエン	mg/L	0.4以下																	
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下																	
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下																	
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下																	
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下																	
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下																	
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下																	
目25	濁度	度	1以下																	
目26	pH値		7.5程度																	
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける																	
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下																	
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下																	
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下																	
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下																	
	クリプトスポリジウム	個/10L																		
	ジアレルギー	個/10L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m																		
	総アルカリ度	mg/L																		
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L																		
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃																		
	気温	℃																		
	天候																			
	前日の天候																			
	試験不実施理由			水質悪化の為																

【丸亀市】荒井水源1号深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	14																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基30	ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1.18																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																

2025年度年報

【丸亀市】荒井水源1号深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	38															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.299															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	150															
目25	濁度	度	1以下	1.4															
目26	pH値		7.5程度	6.81															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	85															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアレルギー	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.04															
	電気伝導率	mS/m		19															
	総アルカリ度	mg/L		60															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		149															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.6															
	気温	℃		34.0															
	天候			晴															
	前日の天候			晴曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【丸亀市】荒井水源2号深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【丸亀市】荒井水源2号深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	67															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.216															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	184															
目25	濁度	度	1以下	1.1															
目26	pH値		7.5程度	6.91															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,900															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアレシア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.09															
	電気伝導率	mS/m		27															
	総アルカリ度	mg/L		84															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		184</															

【清水】土器川伏流水(清水浄水場)(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【清水】土器川伏流水(清水浄水場)(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	55															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	122															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.65															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,100															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアレシア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		11															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		18															
	総アルカリ度	mg/L		49															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		1															

2025年度年報

【清水】清水場内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【清水】清水場内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【金倉】川西浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【金倉】川西浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【金倉】金倉場内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【金倉】金倉場内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日	8月 18日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	59	69													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.013	0.076													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	6													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	120	135													
目25	濁度	度	1以下	0.1	0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.82	6.88													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7	-1.4													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,400	200													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000015	0.000017													
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0													
	ジアルジア	個/10L		0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL		5	1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0													
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		0.14	0.08													
	電気伝導率	mS/m		19	21													
	総アルカリ度	mg/L		53	62													
	浮遊物質	mg/L		<1	<1				</									

【飯野】飯野所内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

【飯野】飯野所内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				19日	18日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	57	58														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6	11														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	121	123														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.75	6.68														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8	-1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	3	22														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000007														
	クリプトスボリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		18	18														
	総アルカリ度	mg/L		47	55														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		121	123														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.0	22.9														
	気温	℃		24.0	31.8														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴曇	晴														
	試験不実施理由																		

【東小川】東小川場内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日	8月 18日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	28	84													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	3													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.00003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	2													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.13													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.01													

2025年度年報

【東小川】東小川場内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日	8月 18日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	48	64													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	14													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	103	130													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.65	6.55													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1	-1.8													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	150	360													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000007													
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0													
	ジアルギア	個/10L		0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	3													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	1													
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m		16	19													
	総アルカリ度	mg/L		36	54													
	浮遊物質	mg/L		<1	<1													
	溶解性物質	mg/L		103	130													
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		16.8	23.0													
	気温	℃		25.0	34.0													
	天候			晴	晴													
	前日の天候			晴曇	晴													
	試験不実施理由																	

【西坂元】新公湯浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日	8月 18日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2	14													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.11													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.02													

【西坂元】新公湯浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

【綾川浄水所】綾川所内2系浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月													
				19日	18日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2	2													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.25	0.25													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15	19													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	20													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	106	138													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	199	262													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.7													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.53	6.40													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下	0.6	0.6													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1													

【綾川浄水所】綾川所内2系浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日	8月 18日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	106	138													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	19	36													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	199	262													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.53	6.40													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6	-1.5													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	19	44													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000009													
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0													
	ジアルジア	個/10L		0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0													
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m		30	37													
	総アルカリ度	mg/L		89	99													
	浮遊物質	mg/L		<1	<1													

2025年度年報

【綾川浄水所】中井下井浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日	8月 18日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1	1													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.16													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															

2025年度年報

【綾川浄水所】中井下井浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

【鴨川】綾川伏流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月													
				19日	18日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	34	110													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	6	1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.15													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.03													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L																

【鴨川】綾川伏流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日	8月 18日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	52	55													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.016	0.052													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	7													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	106	112													
目25	濁度	度	1以下	0.3	0.2													
目26	pH値		7.5程度	6.92	6.83													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7	-1.6													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	560	840													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.03													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006	0.000006													
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0													
	ジアルジア	個/10L		0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL		6	1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0													
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m		16	17													
	総アルカリ度	mg/L		50	54													
	浮遊物質	mg/L		<1	<1													
	溶解性物質	mg/L		106	112													
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		18.0	27.7													
	気温	℃		23.5	32.1													
	天候			晴	晴													
	前日の天候			晴曇	晴													
	試験不実施理由																	

【善通寺市】生野水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【善通寺市】生野水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	89															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	18															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	180															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.32															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	570															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		3															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		25															
	総アルカリ度	mg/L		54															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		180															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.5															
	気温	℃		28.0															
	天候			曇															
	前日の天候			晴曇															
	試験不実施理由																		

【善通寺市】川西井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	18
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	57
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	118
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.51
基48	味		異常でないこと	
基49	臭気		異常でないこと	無臭
基50	色度	度	5以下	1.4
基51	濁度	度	2以下	<0.1

【善通寺市】川西井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【善通寺市】第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	850															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	24															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	6															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03															

【善通寺市】第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	83															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	161															
目25	濁度	度	1以下	0.5															
目26	pH値		7.5程度	6.63															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	15,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		24															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		24															
	総アルカリ度	mg/L		48															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		161															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.6															
	気温	℃		29.2															
	天候			晴															
	前日の天候			晴曇															
	試験不実施理由																		

【善通寺市】第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	610														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	11														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	プロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.16														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.07														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	64														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	135														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.52														
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭														
基50	色度	度	5以下	4.4														
基51	濁度	度	2以下	0.9														

【善通寺市】第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	6月 17日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	64															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	26															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	135															
目25	濁度	度	1以下	0.9															
目26	pH値		7.5程度	6.52															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	6,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.16															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000020															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		11															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		20															
	総アルカリ度	mg/L		45															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		134															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.8															
	気温	℃		26.0															
	天候			晴時々曇															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

【善通寺市】第2-2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【善通寺市】第2-2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	63															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	29															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	125															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.44															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	360															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.06															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアレルギー	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		2															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		20															
	総アルカリ度	mg/L		47															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		125															

【善通寺市】第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	54
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	2
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	<0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001
基30	プロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	63
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	123
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.59
基48	味		異常でないこと	
基49	臭気		異常でないこと	微土臭
基50	色度	度	5以下	2.8
基51	濁度	度	2以下	<0.1

【善通寺市】第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	63															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	123															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.59															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	920															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		2															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		19															
	総アルカリ度	mg/L		48															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		123															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.0															
	気温	℃		29.0															
	天候			晴															
	前日の天候			晴曇															
	試験不実施理由																		

【善通寺市】中川原井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【善通寺市】中川原井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	84															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	154															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.60															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	680															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000010															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		24															
	総アルカリ度	mg/L		54															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		154															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.3															
	気温	℃		28.0															
	天候			曇															
	前日の天候			晴曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【大麻第3】大麻第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【大麻第3】大麻第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

【竜川】竜川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

【竜川】竜川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	6月 16日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	68															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	145															
目25	濁度	度	1以下	0.2															
目26	pH値		7.5程度	6.63															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,200															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000014															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		24															
	総アルカリ度	mg/L		53															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		145															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.2															
	気温	℃		32.5															
	天候			晴															
	前日の天候			晴曇															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【大麻第1】大麻第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【大麻第1】大麻第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 27日	6月 17日	7月 17日	8月 19日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	67			91												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	39			47												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	124			180												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.41			6.41												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1			-1.9												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	660			580												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02			0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			0.000008												
	クリプトスפורidium	個/10L		0			0												
	ジアレルギー	個/10L		0			0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02			<0.02												
	電気伝導率	mS/m		20			26												
	総アルカリ度	mg/L		48			54												
	浮遊物質	mg/L		<1			<1												
	溶解性物質	mg/L		124			180												
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.3	17.6	23.5	20.6												
	気温	℃		20.5	26.7	24.0	30.0												
	天候			晴	晴時々曇	曇時々雨	晴												
	前日の天候			晴	晴	晴	晴												
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【大麻第2】大麻第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【大麻第2】大麻第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【五条】堀池水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月													
				27日	19日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	62	43													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	4													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	3													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.20													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	9													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002	0.012													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	54	64													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	109	138													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.9													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.50	6.46													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下	1.1	1.2													
基51	濁度	度	2以下	0.1	<0.1													

【五条】堀池水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 27日	8月 19日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	54	64													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.012													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	29	40													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	109	138													
目25	濁度	度	1以下	0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.50	6.46													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.2	-2.0													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	480	460													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007	0.000008													
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0													
	ジアルジア	個/10L		0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	4													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0													
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m		17	20													
	総アルカリ度	mg/L		39	48													
	浮遊物質	mg/L		<1	<1													
	溶解性物質	mg/L		109	138													
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		17.6	22.3													
	気温	℃		21.0	32.0													
	天候			晴	晴													
	前日の天候			晴	晴													
	試験不実施理由																	

【五条】川向第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 27日	8月 19日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	48	4													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	3													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.19													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.19													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.005	0.002													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.004													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.012	0.010													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.003													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.15	0.08													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.05	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	11													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.004	0.010													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58	73													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	114	149													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.9													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.85	6.76													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下	1.9	0.7													
基51	濁度	度	2以下	0.8	0.2													

【五条】川向第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 27日	8月 19日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58	73													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.004	0.010													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	14	22													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	114	149													
目25	濁度	度	1以下	0.8	0.2													
目26	pH値		7.5程度	6.85	6.76													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8	-1.6													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	100	220													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.15	0.08													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000010	0.000010													
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0													
	ジアルジア	個/10L		0	0													
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0													
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m		18	22													
	総アルカリ度	mg/L		42	56													
	浮遊物質	mg/L		<1	<1													
	溶解性物質	mg/L		114	149													
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		18.0	22.3													
	気温	℃		20.0	30.2													
	天候			晴	晴													
	前日の天候			晴	晴													
	試験不実施理由																	

【琴平第1】琴平第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月										
				15日	27日	17日	17日	19日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下		14			25										
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	5	<1	1										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		3			3										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.11			0.16										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06										
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										

2025年度年報

【琴平第1】琴平第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【琴平第4】琴平第4水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 15日	5月 27日	6月 17日	7月 17日	8月 19日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下		38			68											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	1	<1	<1	1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4			4											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.12			0.19											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L																	

2025年度年報

【琴平第4】琴平第4水源(原水)

灰色は最大値を表しています

2025年度年報

【琴平第4】琴平第5-2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【琴平第4】琴平第5-2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 15日	5月 27日	6月 17日	7月 17日	8月 19日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		57			62											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		31			38											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		118			130											
目25	濁度	度	1以下	0.2	0.3	0.8	0.3	0.1											
目26	pH値		7.5程度		6.44			6.49											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.2			-2.0											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		480			320											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.06			0.04											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0											
	ジアレルギー	個/10L			0			0											
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	84	1	1											
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	2	0	0											
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			<0.02											
	電気伝導率	mS/m			18			20											
	総アルカリ度	mg/L			38			44											
	浮遊物質	mg/L			<1			<1											
	溶解性物質	mg/L			118			130											
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.2	17.5	25.5	26.6	22.0											
	気温	℃		10.2	23.0	27.8	25.5	31.2											
	天候			曇	晴	晴時々曇	曇時々雨	晴											
	前日の天候			雨	晴	晴	晴	晴											
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【北鴨】北鴨深井戸1号(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	16														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.29														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	6.23														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	30														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.860														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	69														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	203														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.82														
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	強酸化水素臭														
基50	色度	度	5以下	87.0														
基51	濁度	度	2以下	8.3														

2025年度年報

【北鴨】北鴨深井戸1号(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	69															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.860															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	34															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	203															
目25	濁度	度	1以下	8.3															
目26	pH値		7.5程度	6.82															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	36															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L																	
	ジアレルギー	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.48															
	電気伝導率	mS/m		29															
	総アルカリ度	mg/L		124															
	浮遊物質	mg/L		3															
	溶解性物質	mg/L		200															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.9															
	気温	℃		26.7															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【北鴨】北鴨深井戸2号(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.23															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	9.25															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	32															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.848															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	28															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	69															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	215															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9															
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.77															
基48	味		異常でないこと																
基49	臭気		異常でないこと	強硫酸水素臭															
基50	色度	度	5以下	110.0															
基51	濁度	度	2以下	15.0															

2025年度年報

【北鴨】北鴨深井戸2号(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	69															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.848															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	38															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	215															
目25	濁度	度	1以下	15.0															
目26	pH値		7.5程度	6.77															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	3															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスפורジウム	個/10L																	
	ジアレギア	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.51															
	電気伝導率	mS/m		31															
	総アルカリ度	mg/L		117															
	浮遊物質	mg/L		8															
	溶解性物質	mg/L		207															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.1															
	気温	℃		26.7															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【北鴨】北鴨深井戸3号(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【北鴨】北鴨深井戸3号(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	48															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.509															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	37															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	189															
目25	濁度	度	1以下	14.0															
目26	pH値		7.5程度	6.76															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	14															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L																	
	ジアレルギー	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.53															
	電気伝導率	mS/m		24															
	総アルカリ度	mg/L		104															
	浮遊物質	mg/L		3															
	溶解性物質	mg/L		186															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.6															
	気温	℃		28.5															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

【平湊】大木浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	8														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	65														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	139														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.63														
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭														
基50	色度	度	5以下	0.7														
基51	濁度	度	2以下	<0.1														

2025年度年報

【平瀬】大木浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	65															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	21															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	139															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.63															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	94															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアレジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02															
	電気伝導率	mS/m		20															
	総アルカリ度	mg/L		44															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		139															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.2															
	気温	℃		28.8															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【平測】小塚浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	74														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	142														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.53														
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭														
基50	色度	度	5以下	0.7														
基51	濁度	度	2以下	<0.1														

2025年度年報

【平渕】小塚浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	74															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	24															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	142															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.53															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	44															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000015															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアレジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		22															
	総アルカリ度	mg/L		48															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		142															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.0															
	気温	℃		30.0															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

【平湊】法泉寺浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【平泖】法泉寺淺井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	64															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	26															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	132															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.60															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	200															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000017															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルギア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		20															
	総アルカリ度	mg/L		46															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		132															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.4															
	気温	℃		31.0															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

【平湊】二条川浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【平湊】二条川浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【平湊】宮ノ前浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	15														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	66														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	144														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.58														
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭														
基50	色度	度	5以下	0.7														
基51	濁度	度	2以下	<0.1														

2025年度年報

【平渕】宮ノ前浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	66															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	24															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	144															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.58															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1,200															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000013															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		22															
	総アルカリ度	mg/L		48															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		143															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.7															
	気温	℃		29.2															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【平渕】平渕浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【平渕】平渕浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 17日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	74															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	26															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	150															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.68															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	49															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000009															
	クリプトスפורジウム	個/10L		0															
	ジアレジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		22															
	総アルカリ度	mg/L		49															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		150															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.9															
	気温	℃		30.1															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

【高屋原】金倉川表流水(高屋原浄水場)(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月													
				19日	18日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	81	520													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	<1													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.09													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.02													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.07	0.10													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6	7													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.020	0.050													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4	5													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26	36													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	67	79													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000004													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000029													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.8	2.5													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.57	6.76													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	微藻臭	強力ビ臭													
基50	色度	度	5以下	6.2	7.8													
基51	濁度	度	2以下	1.4	1.6													

【高屋原】金倉川表流水(高屋原浄水場)(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【高屋原】照井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日	8月 18日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1,000	360													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	5													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.005	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	2													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.12													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.10	0.03													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.07	0.09													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	8													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001	0.004													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	6													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	51	53													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	134	111													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.1													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.97	6.36													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下	10.2	2.7													
基51	濁度	度	2以下	1.4	0.3													

2025年度年報

【高屋原】照井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 19日	8月 18日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	51	53														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	0.004														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	16														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	134	111														
目25	濁度	度	1以下	1.4	0.3														
目26	pH値		7.5程度	6.97	6.36														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8	-2.2														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2,900	1,900														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.10	0.03														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005	<0.000005														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアレルギー	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	5														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	1														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.46	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		16	16														
	総アルカリ度	mg/L		28	42														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		134	111														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.6	24.0														
	気温	℃		22.0	31.5														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴曇	晴														
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【高屋原】照井第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月													
				19日	18日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	360	200													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	8	2													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	3													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.02													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	8													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	6													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	49	53													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	116	112													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	0.9													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.88	6.31													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭														
基50	色度	度	5以下	3.3	2.0													
基51	濁度	度	2以下	0.5	0.2													

2025年度年報

【高屋原】照井第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				19日	18日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	49	53														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	16														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	116	112														
目25	濁度	度	1以下	0.5	0.2														
目26	pH値		7.5程度	6.88	6.31														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9	-2.3														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2,300	1,100														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.02														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007	<0.000005														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアレルギー	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		8	2														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	1														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		16	16														
	総アルカリ度	mg/L		28	40														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		116	112														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.4	24.0														
	気温	℃		23.0	32.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴曇	晴														
	試験不実施理由																		

【四條】土器川伏流水(四條浄水場)(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 27日	8月 19日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	96	64													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	5	6													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	2													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.16													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	12													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	8													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	46	76													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	100	142													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.1													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.83	6.69													
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭	無臭													
基50	色度	度	5以下	2.9	1.6													
基51	濁度	度	2以下	0.3	<0.1													

2025年度年報

【四條】土器川伏流水(四條浄水場)(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 27日	8月 19日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	46	76													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	13	28													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	100	142													
目25	濁度	度	1以下	0.3	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.83	6.69													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9	-1.5													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	880	480													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスפורidium	個/10L		0	0													
	ジアレシア	個/10mL		0	0													
	大腸菌定数	MPN/100mL		5	6													
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0													
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02													
	電気伝導率	mS/m		15	22													
	総アルカリ度	mg/L		39	66													
	浮遊物質	mg/L		<1	<1													
	溶解性物質	mg/L		100	142													
	遊離残留塩素	mg/L																
	水温	℃		18.7	24.1													
	気温	℃		23.5	30.6													
	天候			晴	晴													
	前日の天候			晴	晴													
	試験不実施理由																	

【犬の馬場】犬の馬場水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【犬の馬場】犬の馬場水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 24日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	39															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	108															
目25	濁度	度	1以下	0.2															
目26	pH値		7.5程度	7.07															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	730															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアレルギー	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		14															
	総アルカリ度	mg/L		33															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		108															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.1															
	気温	℃		23.9															
	天候			雨															
	前日の天候			雨															
	試験不実施理由																		

【造田】造田水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 24日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	100														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	47														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	116														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.84														
基48	味		異常でないこと															
基49	臭気		異常でないこと	無臭														
基50	色度	度	5以下	3.8														
基51	濁度	度	2以下	0.6														

【造田】造田水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 24日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	47															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	9															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	116															
目25	濁度	度	1以下	0.6															
目26	pH値		7.5程度	6.84															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2,200															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.07															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02															
	電気伝導率	mS/m		15															
	総アルカリ度	mg/L		40															
	浮遊物質	mg/L		2															
	溶解性物質	mg/L		114															
	遊離残留塩素	mg/L																	

【成政】成政水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 24日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2,300
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	37
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
基4	水銀及其の化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.005
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001
基30	ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.09
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.009
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	42
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	98
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.31
基48	味		異常でないこと	
基49	臭気		異常でないこと	弱藻臭
基50	色度	度	5以下	8.0
基51	濁度	度	2以下	1.3

【成政】成政水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 24日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	42															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.009															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	98															
目25	濁度	度	1以下	1.3															
目26	pH値		7.5程度	7.31															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	51,000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		1															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		37															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		11															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		14															
	総アルカリ度	mg/L		37															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		98															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		22.8															
	気温	℃		24.4															
	天候			雨															
	前日の天候			雨															
	試験不実施理由																		

【野口】地藏前水源(原水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【野口】地藏前水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 24日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.005															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	20															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.038															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガナ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	58															
目25	濁度	度	1以下	1.6															
目26	pH値		7.5程度	6.89															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.6															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	440															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.08															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルギア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			所見なし															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.07															
	電気伝導率	mS/m		8															
	総アルカリ度	mg/L		17															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		57															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.0															
	気温	℃		24.0															
	天候			雨															
	前日の天候			雨															
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【塩入】脇野水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 24日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	62
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	<0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	79
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.05
基48	味		異常でないこと	
基49	臭気		異常でないこと	無臭
基50	色度	度	5以下	2.2
基51	濁度	度	2以下	0.2

2025年度年報

【塩入】脇野水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月 24日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	26															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	79															
目25	濁度	度	1以下	0.2															
目26	pH値		7.5程度	7.05															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.2															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	300															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		10															
	総アルカリ度	mg/L		20															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		79															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.1															
	気温	℃		22.0															
	天候			雨															
	前日の天候			雨															
	試験不実施理由																		