2025年度年報　　【西部】西部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	6月	10月	1月
				14日	30日	14日	19日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.005	0.010	0.010	0.003
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.008	0.013	0.014	0.005
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.004	0.005	<0.003
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003	0.004	0.002
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.04	0.07	0.02
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	3	3	3
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	4	4	5
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	33	25	29	30
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	64	48	56	52
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.42	7.29	7.45	7.30
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

2025年度年報　　【西部】西部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	6月	10月	1月													
				14日	30日	14日	19日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.002	0.003	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.8	0.6													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	33	25	29	30													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	2	1	2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	64	48	56	52													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.42	7.29	7.45	7.30													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.7	−1.9	−1.6	−2.0													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.04	0.07	0.02													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10	8	9	8													
	総アルカリ度	mg/L		24	22	27	24													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		64	48	56	52													
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.7	0.6													
	水温	℃		13.8	22.6	22.8	8.6													
	気温	℃		18.0	31.0	32.0	19.5													
	天候			晴	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【茂木】茂木浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	6月	10月	1月
				14日	30日	14日	19日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.12	0.12	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.14	0.15	0.12
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	0.008	0.010	0.003
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003	0.005	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.004	0.005	0.004
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.012	0.019	0.024	0.011
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003	0.006	<0.003
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.007	0.009	0.004
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01	0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	19	19	19	19
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	14	15
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	74	73	76	78
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	162	151	158	162
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.1	1.1	0.8
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.30	7.16	7.12	7.20
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.6	0.7	<0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

2025年度年報　　【茂木】茂木浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	6月	10月	1月													
				14日	30日	14日	19日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	0.002	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.7	0.9	0.8													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	74	73	76	78													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	4	4	4													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	162	151	158	162													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.30	7.16	7.12	7.20													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.1	−1.1	−1.0	−1.1													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1	0	7	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01	0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000020	0.000018	0.000019	0.000007													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		24	25	26	25													
	総アルカリ度	mg/L		70	77	82	76													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		162	151	158	162													
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.5	0.8	0.7													
	水温	℃		15.2	20.1	25.5	16.3													
	気温	℃		17.1	26.2	27.9	13.0													
	天候			晴	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【田野々】田野々浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				8日	15日	21日	20日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	1	1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.14	0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006	0.011	0.024	0.008													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.005	0.010	0.006													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009	0.015	0.029	0.011													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.007	0.015	0.007													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.004	0.005	0.003													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01	0.02	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.05	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	6	7	7													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	6	6													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	15	16	14	13													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	52	56	47	48													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.1	1.3	1.1													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.92	6.77	7.00	6.96													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	0.6	<0.5	0.9	0.9													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【田野々】田野々浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				8日	15日	21日	20日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	0.003	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.9	0.6	0.4													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	15	16	14	13													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	5	3	2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	52	56	47	48													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.92	6.77	7.00	6.96													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−3.0	−2.8	−2.8	−3.0													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	1	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	0.02	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		8	8	8	8													
	総アルカリ度	mg/L		11	15	12	13													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		52	56	47	48													
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.8	0.5	0.3													
	水温	℃		9.7	21.4	20.2	6.5													
	気温	℃		18.2	25.8	15.8	6.0													
	天候			晴	晴	曇	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【樋盥】樋盥浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				8日	15日	21日	20日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	2													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	2	1	1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.12	0.13	0.13													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.24	0.19	0.08													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002	0.008	0.006	0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.007	0.003	<0.003													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.002	0.002	0.002													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.014	0.012	0.005													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.007	0.004	<0.003													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.004	0.004	0.002													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.02	0.01	0.02													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15	14	16	19													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	10	13	15													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	56	55	67	65													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	140	140	127	146													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.8	1.4	1.0													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.19	7.11	7.02	7.18													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	<0.5	1.4	0.9	0.7													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【樋盥】樋盥浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				8日	15日	21日	20日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	0.002	0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.0	0.8	0.9	1.2													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	56	55	67	65													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6	9	8	7													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	140	140	127	146													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.19	7.11	7.02	7.18													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.4	−1.4	−1.3	−1.4													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	10	4	5	3													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.02	0.01	0.02													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000022	0.000013	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		21	20	23	24													
	総アルカリ度	mg/L		49	53	65	60													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		140	140	127	146													
	遊離残留塩素	mg/L		1.0	0.8	0.9	1.1													
	水温	℃		14.3	24.2	23.1	11.4													
	気温	℃		17.0	28.2	18.8	7.5													
	天候			晴	晴	曇	曇													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【豊中町】豊中町浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	6月	10月	1月													
				14日	30日	14日	19日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	4	4	3													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.19	0.23	0.21													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.12	0.13	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	0.003	0.002	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.006	0.008	0.005													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.010	0.016	0.019	0.010													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.005	0.006	0.002													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.002	0.002	0.003	0.003													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01	0.02	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16	17	19	18													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	18	18	19													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	90	98	104	96													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	196	197	167	184													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.0	0.9	0.7													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.61	7.68	7.72	7.79													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【豊中町】豊中町浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	6月	10月	1月													
				14日	30日	14日	19日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.6	0.8													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	90	98	104	96													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	2	2	3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	196	197	167	184													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.61	7.68	7.72	7.79													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−0.7	−0.4	−0.3	−0.4													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	4	2	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01	0.02	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000036	0.000025	0.000017	0.000012													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		28	30	32	30													
	総アルカリ度	mg/L		70	76	82	76													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		196	197	167	184													
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.4	0.7													
	水温	℃		14.4	23.8	24.6	14.3													
	気温	℃		19.0	28.1	33.0	13.2													
	天候			晴	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【高倉】高倉浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月
				8日	15日	21日	20日
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	1	1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.09	0.12	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	0.005	0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.003	0.003	0.003
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.013	0.007	0.005
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.005	0.003	0.001
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12	12	12	14
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	10	16
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	54	63	54	61
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	126	132	110	128
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	1.3	0.8	0.5
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.71	6.70	6.55	6.64
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	度	5以下	<0.5	1.2	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

2025年度年報　　【高倉】高倉浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				8日	15日	21日	20日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.5	0.3													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	54	63	54	61													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	18	29	25	17													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	126	132	110	128													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.71	6.70	6.55	6.64													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.0	−1.7	−2.0	−2.0													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	8	8	2													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01	<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000013	0.000007	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		19	20	18	21													
	総アルカリ度	mg/L		40	50	51	49													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		126	132	110	128													
	遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.2	0.4	0.2													
	水温	℃		15.1	23.8	22.9	12.5													
	気温	℃		18.5	29.2	18.1	8.0													
	天候			晴	晴	曇	曇													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			