2025年度年報　　【中部（工水）】中部浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月							
			21日	19日	16日	14日	18日	16日	20日	17日	15日	26日							
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							
マンガン及びその化合物	mg/L		0.004	0.004	0.003	0.014	0.008	0.006	0.009	0.012	0.005	0.008							
塩化物イオン	mg/L		3	4	5	2	2	2	3	3	3	3							
カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L		32	23	21	25	22	31	32	31	27	28							
蒸発残留物	mg/L		45	41	33	36	35	46	55	54	47	42							
pH値		6.0以上8.0以下	7.41	7.22	7.22	7.68	7.57	7.79	7.50	7.54	7.50	7.04							
味																			
臭気																			
色度	度		2.0	2.3	1.7	4.2	4.0	3.7	2.2	2.9	1.3	2.9							
濁度	度	15度以下	0.8	0.7	0.6	1.2	1.0	0.9	0.7	0.8	0.2	0.9							
腐食性(ランゲリア指数)																			
電気伝導率	mS/m		8	6	6	7	6	7	8	9	8	7							
総アルカリ度	mg/L		28	18	16	22	21	27	29	30	25	24							
浮遊物質	mg/L																		
溶解性物質	mg/L																		
水温	℃	30℃以下	15.0	16.0	19.1	22.5	24.3	24.0	21.5	13.5	9.0	6.3							
気温	℃		16.8	24.8	27.3	26.8	33.5	33.0	20.0	12.8	8.0	1.8							
天候			晴	曇	曇	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴							
前日の天候			曇	晴曇	晴曇	晴	晴	晴	曇雨	晴	雨曇	晴							
試験不実施理由																			

2025年度年報　　【綾川（工水）】綾川浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月							
			21日	19日	16日	14日	18日	16日	20日	17日	15日	26日							
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03	0.07	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03							
マンガン及びその化合物	mg/L		0.005	0.025	0.004	0.005	0.011	0.007	0.010	0.010	0.008	0.005							
塩化物イオン	mg/L		3	4	5	2	2	2	3	3	3	3							
カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L		32	22	21	26	23	32	32	31	28	28							
蒸発残留物	mg/L		64	54	36	64	44	50	59	77	52	54							
pH値		6.0以上8.0以下	7.69	7.11	7.14	7.52	7.60	7.77	7.61	7.51	7.54	7.05							
味																			
臭気																			
色度	度		2.2	3.6	2.7	4.7	4.8	2.9	2.5	3.0	1.2	4.1							
濁度	度	15度以下	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	0.7	0.8	0.8	0.5	1.4							
腐食性(ランゲリア指数)																			
電気伝導率	mS/m		8	6	6	7	6	8	8	9	8	7							
総アルカリ度	mg/L		28	17	16	22	20	28	30	31	26	24							
浮遊物質	mg/L																		
溶解性物質	mg/L																		
水温	℃	30℃以下	14.8	17.2	19.1	23.0	25.5	24.5	21.9	14.1	9.7	7.4							
気温	℃		20.4	21.8	27.3	26.5	32.0	30.5	23.0	19.5	9.0	9.0							
天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇							
前日の天候			曇	晴曇	晴曇	晴	晴	晴	曇雨	晴	雨曇	晴							
試験不実施理由																			