2025年度年報　　【肥土山】肥土山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	0.08	0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.14	0.19	0.08	0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.025	0.029	0.013	0.011													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.009	0.008	0.009													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.002	0.002	0.002													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.035	0.040	0.022	0.019													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013	0.013	0.010	0.009													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008	0.009	0.007	0.006													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.01	0.01	0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	8	10	9													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	14	14													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	31	28	41	38													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	97	87	92	87													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	0.002	0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.5	1.6	1.5													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.14	6.88	7.27	7.11													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	0.7	0.5	0.6	0.7													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【肥土山】肥土山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004	0.004	0.003	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.8	0.8	0.9													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	31	28	41	38													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	6	3	4													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	97	87	92	87													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.14	6.88	7.27	7.11													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.0	−2.3	−1.8	−2.0													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	1	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.01	0.01	0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11	11	13	12													
	総アルカリ度	mg/L		26	25	35	33													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		97	87	92	87													
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7	0.7	0.9													
	水温	℃		20.9	27.7	12.1	10.1													
	気温	℃		23.8	31.8	12.8	7.9													
	天候			曇	晴	曇	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【馬越】馬越浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.09	0.08	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.23	0.06	0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.009	0.019	0.009	0.007													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.007	0.004	0.005													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.005	0.003	0.003													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.021	0.036	0.020	0.017													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.007	0.005	0.005													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008	0.012	0.008	0.007													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.03	0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6	7	6	6													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12	12	13													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	17	19	19	13													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	53	64	55	54													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000002													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6	1.8	1.8	1.6													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.98	7.30	7.01	6.71													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【馬越】馬越浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	0.001	0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.004	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.7	0.7	0.7													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	17	19	19	13													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	2	2	2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	53	64	55	54													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.98	7.30	7.01	6.71													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.8	−2.2	−2.7	−3.6													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.03	0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		8	8	9	8													
	総アルカリ度	mg/L		11	15	15	6													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		53	64	55	54													
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.7	0.6	0.7													
	水温	℃		21.4	27.6	11.3	10.3													
	気温	℃		22.8	28.2	12.6	8.0													
	天候			曇	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【琴塚】琴塚浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	<0.08	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.20	0.10	0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.010	0.025	0.011	0.008													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.017	0.006	0.006													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.004	0.002	0.002													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016	0.041	0.020	0.016													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.013	0.007	0.006													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.012	0.007	0.006													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	8	8	7													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	13	14													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	20	19	24	19													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	66	65	68	60													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000009	0.000003	0.000002													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.7	1.5	1.3													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.75	6.88	6.73	6.80													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【琴塚】琴塚浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.002	0.002	0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004	0.009	0.003	0.003													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	1.1	0.7	0.9													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	20	19	24	19													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	4	4	3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	66	65	68	60													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	6.75	6.88	6.73	6.80													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−3.0	−2.8	−2.9	−3.1													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		9	9	10	9													
	総アルカリ度	mg/L		14	14	21	13													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		66	65	68	60													
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	1.0	0.6	0.7													
	水温	℃		17.2	25.9	10.5	8.7													
	気温	℃		22.4	30.4	12.5	7.0													
	天候			曇	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【北山】北山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0		0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)		(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003		<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005		<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002		<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004		<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1		<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.14		0.11													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1		<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002		<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005		<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004		<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002		<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.20	0.20		0.07													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002		<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.016	0.020		0.009													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003		<0.003													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.004		0.002													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024	0.034		0.017													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003		<0.003													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006	0.010		0.006													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001		<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008		<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1		<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01		<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03		<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1		<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13	13		16													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001		<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	21	20		22													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	62	63		85													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	165	148		156													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02		<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001		<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001		<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002		<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005		<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.6		1.3													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.24	7.02		7.22													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし													
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.5		0.6													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1		<0.1													

2025年度年報　　【北山】北山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002		<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002		<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002		<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004		<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04		<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008		<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002		<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.7		0.7													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	62	63		85													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001		<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7	10		5													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03		<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002		<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	165	148		156													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1		<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.24	7.02		7.22													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.3	−1.4		−1.3													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	1		0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01		<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01		<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000005		<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		19	21		25													
	総アルカリ度	mg/L		50	54		59													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		165	148		156													
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.6		0.6													
	水温	℃		21.3	28.9		9.0													
	気温	℃		22.9	31.2		7.7													
	天候			曇	晴		晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由					稼動停止中														

2025年度年報　　【大部】大部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月												
				22日	8日	7日	6日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	0.10	0.10												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014	0.042	0.021	0.007												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.020	0.007	0.004												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.003	0.005	0.001												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024	0.059	0.039	0.012												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011	0.028	0.009	0.005												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008	0.014	0.013	0.004												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.04	0.03	0.02												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	9	9	8												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	15	15	13												
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	35	35	31	34												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	98	102	96	93												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000003	0.000001	<0.000001												
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3	1.9	1.9	0.9												
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.32	7.30	7.36	7.18												
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5												
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

2025年度年報　　【大部】大部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				22日	8日	7日	6日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.003	0.002	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003	0.009	0.004	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.7	0.8	0.8													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	35	35	31	34													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	3	3	3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	98	102	96	93													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.32	7.30	7.36	7.18													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9	−1.6	−1.8	−2.1													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.04	0.03	0.02													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		13	13	12	13													
	総アルカリ度	mg/L		27	33	27	36													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		98	102	96	93													
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.7	0.8	0.8													
	水温	℃		14.5	27.5	22.2	5.6													
	気温	℃		21.9	30.5	23.2	5.7													
	天候			晴	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【小部】小部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				22日	8日	7日	6日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	0.08	0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006	0.015	0.006	0.003													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.004	<0.003	<0.003													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.004	0.003	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.028	0.014	0.005													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.009	<0.003	<0.003													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.009	0.005	0.002													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.02	0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	9	9	8													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12	14	12													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	31	34	32	31													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	86	100	87	83													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001													
基43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.4	1.2	0.6													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.05	6.91	6.91	6.98													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【小部】小部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				22日	8日	7日	6日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.003	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.6	0.7	0.7													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	31	34	32	31													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	8	6	3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	86	100	87	83													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.05	6.91	6.91	6.98													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.2	−2.0	−2.2	−2.4													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.02	0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11	13	12	12													
	総アルカリ度	mg/L		28	36	29	29													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		86	100	87	83													
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.6	0.7	0.7													
	水温	℃		14.3	25.8	21.4	6.4													
	気温	℃		23.3	29.9	23.2	3.8													
	天候			晴	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【家浦】家浦浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月	11月	2月													
				13日	6日	11日	3日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	0.09	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.15	0.20	0.15	0.08													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008	0.008	0.007	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.006	0.006	<0.003													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.009	0.012	0.007	0.004													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.030	0.035	0.024	0.007													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.003	0.006	<0.003													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.012	0.013	0.010	0.003													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001	0.002	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.04	0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14	12	12	15													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	19	21	18	21													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40	28	28	46													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	117	90	92	122													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.7	2.5	2.6	1.4													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.31	7.34	7.19	7.14													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【家浦】家浦浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月	8月	11月	2月													
				13日	6日	11日	3日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.001	0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.003	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.2	0.8	1.0	0.9													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	40	28	28	46													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	2	1	2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	117	90	92	122													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.31	7.34	7.19	7.14													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.9	−2.2	−2.1													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.04	0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		17	14	13	19													
	総アルカリ度	mg/L		32	16	22	30													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		117	90	92	122													
	遊離残留塩素	mg/L		1.1	0.8	0.8	0.8													
	水温	℃		16.5	32.1	15.4	5.9													
	気温	℃		17.2	31.2	10.8	3.2													
	天候			晴	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【唐櫃】唐櫃浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月	11月	2月													
				13日	6日	11日	3日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	0.10	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.38	0.11	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.004	0.010	0.006	0.005													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.005	0.003	<0.003													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.006	0.008	0.006	0.004													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.018	0.031	0.020	0.015													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.005	0.004	0.003													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.012	0.008	0.006													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001	0.001	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.01	<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14	15	15	16													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	18	21	20	22													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	44	43	48	59													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	112	116	126	154													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3	1.4	1.5	2.1													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.24	7.17	7.08	7.11													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	0.7	0.7	0.8	0.7													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【唐櫃】唐櫃浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月	8月	11月	2月													
				13日	6日	11日	3日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	0.001	0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.7	0.6	0.7													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	44	43	48	59													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	6	3	3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	112	116	126	154													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.24	7.17	7.08	7.11													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.6	−1.9	−1.9													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	1	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.01	<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		17	18	19	22													
	総アルカリ度	mg/L		33	35	38	35													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		112	116	126	154													
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.7	0.6	0.6													
	水温	℃		18.0	30.5	15.7	6.7													
	気温	℃		21.0	33.0	14.2	5.2													
	天候			晴	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【中山】中山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.33	0.10	0.08													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.019	0.011	0.004	0.006													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.016	0.010	0.004	0.007													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.003	0.002	0.002													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.028	0.021	0.011	0.013													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.017	0.010	0.004	0.006													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.007	0.005	0.005													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05	0.05	0.03	0.03													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	9	9	9													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	14	12	11													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	32	33	37	41													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	84	83	87	92													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6	1.4	1.2	1.4													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.57	7.57	7.62	7.63													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	0.6	<0.5	0.5	0.8													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【中山】中山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004	0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.0	1.2	0.8	0.9													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	32	33	37	41													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	2	2	2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	84	83	87	92													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.57	7.57	7.62	7.63													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.6	−1.4	−1.4	−1.4													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05	0.05	0.03	0.03													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11	12	12	12													
	総アルカリ度	mg/L		28	32	37	42													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		84	83	87	92													
	遊離残留塩素	mg/L		1.0	1.1	0.8	0.9													
	水温	℃		20.3	27.8	13.0	10.2													
	気温	℃		22.3	29.2	14.1	6.0													
	天候			曇	晴	曇	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【内海】内海浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	0.08	0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.23	0.10	0.08													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014	0.010	0.009	0.007													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012	0.008	0.009	0.008													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.002	0.002	0.002													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.021	0.018	0.016	0.013													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011	0.008	0.007	0.007													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006	0.006	0.005	0.004													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.01	0.02	0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	9	9	10													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	15	13	14													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	31	31	33	37													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	112	92	86	86													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.9	1.7	2.0	1.8													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.25	6.84	7.28	7.25													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	1.1	0.6	0.7	0.7													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【内海】内海浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003	0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.0	1.1	1.0	1.1													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	31	31	33	37													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	7	3	2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	112	92	86	86													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.25	6.84	7.28	7.25													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9	−2.3	−1.9	−1.8													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.01	0.02	0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11	11	12	12													
	総アルカリ度	mg/L		28	27	30	43													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		112	92	86	86													
	遊離残留塩素	mg/L		1.0	1.1	0.9	1.1													
	水温	℃		19.3	24.1	13.0	8.9													
	気温	℃		22.6	30.5	14.5	10.0													
	天候			曇	晴	曇	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【当浜】当浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				22日	8日	7日	6日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	0.10													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.09	0.07	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	0.023	0.019	0.002													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.014	0.005	<0.003													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.004	0.004	<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.038	0.035	0.002													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.018	0.009	<0.003													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001	0.011	0.012	<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.04	0.04	0.02													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	12	11	10													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	19	18	18	17													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	46	47	42	41													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	118	129	108	112													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	<0.000001	0.000002	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	1.1	1.2	<0.3													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.29	7.33	7.31	7.31													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【当浜】当浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				22日	8日	7日	6日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.005	0.004	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6	0.6	0.7													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	46	47	42	41													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	3	5	3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	118	129	108	112													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.29	7.33	7.31	7.31													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.7	−1.4	−1.6	−1.9													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.04	0.04	0.02													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		16	17	16	15													
	総アルカリ度	mg/L		42	48	40	37													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		118	129	108	112													
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6	0.6	0.7													
	水温	℃		15.7	26.1	24.6	7.4													
	気温	℃		20.0	29.8	25.8	6.2													
	天候			晴	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【福田】福田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				22日	8日	7日	6日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	0.09													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.18	0.08	0.13													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.020	0.040	0.020	0.013													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013	0.016	0.004	0.010													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.003	0.005	0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.030	0.057	0.038	0.019													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.014	0.025	0.009	0.013													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008	0.014	0.013	0.005													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.03	0.02	0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	9	8	8													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002	0.002	0.004	0.002													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	14	14	12													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	37	34	30	39													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	94	100	76	94													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3	1.5	1.6	1.1													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.33	7.41	7.23	7.37													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【福田】福田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				22日	8日	7日	6日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.002	0.002													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.005	0.011	0.005	0.003													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.5	0.8	0.7													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	37	34	30	39													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.004	0.002													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	4	3	3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	94	100	76	94													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.33	7.41	7.23	7.37													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.6	−1.9	−1.8													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	3	14	1	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.03	0.02	0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		12	12	12	13													
	総アルカリ度	mg/L		31	32	26	39													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		94	100	76	94													
	遊離残留塩素	mg/L		0.1	0.4	0.8	0.6													
	水温	℃		16.5	27.5	23.9	7.0													
	気温	℃		18.3	30.2	24.5	7.0													
	天候			晴	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【吉田】吉田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月												
				22日	8日	7日	6日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	0.08	0.10												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.16	0.15	<0.06												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.017	0.031	0.037	0.013												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.014	0.012	0.006												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.002	0.003	0.003												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.029	0.043	0.053	0.025												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013	0.020	0.016	0.008												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009	0.010	0.013	0.009												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.02	0.01	0.01												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	7	8	7												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005	0.002	0.012	<0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12												
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27	24	23	26												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	78	72	64	74												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003	0.000003	<0.000001												
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7	1.9	2.2	1.7												
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.34	7.32	7.41	7.34												
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	色度	度	5以下	0.7	0.7	1.9	0.5												
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

2025年度年報　　【吉田】吉田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				22日	8日	7日	6日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.002	0.003	0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003	0.007	0.009	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	1.0	0.6													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27	24	23	26													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005	0.002	0.012	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	2	2	2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	78	72	64	74													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.34	7.32	7.41	7.34													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.1	−2.1	−2.0	−2.1													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.02	0.01	0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10	10	10	10													
	総アルカリ度	mg/L		21	19	20	23													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		78	72	64	74													
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.9	0.5													
	水温	℃		13.3	23.7	23.5	9.2													
	気温	℃		21.9	30.6	23.3	4.7													
	天候			晴	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【湯船】湯船浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.12	0.11	0.09													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.17	0.31	0.10	0.12													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	0.004	<0.001	<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003	<0.003	<0.003													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.006	0.002	0.003													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.013	0.016	0.004	0.006													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003	<0.003	<0.003													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.005	<0.001	0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001	0.001	0.002	0.002													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05	0.02	0.03	0.05													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	9	8	8													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	9	6	7													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	52	51	52	51													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	124	123	122	121													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	<0.3	<0.3													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.63	7.46	7.95	8.04													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【湯船】湯船浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月	12月	3月													
				9日	8日	8日	9日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002	<0.0002	0.0003	0.0004													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.8	0.6	0.6													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	52	51	52	51													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	5	4	3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	124	123	122	121													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.63	7.46	7.95	8.04													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.1	−1.2	−0.8	−0.7													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	2	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05	0.02	0.03	0.05													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		16	16	16	16													
	総アルカリ度	mg/L		62	60	64	64													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		124	123	122	121													
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.7	0.6	0.5													
	水温	℃		17.2	19.3	14.5	12.4													
	気温	℃		23.0	27.3	13.2	9.0													
	天候			曇	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報　　【福田浜】福田浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				22日	8日	7日	6日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	0.12	0.11													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.08	0.16	0.07													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013	0.018	0.013	0.009													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.008	0.003	0.005													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.003	0.002	0.002													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023	0.032	0.023	0.016													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.010	0.004	0.005													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008	0.011	0.008	0.005													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05	0.01	<0.01	<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.06	<0.03	<0.03	0.04													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	8	7	7													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	8	9	8													
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27	32	31	27													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	70	88	74	70													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02													
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7	1.2	1.5	1.8													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.42	7.49	7.54	7.67													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	2.5	1.2	1.3	2.0													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													

2025年度年報　　【福田浜】福田浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月	1月													
				22日	8日	7日	6日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.4	0.6	0.6													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27	32	31	27													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	3	3	2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	70	88	74	70													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.42	7.49	7.54	7.67													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.0	−1.4	−1.5	−1.8													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	1	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05	0.01	<0.01	<0.01													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10	12	11	10													
	総アルカリ度	mg/L		25	39	34	27													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		70	88	74	70													
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.3	0.5	0.6													
	水温	℃		14.2	25.6	22.3	7.8													
	気温	℃		19.4	28.9	22.1	5.3													
	天候			晴	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			