2026年度年報　　【中部（工水）】中部浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月															
			20日	18日															
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03	<0.03															
マンガン及びその化合物	mg/L		0.006	0.010															
塩化物イオン	mg/L		3	3															
カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L		33	25															
蒸発残留物	mg/L		51	48															
pH値		6.0以上8.0以下	7.46	7.28															
味																			
臭気																			
色度	度		3.2	3.0															
濁度	度	15度以下	1.2	0.9															
腐食性(ランゲリア指数)																			
電気伝導率	mS/m		8	7															
総アルカリ度	mg/L		28	25															
浮遊物質	mg/L																		
溶解性物質	mg/L																		
水温	℃	30℃以下	15.2	18.8															
気温	℃		18.8	27.0															
天候			曇	晴															
前日の天候			曇	晴															
試験不実施理由																			

2026年度年報　　【綾川（工水）】綾川浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月															
			20日	18日															
鉄及びその化合物	mg/L		0.03	<0.03															
マンガン及びその化合物	mg/L		0.010	0.006															
塩化物イオン	mg/L		3	3															
カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L		33	25															
蒸発残留物	mg/L		50	45															
pH値		6.0以上8.0以下	7.36	7.20															
味																			
臭気																			
色度	度		3.4	3.3															
濁度	度	15度以下	1.3	1.1															
腐食性(ランゲリア指数)																			
電気伝導率	mS/m		8	8															
総アルカリ度	mg/L		28	26															
浮遊物質	mg/L																		
溶解性物質	mg/L																		
水温	℃	30℃以下	16.0	18.8															
気温	℃		22.0	24.0															
天候			曇	晴															
前日の天候			曇	晴															
試験不実施理由																			