2026年度　　【大部】大部水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1200																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	34																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.92																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1.11																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.195																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	28																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	96																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.6																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.28																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	弱藻土臭																
基51	色度	度	5以下	49.0																
基52	濁度	度	2以下	14.0																

2026年度　　【大部】大部水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.195															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	96															
目25	濁度	度	1以下	14.0															
目26	pH値		7.5程度	7.28															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.2															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	96000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.92															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		34															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Cryptomonas20															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		10															
	総アルカリ度	mg/L		21															
	浮遊物質	mg/L		10															
	溶解性物質	mg/L		86															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.7															
	気温	℃		18.8															
	天候			曇															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【小部】小部水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2200																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	3																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.61																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.46																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.097																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	24																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	79																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.1																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.04																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	17.0																
基52	濁度	度	2以下	2.4																

2026年度　　【小部】小部水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	24																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.097																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	79																
目25	濁度	度	1以下	2.4																
目26	pH値		7.5程度	7.04																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.5																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	6000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.61																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		3																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1																
	生物顕鏡所見			所見なし																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		9																
	総アルカリ度	mg/L		20																
	浮遊物質	mg/L		4																
	溶解性物質	mg/L		75																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		14.8																
	気温	℃		19.8																
	天候			曇																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【当浜】当浜川(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	320																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	7																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.13																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.16																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.014																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	38																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	98																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.3																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.35																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	12.0																
基52	濁度	度	2以下	1.4																

2026年度　　【当浜】当浜川(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	38																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.014																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	98																
目25	濁度	度	1以下	1.4																
目26	pH値		7.5程度	7.35																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	64000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.13																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		7																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見			Synedra50																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		13																
	総アルカリ度	mg/L		38																
	浮遊物質	mg/L		1																
	溶解性物質	mg/L		97																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		14.0																
	気温	℃		16.0																
	天候			曇																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【福田】吉田川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	360																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	13																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.89																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1.34																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.287																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	22																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	62																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.6																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.96																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	弱土臭																
基51	色度	度	5以下	37.0																
基52	濁度	度	2以下	7.3																

2026年度　　【福田】吉田川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	22																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.287																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	62																
目25	濁度	度	1以下	7.3																
目26	pH値		7.5程度	6.96																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.7																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	10000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.89																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		13																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2																
	生物顕鏡所見			Melosira10																
	臭気原因生物			Cryptomonas60																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		8																
	総アルカリ度	mg/L		17																
	浮遊物質	mg/L		6																
	溶解性物質	mg/L		56																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		13.5																
	気温	℃		19.8																
	天候			曇																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【福田浜】森庄川(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	80																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	5																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.08																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.18																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.015																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	70																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.8																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.36																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	6.9																
基52	濁度	度	2以下	0.7																

2026年度　　【福田浜】森庄川(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.015																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	70																
目25	濁度	度	1以下	0.7																
目26	pH値		7.5程度	7.36																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	730																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.08																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		5																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見			所見なし																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		10																
	総アルカリ度	mg/L		26																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		70																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		14.2																
	気温	℃		15.5																
	天候			曇																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			