2026年度　　【大部】大部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月															
				21日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	17															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	86															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.31															
基49	味		異常でないこと	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1															

2026年度　　【大部】大部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.9																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	26																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	86																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.31																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.2																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11																
	総アルカリ度	mg/L		18																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		86																
	遊離残留塩素	mg/L		0.6																
	水温	℃		15.3																
	気温	℃		18.8																
	天候			曇																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【小部】小部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.005																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	16																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	24																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	76																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.85																
基49	味		異常でないこと	異常なし																
基50	臭気		異常でないこと	異常なし																
基51	色度	度	5以下	<0.5																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【小部】小部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002															
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7															
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	24															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	76															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.85															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10															
	総アルカリ度	mg/L		15															
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		76															
	遊離残留塩素	mg/L		0.6															
	水温	℃		14.8															
	気温	℃		19.8															
	天候			曇															
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【当浜】当浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	18																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	33																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	84																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000004																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.26																
基49	味		異常でないこと	異常なし																
基50	臭気		異常でないこと	異常なし																
基51	色度	度	5以下	<0.5																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【当浜】当浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 21日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002															
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8															
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	33															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	84															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.26															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03															
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		13															
	総アルカリ度	mg/L		25															
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		84															
	遊離残留塩素	mg/L		0.8															
	水温	℃		16.2															
	気温	℃		16.0															
	天候			曇															
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【福田】福田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	69																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000004																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.31																
基49	味		異常でないこと	異常なし																
基50	臭気		異常でないこと	異常なし																
基51	色度	度	5以下	0.8																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【福田】福田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	23																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	69																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.31																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.3																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10																
	総アルカリ度	mg/L		17																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		69																
	遊離残留塩素	mg/L		0.7																
	水温	℃		15.5																
	気温	℃		17.0																
	天候			曇																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【吉田】吉田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	77																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.34																
基49	味		異常でないこと	異常なし																
基50	臭気		異常でないこと	異常なし																
基51	色度	度	5以下	<0.5																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【吉田】吉田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	26																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	77																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.34																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11																
	総アルカリ度	mg/L		21																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		77																
	遊離残留塩素	mg/L		0.7																
	水温	℃		15.1																
	気温	℃		18.5																
	天候			曇																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【福田浜】福田浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	25																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	73																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.50																
基49	味		異常でないこと	異常なし																
基50	臭気		異常でないこと	異常なし																
基51	色度	度	5以下	1.3																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【福田浜】福田浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002																
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	25																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	73																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.50																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01																
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10																
	総アルカリ度	mg/L		23																
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		73																
	遊離残留塩素	mg/L		0.3																
	水温	℃		15.1																
	気温	℃		15.5																
	天候			曇																
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			