2026年度　　【香川用水】香川用水（宝山湖）（水源）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3																
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	39																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	56																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.3																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	8.43																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	強生ぐさ臭																
基51	色度	度	5以下	2.9																
基52	濁度	度	2以下	0.9																

2026年度　　【香川用水】香川用水（宝山湖）（水源）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	39																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	<1																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	56																
目25	濁度	度	1以下	0.9																
目26	pH値		7.5程度	8.43																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.4																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2700																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見			所見なし																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		0.06																
	電気伝導率	mS/m		10																
	総アルカリ度	mg/L		36																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		56																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		16.8																
	気温	℃		21.5																
	天候			晴																
	前日の天候			曇																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【西部】西部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	94																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.004																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	33																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	43																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.77																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	3.5																
基52	濁度	度	2以下	1.2																

2026年度　　【西部】西部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	33																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.004																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	43																
目25	濁度	度	1以下	1.2																
目26	pH値		7.5程度	7.77																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	92000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1																
	生物顕鏡所見			所見なし																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		9																
	総アルカリ度	mg/L		28																
	浮遊物質	mg/L		2																
	溶解性物質	mg/L		41																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		16.2																
	気温	℃		26.5																
	天候			晴																
	前日の天候			曇																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【茂木】茂木第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000028																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.557																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	84																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	148																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.00																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微土臭																
基51	色度	度	5以下	3.4																
基52	濁度	度	2以下	0.1																

2026年度　　【茂木】茂木第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	84															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.557															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	10															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	148															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.00															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	270															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		24															
	総アルカリ度	mg/L		79															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		148															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.8															
	気温	℃		23.4															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【茂木】茂木第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	72																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000116																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.004																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	103																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	179																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.29																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	1.6																
基52	濁度	度	2以下	0.3																

2026年度　　【茂木】茂木第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.003															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	103															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.004															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	179															
目25	濁度	度	1以下	0.3															
目26	pH値		7.5程度	7.29															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1200															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		29															
	総アルカリ度	mg/L		96															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		179															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.9															
	気温	℃		20.9															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【茂木】雑古屋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	26																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000011																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.011																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	105																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	178																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.72																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	3.2																
基52	濁度	度	2以下	0.1																

2026年度　　【茂木】雑古屋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	105																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.011																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	178																
目25	濁度	度	1以下	0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.72																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.2																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	220																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		29																
	総アルカリ度	mg/L		110																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		178																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.9																
	気温	℃		24.0																
	天候			晴																
	前日の天候			曇																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【茂木】雑古屋第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	12																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.22																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.69																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	23																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.301																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	22																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	85																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	176																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.99																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	弱硫化水素臭																
基51	色度	度	5以下	13.7																
基52	濁度	度	2以下	2.9																

2026年度　　【茂木】雑古屋第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	85																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.301																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	14																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	176																
目25	濁度	度	1以下	2.9																
目26	pH値		7.5程度	6.99																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	14																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		0.06																
	電気伝導率	mS/m		29																
	総アルカリ度	mg/L		87																
	浮遊物質	mg/L		2																
	溶解性物質	mg/L		174																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.3																
	気温	℃		22.4																
	天候			晴																
	前日の天候			曇																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【茂木】雑古屋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	11																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.278																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	80																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	142																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.8																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.02																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微硫化水素臭																
基51	色度	度	5以下	3.0																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【茂木】雑古屋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	80															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.278															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	142															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.02															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	930															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.07															
	電気伝導率	mS/m		24															
	総アルカリ度	mg/L		68															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		142															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.3															
	気温	℃		24.4															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【茂木】乙井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	180																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000010																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	17																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	81																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	157																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.68																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	<0.5																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【茂木】乙井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	81															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	14															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	157															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.68															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	160															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		25															
	総アルカリ度	mg/L		62															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		157															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.9															
	気温	℃		23.0															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【茂木】新丸山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	69																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	128																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.94																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	1.4																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【茂木】新丸山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	69															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	128															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.94															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	17															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		22															
	総アルカリ度	mg/L		56															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		128															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.2															
	気温	℃		21.5															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【下林】下林3号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.068																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	41																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	124																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.76																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	<0.5																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【下林】下林3号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	41																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.068																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	16																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	124																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.76																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	330																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L																		
	ジアルジア	個/10L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		16																
	総アルカリ度	mg/L		64																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		124																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		19.0																
	気温	℃		10.0																
	天候			雨時々曇																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【下林】下林4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	33																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	107																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.67																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	<0.5																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【下林】下林4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	33																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	21																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	107																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.67																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.2																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	10																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L																		
	ジアルジア	個/10L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		14																
	総アルカリ度	mg/L		52																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		107																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		18.4																
	気温	℃		9.4																
	天候			雨時々曇																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【一の宮】一の宮4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.46																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.014																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	22																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	98																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.79																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微硫化水素臭																
基51	色度	度	5以下	7.4																
基52	濁度	度	2以下	1.0																

2026年度　　【一の宮】一の宮4号井(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 7日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	22															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.014															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	14															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	98															
目25	濁度	度	1以下	1.0															
目26	pH値		7.5程度	6.79															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	280															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L																	
	ジアルジア	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		12															
	総アルカリ度	mg/L		44															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		98															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		21.9															
	気温	℃		10.1															
	天候			雨時々曇															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【一の宮】一の宮7号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.49																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.036																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	28																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	114																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.81																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微硫化水素臭																
基51	色度	度	5以下	2.2																
基52	濁度	度	2以下	0.5																

2026年度　　【一の宮】一の宮7号井(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 7日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.036															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	15															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	114															
目25	濁度	度	1以下	0.5															
目26	pH値		7.5程度	6.81															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1900															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L																	
	ジアルジア	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		14															
	総アルカリ度	mg/L		50															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		113															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.9															
	気温	℃		10.1															
	天候			雨時々曇															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【一の宮】一の宮8号井(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.21																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	22																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.018																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	37																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	60																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	170																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.67																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	強硫化水素臭																
基51	色度	度	5以下	1.1																
基52	濁度	度	2以下	0.4																

2026年度　　【一の宮】一の宮8号井(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 7日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	60															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.018															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	24															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	170															
目25	濁度	度	1以下	0.4															
目26	pH値		7.5程度	6.67															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	350															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L																	
	ジアルジア	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		24															
	総アルカリ度	mg/L		54															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		170															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.6															
	気温	℃		10.1															
	天候			雨時々曇															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【田野々】丸山池(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	130																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.10																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.007																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	13																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	56																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.9																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.77																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	強藻臭																
基51	色度	度	5以下	8.3																
基52	濁度	度	2以下	1.9																

2026年度　　【田野々】丸山池(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				7日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	13																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.007																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	56																
目25	濁度	度	1以下	1.9																
目26	pH値		7.5程度	6.77																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-3.2																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2400																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.07																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1																
	生物顕鏡所見			所見なし																
	臭気原因生物			Uroglena30																
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03																
	電気伝導率	mS/m		7																
	総アルカリ度	mg/L		10																
	浮遊物質	mg/L		2																
	溶解性物質	mg/L		54																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		13.5																
	気温	℃		6.0																
	天候			雨時々曇																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【樋盥】樋盥水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	12																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	56																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	137																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.93																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	2.0																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【樋盥】樋盥水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 7日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	56															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	10															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	137															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.93															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	300															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		20															
	総アルカリ度	mg/L		49															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		137															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.4															
	気温	℃		11.3															
	天候			雨															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【樋盥】長瀬水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	270																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	3																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	51																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	120																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.38																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	5.7																
基52	濁度	度	2以下	0.4																

2026年度　　【樋盥】長瀬水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 7日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	51																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	120																
目25	濁度	度	1以下	0.4																
目26	pH値		7.5程度	7.38																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	3000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		3																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		18																
	総アルカリ度	mg/L		45																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		120																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.1																
	気温	℃		12.6																
	天候			雨																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【樋盥】1号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	46																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	2																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	51																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	118																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.02																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	2.3																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【樋盥】1号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 7日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	51																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	9																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	118																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.02																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	840																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		2																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		18																
	総アルカリ度	mg/L		44																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		118																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		14.0																
	気温	℃		11.2																
	天候			雨																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【樋盥】2号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	42																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	54																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	124																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.92																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	2.2																
基52	濁度	度	2以下	0.1																

2026年度　　【樋盥】2号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 7日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	54															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	9															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	124															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.92															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	870															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		19															
	総アルカリ度	mg/L		45															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		124															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		12.3															
	気温	℃		11.3															
	天候			雨															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【樋盥】3号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	22																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	69																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	158																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.74																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	1.0																
基52	濁度	度	2以下	0.3																

2026年度　　【樋盥】3号浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 7日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	69																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	22																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	158																
目25	濁度	度	1以下	0.3																
目26	pH値		7.5程度	6.74																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	670																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		23																
	総アルカリ度	mg/L		51																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		158																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.7																
	気温	℃		12.0																
	天候			雨																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【豊中町】第1水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000019																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	90																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	164																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.77																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	1.4																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【豊中町】第1水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	90																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	164																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.77																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	12																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		27																
	総アルカリ度	mg/L		68																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		164																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.6																
	気温	℃		19.4																
	天候			晴																
	前日の天候			曇																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【豊中町】第2水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.011																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	89																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	176																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.78																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	1.4																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【豊中町】第2水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	89															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.011															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	13															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	176															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.78															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	13															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		27															
	総アルカリ度	mg/L		67															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		176															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.6															
	気温	℃		19.4															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【豊中町】第3水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	6																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	18																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	106																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	210																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.72																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	1.1																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【豊中町】第3水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	106																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	210																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.72																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	10																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		30																
	総アルカリ度	mg/L		65																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		210																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		18.1																
	気温	℃		21.5																
	天候			晴																
	前日の天候			曇																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【豊中町】地味田水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	28																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000010																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	18																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	90																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	184																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.68																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	1.2																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【豊中町】地味田水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	90															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	17															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	184															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.68															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.6															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	200															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		28															
	総アルカリ度	mg/L		65															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		184															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.3															
	気温	℃		26.0															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【豊中町】第4水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	12																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000011																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	21																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	83																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	179																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.66																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	0.8																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【豊中町】第4水源浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	83															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	13															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	179															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.66															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	37															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		28															
	総アルカリ度	mg/L		57															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		179															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.8															
	気温	℃		23.5															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【豊中町】第4水源深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	850																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.32																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.07																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	21																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.006																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	22																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	85																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	186																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.57																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微硫化水素臭																
基51	色度	度	5以下	1.3																
基52	濁度	度	2以下	0.3																

2026年度　　【豊中町】第4水源深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	85															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.006															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	18															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	186															
目25	濁度	度	1以下	0.3															
目26	pH値		7.5程度	6.57															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1200															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		29															
	総アルカリ度	mg/L		65															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		186															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.4															
	気温	℃		23.5															
	天候			晴															
	前日の天候			曇															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【我久】我久水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	36																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	18																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	88																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	200																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.56																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	<0.5																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【我久】我久水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 7日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	88																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	31																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	200																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.56																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2200																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		28																
	総アルカリ度	mg/L		56																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		200																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.5																
	気温	℃		10.7																
	天候			雨																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【高倉】高倉水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	3																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	52																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	126																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.63																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	0.9																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【高倉】高倉水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	52																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	19																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	126																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.63																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	120																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		18																
	総アルカリ度	mg/L		37																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		126																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		16.7																
	気温	℃		11.0																
	天候			雨																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【林明】林明水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	61																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	140																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.65																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	0.7																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【林明】林明水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	24																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	140																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.65																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	14																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		20																
	総アルカリ度	mg/L		56																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		140																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.0																
	気温	℃		14.7																
	天候			雨																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【雉子尾】雉子尾水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	67																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	160																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.68																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	0.6																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【雉子尾】雉子尾水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 7日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	67																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	21																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	160																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.68																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		22																
	総アルカリ度	mg/L		37																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		160																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.1																
	気温	℃		11.3																
	天候			雨																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			