2026年度　　【香川用水】香川用水（宝山湖）（水源）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3																
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	39																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	56																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.3																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	8.43																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	強生ぐさ臭																
基51	色度	度	5以下	2.9																
基52	濁度	度	2以下	0.9																

2026年度　　【香川用水】香川用水（宝山湖）（水源）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	39																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	<1																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	56																
目25	濁度	度	1以下	0.9																
目26	pH値		7.5程度	8.43																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.4																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2700																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見			所見なし																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		0.06																
	電気伝導率	mS/m		10																
	総アルカリ度	mg/L		36																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		56																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		16.8																
	気温	℃		21.5																
	天候			晴																
	前日の天候			曇																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	210																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	6																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.008																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	31																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	58																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.70																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	3.0																
基52	濁度	度	2以下	0.8																

2026年度　　【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	31																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.008																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	58																
目25	濁度	度	1以下	0.8																
目26	pH値		7.5程度	7.70																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	74000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		6																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1																
	生物顕鏡所見			Trachelomonas10																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		8																
	総アルカリ度	mg/L		27																
	浮遊物質	mg/L		2																
	溶解性物質	mg/L		56																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		20.0																
	気温	℃		28.9																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【西畑】西畑水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月															
				9日	19日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下																	
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																	
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																	
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																	
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下																	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下																	
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下																	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																	
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																	
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																	
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																	
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																	
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																	
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																	
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下																	
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下																	
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下																	
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下																	
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																	
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																	
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																	
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																	
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																	
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																	
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																	
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																	
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																	
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																	
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下																	
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																	
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下																	
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																	
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下																	
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下																	
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																	
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下																	
基48	pH値		5.8以上8.6以下																	
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと																	
基51	色度	度	5以下	0.6	0.9															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【西畑】西畑水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下																
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下																
	クリプトスポリジウム	個/10L																	
	ジアルジア	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L																	
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		12.7	15.8														
	気温	℃		14.2	23.0														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【王子】王子水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月															
				9日	19日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下																	
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																	
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																	
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																	
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下																	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下																	
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下																	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																	
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																	
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																	
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																	
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																	
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																	
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																	
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下																	
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下																	
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下																	
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下																	
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																	
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																	
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																	
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																	
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																	
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																	
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																	
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																	
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																	
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																	
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下																	
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																	
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下																	
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																	
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下																	
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下																	
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																	
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下																	
基48	pH値		5.8以上8.6以下																	
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと																	
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【王子】王子水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下																
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下																
	クリプトスポリジウム	個/10L																	
	ジアルジア	個/10L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L																	
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.1	18.4														
	気温	℃		13.5	23.0														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川股】千足ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	110																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	2																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.005																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.11																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.11																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.018																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	74																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.0																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.94																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	18.0																
基52	濁度	度	2以下	2.9																

2026年度　　【川股】千足ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月															
				18日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	23															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.018															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	74															
目25	濁度	度	1以下	2.9															
目26	pH値		7.5程度	6.94															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.4															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	6600															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.11															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		2															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見			Trachelomonas10															
	臭気原因生物			Microcystis10															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02															
	電気伝導率	mS/m		9															
	総アルカリ度	mg/L		25															
	浮遊物質	mg/L		1															
	溶解性物質	mg/L		73															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.1															
	気温	℃		25.6															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川股】千足川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	350																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	11																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.06																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.012																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	78																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.10																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	8.6																
基52	濁度	度	2以下	1.4																

2026年度　　【川股】千足川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月 18日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.012															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	78															
目25	濁度	度	1以下	1.4															
目26	pH値		7.5程度	7.10															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	7300															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		11															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Microcystis120															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		10															
	総アルカリ度	mg/L		26															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		78															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.6															
	気温	℃		22.8															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【入野山】入野山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	74																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.012																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.27																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.31																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.134																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	67																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	118																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.9																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.42																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微青草臭																
基51	色度	度	5以下	15.6																
基52	濁度	度	2以下	0.9																

2026年度　　【入野山】入野山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月 18日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	67															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.134															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	118															
目25	濁度	度	1以下	0.9															
目26	pH値		7.5程度	7.42															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.0															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4400															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Microcystis40															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02															
	電気伝導率	mS/m		17															
	総アルカリ度	mg/L		58															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		118															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.5															
	気温	℃		28.6															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【水主】大内ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	940																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.006																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.08																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.034																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	91																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000006																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.9																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.87																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	弱生ぐさ臭																
基51	色度	度	5以下	8.6																
基52	濁度	度	2以下	0.9																

2026年度　　【水主】大内ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月 18日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	40															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.034															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	91															
目25	濁度	度	1以下	0.9															
目26	pH値		7.5程度	7.87															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	5900															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1															
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas30 Coelastrum40															
	臭気原因生物			Microcystis10															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02															
	電気伝導率	mS/m		12															
	総アルカリ度	mg/L		41															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		91															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		23.0															
	気温	℃		25.8															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【湊】湊水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月															
				9日	19日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.14															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000009															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		11															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		68															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		150															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4															
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.56															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【湊】湊水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		68														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		24														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		150														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.56														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.0														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		50														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			22														
	総アルカリ度	mg/L			46														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			150														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.0	17.8														
	気温	℃		14.0	21.8														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【山下】山下水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下		8														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.12														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		58														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		132														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.5														
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.76														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと		無臭														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【山下】山下水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		58														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		14														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		132														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.76														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		44														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			19														
	総アルカリ度	mg/L			42														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			132														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.7	17.5														
	気温	℃		14.0	20.8														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【中筋第1】中筋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下		34														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.21														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000009														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		64														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		135														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4														
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.63														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと		無臭														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【中筋第1】中筋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		64														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		22														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		135														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.63														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		120														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			20														
	総アルカリ度	mg/L			54														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			135														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.5	18.3														
	気温	℃		16.5	25.0														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【中筋第3】中筋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下		2														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.24														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000016														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		11														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		78														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		162														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4														
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.52														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと		無臭														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【中筋第3】中筋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		78														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		32														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		162														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.52														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		190														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			24														
	総アルカリ度	mg/L			57														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			162														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.2	18.4														
	気温	℃		15.0	22.4														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【中筋第5】中筋第5水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月															
				9日	19日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下		8															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.35															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000015															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		15															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		15															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		101															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		214															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.70															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭															
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.8															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.1															

2026年度　　【中筋第5】中筋第5水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		101														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		29														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		214														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.70														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.4														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		900														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			30														
	総アルカリ度	mg/L			73														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			214														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.8	20.2														
	気温	℃		14.0	23.2														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川東第1】川東第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下		2														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.18														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000008														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		65														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		139														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.6														
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.91														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと		無臭														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【川東第1】川東第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		65														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		11														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		139														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.91														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		300														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			19														
	総アルカリ度	mg/L			49														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			139														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.7	16.8														
	気温	℃		16.5	22.5														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川東第2】川東第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下		1														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.21														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000008														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		60														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		133														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.3														
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.68														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと		無臭														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【川東第2】川東第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		60														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		21														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		133														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.68														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		66														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			18														
	総アルカリ度	mg/L			47														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			133														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.9	18.3														
	気温	℃		16.2	22.0														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【大社】大社水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下		4														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.23														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000007														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		7														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		59														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		130														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.6														
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.59														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと		無臭														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【大社】大社水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		59														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		24														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		130														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.59														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.0														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		160														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			18														
	総アルカリ度	mg/L			46														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			130														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.9	17.7														
	気温	℃		17.2	23.8														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【藤井】藤井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下		22														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.14														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.002														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		55														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		126														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		1.0														
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.99														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと		無臭														
基51	色度	度	5以下	2.0	2.0														
基52	濁度	度	2以下	0.3	0.2														

2026年度　　【藤井】藤井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		55														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		10														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		126														
目25	濁度	度	1以下	0.3	0.2														
目26	pH値		7.5程度		6.99														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		1900														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	1														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			18														
	総アルカリ度	mg/L			42														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			126														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		13.0	16.6														
	気温	℃		14.2	22.3														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		