2026年度　　【香川用水】香川用水（宝山湖）（水源）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3																
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	39																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	56																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.3																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	8.43																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	強生ぐさ臭																
基51	色度	度	5以下	2.9																
基52	濁度	度	2以下	0.9																

2026年度　　【香川用水】香川用水（宝山湖）（水源）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	39																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	<1																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	56																
目25	濁度	度	1以下	0.9																
目26	pH値		7.5程度	8.43																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.4																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2700																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見			所見なし																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		0.06																
	電気伝導率	mS/m		10																
	総アルカリ度	mg/L		36																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		56																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		16.8																
	気温	℃		21.5																
	天候			晴																
	前日の天候			曇																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【綾川浄水場】綾川原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	84																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	3																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.006																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	57																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.72																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	弱藻土臭																
基51	色度	度	5以下	3.0																
基52	濁度	度	2以下	0.8																

2026年度　　【綾川浄水場】綾川原水(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月 18日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.006															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	57															
目25	濁度	度	1以下	0.8															
目26	pH値		7.5程度	7.72															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	28000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		3															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見			所見なし															
	臭気原因生物			Microcystis20															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		8															
	総アルカリ度	mg/L		25															
	浮遊物質	mg/L		2															
	溶解性物質	mg/L		55															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.7															
	気温	℃		24.5															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	210																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	6																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.008																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	31																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	58																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.70																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	3.0																
基52	濁度	度	2以下	0.8																

2026年度　　【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	31																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.008																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	58																
目25	濁度	度	1以下	0.8																
目26	pH値		7.5程度	7.70																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	74000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		6																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1																
	生物顕鏡所見			Trachelomonas10																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		8																
	総アルカリ度	mg/L		27																
	浮遊物質	mg/L		2																
	溶解性物質	mg/L		56																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		20.0																
	気温	℃		28.9																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【御殿】香東川伏流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	22																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	68																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	140																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.92																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	1.9																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【御殿】香東川伏流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	68																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	11																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	140																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.92																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	81																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		20																
	総アルカリ度	mg/L		58																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		140																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		21.5																
	気温	℃		23.8																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【御殿】香東川御殿南取水口(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	110																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.048																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.024																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	73																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	147																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.6																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.24																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	弱青草臭																
基51	色度	度	5以下	8.7																
基52	濁度	度	2以下	1.3																

2026年度　　【御殿】香東川御殿南取水口(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月 18日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	73															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.024															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	147															
目25	濁度	度	1以下	1.3															
目26	pH値		7.5程度	7.24															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	40000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas20															
	臭気原因生物			所見なし															
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		21															
	総アルカリ度	mg/L		61															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		147															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.0															
	気温	℃		23.8															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【御殿】本津川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月																
				18日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	30000																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	16																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.170																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.22																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.11																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	21																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.049																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	20																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	83																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	194																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000003																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	5.4																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	9.60																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	弱土臭																
基51	色度	度	5以下	30.8																
基52	濁度	度	2以下	10.4																

2026年度　　【御殿】本津川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月															
				18日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	83															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.049															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	<1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	194															
目25	濁度	度	1以下	10.4															
目26	pH値		7.5程度	9.60															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	1.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	400000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		16															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		50															
	生物顕鏡所見			Nitzschia70 Chlamydomonas20 Coelastrum60 Pediastrum70															
	臭気原因生物			Microcystis20 Scenedesmus310 Staurastrum20															
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03															
	電気伝導率	mS/m		26															
	総アルカリ度	mg/L		75															
	浮遊物質	mg/L		7															
	溶解性物質	mg/L		187															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		25.8															
	気温	℃		26.2															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【浅野】香東川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	610																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	10																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.010																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.11																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.025																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	61																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	123																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.9																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.57																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微藻臭																
基51	色度	度	5以下	10.5																
基52	濁度	度	2以下	1.8																

2026年度　　【浅野】香東川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.025																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	123																
目25	濁度	度	1以下	1.8																
目26	pH値		7.5程度	7.57																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.0																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	370000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		10																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		8																
	生物顕鏡所見			所見なし																
	臭気原因生物			Microcystis40 Closterium10																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		18																
	総アルカリ度	mg/L		52																
	浮遊物質	mg/L		1																
	溶解性物質	mg/L		122																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		16.3																
	気温	℃		21.2																
	天候			晴																
	前日の天候			曇後一時雨																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【浅野】内場池(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	100																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.012																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.007																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	38																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	88																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000006																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.0																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	8.95																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微藻臭																
基51	色度	度	5以下	6.8																
基52	濁度	度	2以下	3.6																

2026年度　　【浅野】内場池(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	38																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.007																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	<1																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	88																
目25	濁度	度	1以下	3.6																
目26	pH値		7.5程度	8.95																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	0.0																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	12000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見			Fragilaria10 Synedra20 Trachelomonas10																
	臭気原因生物			Staurastrum10																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		12																
	総アルカリ度	mg/L		30																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		88																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.8																
	気温	℃		20.5																
	天候			曇																
	前日の天候			曇後一時雨																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【浅野】椛川ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	330																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	23																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.023																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	43																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	101																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.8																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.83																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微藻臭																
基51	色度	度	5以下	5.7																
基52	濁度	度	2以下	0.8																

2026年度　　【浅野】椛川ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	43																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.023																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	101																
目25	濁度	度	1以下	0.8																
目26	pH値		7.5程度	7.83																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.0																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	15000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		23																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2																
	生物顕鏡所見			所見なし																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		14																
	総アルカリ度	mg/L		41																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		101																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		11.8																
	気温	℃		21.0																
	天候			曇																
	前日の天候			曇後一時雨																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【川添】春日川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	10000																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	52																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.014																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.06																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.43																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.169																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	111																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	8.49																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微藻臭																
基51	色度	度	5以下	17.8																
基52	濁度	度	2以下	5.2																

2026年度　　【川添】春日川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.169																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	111																
目25	濁度	度	1以下	5.2																
目26	pH値		7.5程度	8.49																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	0.0																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	660000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.06																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		52																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		47																
	生物顕鏡所見			Fragilaria10 Melosira40																
	臭気原因生物			Microcystis140																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		16																
	総アルカリ度	mg/L		52																
	浮遊物質	mg/L		7																
	溶解性物質	mg/L		104																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		18.4																
	気温	℃		23.2																
	天候			晴																
	前日の天候			曇後一時雨																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【後川】後川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	270																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	10																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.004																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	43																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	100																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.62																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微藻臭																
基51	色度	度	5以下	5.8																
基52	濁度	度	2以下	0.7																

2026年度　　【後川】後川表流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	43																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.004																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	100																
目25	濁度	度	1以下	0.7																
目26	pH値		7.5程度	7.62																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	21000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		10																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		6																
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas10																
	臭気原因生物			Microcystis10																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		14																
	総アルカリ度	mg/L		31																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		100																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.8																
	気温	℃		22.2																
	天候			晴																
	前日の天候			曇後一時雨																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【一ツ内】物井川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	38																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	6																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.24																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.003																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	34																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	89																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.34																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微藻臭																
基51	色度	度	5以下	7.5																
基52	濁度	度	2以下	2.0																

2026年度　　【一ツ内】物井川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	34																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	89																
目25	濁度	度	1以下	2.0																
目26	pH値		7.5程度	7.34																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4600																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		6																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見			Nitzschia10 Chlamydomonas30 Trachelomonas70																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		12																
	総アルカリ度	mg/L		28																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		89																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		11.9																
	気温	℃		18.9																
	天候			曇																
	前日の天候			曇後一時雨																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【堂ヶ平】浦谷川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	98																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	4																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.09																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.014																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	29																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	89																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.2																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.79																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微腐敗臭																
基51	色度	度	5以下	7.9																
基52	濁度	度	2以下	1.1																

2026年度　　【堂ヶ平】浦谷川砂防ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	29																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.014																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	89																
目25	濁度	度	1以下	1.1																
目26	pH値		7.5程度	6.79																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.6																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	11000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		4																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1																
	生物顕鏡所見			Trachelomonas30																
	臭気原因生物			所見なし																
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		11																
	総アルカリ度	mg/L		16																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		89																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		14.0																
	気温	℃		19.8																
	天候			晴																
	前日の天候			曇後一時雨																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【新開】新開水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		3														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.29														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000012														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.09														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.019														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		13														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		73														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		172														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.6														
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.45														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと		無臭														
基51	色度	度	5以下	0.7	0.6														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【新開】新開水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				9日	19日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		73														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.019														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		38														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		172														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度		6.45														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.0														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		8														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L			0														
	ジアルジア	個/10L			0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02														
	電気伝導率	mS/m			24														
	総アルカリ度	mg/L			54														
	浮遊物質	mg/L			<1														
	溶解性物質	mg/L			172														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.6	17.4														
	気温	℃		12.0	21.2														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【綾南】上川原水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	910																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	11																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.011																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.09																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.34																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.073																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	63																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	126																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000003																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.1																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.27																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微藻臭																
基51	色度	度	5以下	21.8																
基52	濁度	度	2以下	10.5																

2026年度　　【綾南】上川原水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	63																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.073																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	13																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	126																
目25	濁度	度	1以下	10.5																
目26	pH値		7.5程度	7.27																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.2																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	210000																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.09																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		11																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		45																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		19																
	総アルカリ度	mg/L		62																
	浮遊物質	mg/L		8																
	溶解性物質	mg/L		118																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.5																
	気温	℃		24.5																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【綾南】羽床上水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				20日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	74																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	139																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.60																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	<0.5																
基52	濁度	度	2以下	0.1																

2026年度　　【綾南】羽床上水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月 20日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	74															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	21															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	139															
目25	濁度	度	1以下	0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.60															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	9															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		21															
	総アルカリ度	mg/L		56															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		139															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.5															
	気温	℃		23.0															
	天候			晴															
	前日の天候			晴															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【羽床】羽床第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	320																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.003																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	20																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	64																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	140																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.53																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	0.9																
基52	濁度	度	2以下	0.1																

2026年度　　【羽床】羽床第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	64																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	140																
目25	濁度	度	1以下	0.1																
目26	pH値		7.5程度	7.53																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.0																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2500																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		22																
	総アルカリ度	mg/L		56																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		140																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.4																
	気温	℃		17.2																
	天候			曇																
	前日の天候			曇時々雨一時晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【羽床】羽床第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	87																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	168																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.51																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	<0.5																
基52	濁度	度	2以下	<0.1																

2026年度　　【羽床】羽床第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	87																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	39																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	168																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.51																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	250																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		25																
	総アルカリ度	mg/L		69																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		168																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.5																
	気温	℃		18.1																
	天候			曇																
	前日の天候			曇時々雨一時晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【羽床】羽床第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月															
				21日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	78															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	18															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	67															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	142															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.84															
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭															
基51	色度	度	5以下	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1															

2026年度　　【羽床】羽床第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月																
				21日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	67																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	13																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	142																
目25	濁度	度	1以下	<0.1																
目26	pH値		7.5程度	6.84																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	3100																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		21																
	総アルカリ度	mg/L		53																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		142																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.0																
	気温	℃		16.8																
	天候			曇																
	前日の天候			曇時々雨一時晴																
	試験不実施理由																			