2026年度年報　　【中部(工水)】中部浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月														
			20日	18日	15日														
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03	<0.03	<0.03														
マンガン及びその化合物	mg/L		0.006	0.010	0.004														
塩化物イオン	mg/L		3	3	2														
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L		33	25	22														
蒸発残留物	mg/L		51	48	45														
pH値		6.0以上8.0以下	7.46	7.28	7.13														
味																			
臭気																			
色度	度		3.2	3.0	4.6														
濁度	度	15度以下	1.2	0.9	1.4														
腐食性(ランゲリア指数)																			
電気伝導率	mS/m		8	7	6														
総アルカリ度	mg/L		28	25	20														
浮遊物質	mg/L																		
溶解性物質	mg/L																		
水温	℃	30℃以下	15.2	18.8	18.0														
気温	℃		18.8	27.0	22.0														
天候			曇	晴	曇														
前日の天候			曇	晴	曇														
試験不実施理由																			

2026年度年報　　【綾川（工水）】綾川浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月														
			20日	18日	15日														
鉄及びその化合物	mg/L		0.03	<0.03	<0.03														
マンガン及びその化合物	mg/L		0.010	0.006	0.007														
塩化物イオン	mg/L		3	3	2														
カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L		33	25	22														
蒸発残留物	mg/L		50	45	39														
pH値		6.0以上8.0以下	7.36	7.20	7.06														
味																			
臭気																			
色度	度		3.4	3.3	6.0														
濁度	度	15度以下	1.3	1.1	2.3														
腐食性(ランゲリア指数)																			
電気伝導率	mS/m		8	8	6														
総アルカリ度	mg/L		28	26	19														
浮遊物質	mg/L																		
溶解性物質	mg/L																		
水温	℃	30℃以下	16.0	18.8	18.8														
気温	℃		22.0	24.0	24.0														
天候			曇	晴	晴														
前日の天候			曇	晴	曇														
試験不実施理由																			