

【綾川浄水場】綾川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【綾川浄水場】綾川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月															
				11日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002															
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	25															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	52															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.29															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04															
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		8															
	総アルカリ度	mg/L		20															
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		52															
	遊離残留塩素	mg/L		0.5															
	水温	℃		16.9															
	気温	℃		18.5															
	天候			晴															
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月															
				11日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002															
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7															
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	26															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	47															
目25	濁度	度	1以下	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.41															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05															
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		7															
	総アルカリ度	mg/L		22															
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		47															
	遊離残留塩素	mg/L		0.7															
	水温	℃		16.8															
	気温	℃		22.5															
	天候			晴															
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【御殿】御殿第1ポンプ井(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月 11日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	30															
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003															
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.004															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12															
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	68															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	154															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.94															
基49	味		異常でないこと	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1															

【御殿】御殿第1ポンプ井(浄水)

[illegible]

【浅野】浅野RC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	7月 6日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	2														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.12														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.025	0.031														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.006														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.028	0.034														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.007														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	8														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	6														
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	57	32														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	110	81														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.4														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.32	7.14														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	1.4	1.3														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

【浅野】浅野RC配水池(浄水)

[illegible]

2026年度 【浅野】浅野新PC配水池(浄水)

【浅野】浅野新PC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	7月 6日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸酸態窒素及び亜硝酸酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.09													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.020	0.033													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013	0.014													
基26	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024	0.039													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015	0.026													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.006													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07	0.13													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	9													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	0.005													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	8													
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58	33													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	114	85													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.6													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.70	7.48													
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし													
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし													
基51	色度	度	5以下	0.9	1.5													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.1													

【浅野】浅野新PC配水池(浄水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	7月 6日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.003														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004	0.005														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58	33														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.005														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	114	85														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.70	7.48														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.9	-1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.07	0.13														
	クリプトスפורidium	個/20L																	
	ジアレシア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		17	12														
	総アルカリ度	mg/L		43	26														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L																	

【川添】川添浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月													
				6日	6日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.11													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011	0.021													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.009													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.017	0.028													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.011													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.006													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.04													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	8													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11													
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	56	45													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	98	88													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000003													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.3													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.50	7.34													
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし													
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし													
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1													

【川添】川添浄水場(浄水)

[illegible]

【後川】後川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	7月 6日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.16														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012	0.017														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.009														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015	0.021														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011	0.013														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.004														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.03														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	7														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7														
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	38	30														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	94	80														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.1														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.33	7.28														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

【後川】後川浄水場(浄水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	7月 6日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002	0.003														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.7														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	38	30														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガンを消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	94	80														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.33	7.28														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8	-1.8														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.03														
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		12	11														
	総アルカリ度	mg/L		23	22														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L																	

【一ツ内】一ツ内浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	7月 6日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.27	0.09														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007	0.009														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.008														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009	0.011														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.008														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.002														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	8														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	9														
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	37	20														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	91	76														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.7														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.27	6.82														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度

【一ツ内】一ツ内浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【堂ヶ平】堂ヶ平浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	7月 6日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.004	0.007														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.006														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.009														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.007														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001	0.002														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	6														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5														
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26	19														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	85	74														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.9	1.7														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.00	6.99														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	1.9	2.1														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

【堂ヶ平】堂ヶ平浄水場(浄水)

[illegible]

【綾南】綾南浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

灰比は取入値を表している																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	7月 6日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.11														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.14														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014	0.026														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.003														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.025	0.036														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.007														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13	11														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	15														
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	65	50														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	124	135														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	0.005														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.1														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.38	6.98														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

【綾南】綾南浄水場(浄水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	7月 6日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	1.0														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	65	50														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	4														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	124	135														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.38	6.98														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.1	-1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.02														
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		20	17														
	電気伝導率	mS/m		59	35														
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	