2026年度年報　　【中部（工水）】中部浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	工水目標値	4月	5月	6月	7月													
				20日	18日	15日	13日													
	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.006	0.010	0.004	0.004													
	塩化物イオン	mg/L		3	3	2	2													
	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L		33	25	22	25													
	蒸発残留物	mg/L		51	48	45	47													
	pH値		6.0以上8.0以下	7.46	7.28	7.13	7.48													
	味																			
	臭気																			
	色度	度		3.2	3.0	4.6	4.2													
	濁度	度	15度以下	1.2	0.9	1.4	1.5													
	腐食性(ランゲリア指数)																			
	電気伝導率	mS/m		8	7	6	6													
	総アルカリ度	mg/L		28	25	20	22													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L																		
	水温	℃	30℃以下	15.2	18.8	18.0	21.5													
	気温	℃		18.8	27.0	22.0	35.0													
	天候			曇	晴	曇	晴													
	前日の天候			曇	晴	曇	晴													
	試験不実施理由																			

2026年度年報　　【綾川（工水）】綾川浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月	7月													
			20日	18日	15日	13日													
鉄及びその化合物	mg/L		0.03	<0.03	<0.03	<0.03													
マンガン及びその化合物	mg/L		0.010	0.006	0.007	0.004													
塩化物イオン	mg/L		3	3	2	2													
カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L		33	25	22	25													
蒸発残留物	mg/L		50	45	39	34													
pH値		6.0以上8.0以下	7.36	7.20	7.06	7.48													
味																			
臭気																			
色度	度		3.4	3.3	6.0	4.7													
濁度	度	15度以下	1.3	1.1	2.3	1.7													
腐食性(ランゲリア指数)																			
電気伝導率	mS/m		8	8	6	6													
総アルカリ度	mg/L		28	26	19	22													
浮遊物質	mg/L																		
溶解性物質	mg/L																		
水温	℃	30℃以下	16.0	18.8	18.8	22.0													
気温	℃		22.0	24.0	24.0	28.5													
天候			曇	晴	晴	晴													
前日の天候			曇	晴	曇	晴													
試験不実施理由																			