2026年度　　【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月															
				11日	27日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.10															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008	0.015															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.005															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.018															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.008															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05	0.09															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3	3															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	4															
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	26	23															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	47	50															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.41	7.63															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月															
				11日	27日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.004															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6															
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	26	23															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	47	50															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.41	7.63															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05	0.09															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		7	7															
	総アルカリ度	mg/L		22	22															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		47	50															
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6															
	水温	℃		16.8	25.0															
	気温	℃		22.5	32.6															
	天候			晴	晴															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【川西】川西浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				8日	7日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.12															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.20															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.017	0.011															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.005															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.002															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.021	0.018															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.005															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.005															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.05															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5	7															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	9															
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	31	48															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	62	105															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000003															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.44	7.63															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【川西】川西浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				8日	7日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004	0.002															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.8															
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	31	48															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	62	105															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.44	7.63															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.5	−1.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	1															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.05															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		9	13															
	総アルカリ度	mg/L		29	27															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		62	105															
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7															
	水温	℃		21.2	27.0															
	気温	℃		23.2	26.2															
	天候			曇	曇															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【門入】門入浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				8日	7日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.28															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.13	0.13															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012	0.030															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.010															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016	0.038															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.012															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.007															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.04															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	9															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	12															
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	44	57															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	99	142															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000005															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.5															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.08	7.54															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【門入】門入浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				8日	7日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.002															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002	0.005															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.0	0.9															
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	44	57															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	99	142															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.08	7.54															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−0.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.04															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		14	16															
	総アルカリ度	mg/L		31	48															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		99	142															
	遊離残留塩素	mg/L		0.9	0.8															
	水温	℃		20.2	27.5															
	気温	℃		23.0	25.0															
	天候			曇	曇															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【石神】石神浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				8日	7日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	2															
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.24															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.14															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.009	0.024															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.010															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.012	0.033															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.012															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.008															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.04															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	9															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12															
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	34	63															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	89	135															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000005	0.000003															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.3															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.91	7.37															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【石神】石神浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				8日	7日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.002															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002	0.005															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.9	0.9															
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	34	63															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	89	135															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	6.91	7.37															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.1	−1.0															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.04															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11	17															
	総アルカリ度	mg/L		27	59															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		89	135															
	遊離残留塩素	mg/L		0.9	0.8															
	水温	℃		18.8	25.0															
	気温	℃		20.8	25.1															
	天候			曇	曇															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【川股】川股浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月															
				11日	27日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.14															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	0.005															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.009															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.003															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.02															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	9															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9															
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	25	22															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	78	74															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000005															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.8															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.03	6.96															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【川股】川股浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月
				11日	27日
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下		
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下		
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
目15	農薬類		1以下		
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.8
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	25	22
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	4
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下		
目23	臭気強度(TON)		3以下		
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	78	74
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1
目26	pH値		7.5程度	7.03	6.96
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.2	−2.2
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.02
	クリプトスポリジウム	個/20L			
	ジアルジア	個/20L			
	大腸菌定量	MPN/100mL			
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			
	生物顕鏡所見				
	臭気原因生物				
	アンモニア態窒素	mg/L			
	電気伝導率	mS/m		10	10
	総アルカリ度	mg/L		23	27
	浮遊物質	mg/L			
	溶解性物質	mg/L		78	74
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.8
	水温	℃		16.2	22.0
	気温	℃		20.8	31.0
	天候			晴	晴
	前日の天候				
	試験不実施理由				

2026年度　　【入野山】入野山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月															
				11日	27日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.24	0.25															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.17															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	0.007															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.009															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.02															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	10															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	13															
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	61	72															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	106	129															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	1.0															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.36	7.24															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【入野山】入野山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月															
				11日	27日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6															
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	61	72															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	6															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	106	129															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.36	7.24															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.2	−0.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.02															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		17	19															
	総アルカリ度	mg/L		48	67															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		106	129															
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6															
	水温	℃		16.2	28.5															
	気温	℃		22.5	35.0															
	天候			晴	晴															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【水主】水主浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月															
				11日	27日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.13															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.14	0.28															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.020	0.026															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.014															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024	0.031															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013	0.023															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.005															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.02															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	10															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002	0.002															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12															
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	39	29															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	90	80															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000005	0.000005															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000004															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.8	1.6															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.54	7.29															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	1.0	0.6															
基52	濁度	度	2以下	0.1	<0.1															

2026年度　　【水主】水主浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月
				11日	27日
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下		
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下		
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.003
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004	0.005
目15	農薬類		1以下		
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.9	1.2
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	39	29
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	2
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下		
目23	臭気強度(TON)		3以下		
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	90	80
目25	濁度	度	1以下	0.1	<0.1
目26	pH値		7.5程度	7.54	7.29
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.2	−1.6
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.02
	クリプトスポリジウム	個/20L			
	ジアルジア	個/20L			
	大腸菌定量	MPN/100mL			
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			
	生物顕鏡所見				
	臭気原因生物				
	アンモニア態窒素	mg/L			
	電気伝導率	mS/m		13	11
	総アルカリ度	mg/L		37	31
	浮遊物質	mg/L			
	溶解性物質	mg/L		90	80
	遊離残留塩素	mg/L		0.9	1.1
	水温	℃		20.8	28.9
	気温	℃		23.5	33.3
	天候			晴	晴
	前日の天候				
	試験不実施理由				