2026年度　　【綾川浄水場】綾川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月															
				11日	3日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.09															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.005	0.012															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.007															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007	0.015															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.006															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.003															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.08															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3	3															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4	4															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	25	21															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	52	35															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.6															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.29	7.31															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【綾川浄水場】綾川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月															
				11日	3日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.002															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.9															
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	25	21															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	52	35															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.29	7.31															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0	-2.0															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.08															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		8	7															
	総アルカリ度	mg/L		20	18															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		52	35															
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.8															
	水温	℃		16.9	25.8															
	気温	℃		18.5	31.0															
	天候			晴	晴															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月															
				11日	27日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.10															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008	0.015															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.005															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.018															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.008															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05	0.09															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3	3															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	4															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26	23															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	47	50															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.41	7.63															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月															
				11日	27日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.004															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6															
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	26	23															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	47	50															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.41	7.63															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8	-1.5															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05	0.09															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		7	7															
	総アルカリ度	mg/L		22	22															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		47	50															
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6															
	水温	℃		16.8	25.0															
	気温	℃		22.5	32.6															
	天候			晴	晴															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【御殿】御殿第1ポンプ井(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月															
				11日	27日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	30	2															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.15															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000006															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001	0.003															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.002															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.007															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001	0.002															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17	16															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	68	63															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	154	144															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.94	7.57															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【御殿】御殿第1ポンプ井(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月															
				11日	27日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.9	1.1															
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	68	63															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	154	144															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.94	7.57															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−0.4	−0.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	40	5															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		22	20															
	総アルカリ度	mg/L		68	70															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		154	144															
	遊離残留塩素	mg/L		0.9	0.9															
	水温	℃		19.0	26.9															
	気温	℃		18.8	32.8															
	天候			晴	晴															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【浅野】浅野RC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	2															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.12															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.025	0.031															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.006															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.028	0.034															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.007															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	8															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	6															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	57	32															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	110	81															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.4															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.32	7.14															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	1.4	1.3															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【浅野】浅野RC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6															
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	57	32															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	110	81															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.32	7.14															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1	14															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		16	11															
	総アルカリ度	mg/L		36	28															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		110	81															
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6															
	水温	℃		15.8	21.0															
	気温	℃		18.5	23.8															
	天候			晴	雨															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【浅野】浅野新PC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.09															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.020	0.033															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013	0.014															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024	0.039															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015	0.026															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.006															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07	0.13															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	9															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	0.005															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	8															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58	33															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	114	85															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.6															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.70	7.48															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	0.9	1.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.1															

2026年度　　【浅野】浅野新PC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				6日	6日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.003														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004	0.005														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58	33														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.005														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	114	85														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.70	7.48														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.9	-1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.07	0.13														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		17	12														
	総アルカリ度	mg/L		43	26														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		114	85														
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.7														
	水温	℃		15.2	20.0														
	気温	℃		20.0	24.0														
	天候			晴	雨														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川添】川添浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.11															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011	0.021															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.009															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.017	0.028															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.011															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.006															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.04															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	8															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	56	45															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	98	88															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000003															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.3															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.50	7.34															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【川添】川添浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.002															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003	0.005															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.1	1.4															
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	56	45															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	98	88															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.50	7.34															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.1	-1.3															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.04															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		16	14															
	総アルカリ度	mg/L		49	40															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		98	88															
	遊離残留塩素	mg/L		1.1	1.3															
	水温	℃		16.3	24.5															
	気温	℃		19.5	25.0															
	天候			晴	雨															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【後川】後川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.16															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012	0.017															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.009															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015	0.021															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011	0.013															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.004															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.03															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	7															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	38	30															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	94	80															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.1															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.33	7.28															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【後川】後川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002	0.003															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.7															
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	38	30															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	1															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	94	80															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.33	7.28															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.03															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		12	11															
	総アルカリ度	mg/L		23	22															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		94	80															
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.7															
	水温	℃		12.7	21.0															
	気温	℃		17.4	23.3															
	天候			曇	雨															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【一ツ内】一ツ内浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.27	0.09															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007	0.009															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.008															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009	0.011															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.008															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.002															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.02															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	8															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	9															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	37	20															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	91	76															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.27	6.82															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【一ツ内】一ツ内浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8															
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	37	20															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	91	76															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.27	6.82															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8	-2.6															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.02															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		13	9															
	総アルカリ度	mg/L		27	17															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		91	76															
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.8															
	水温	℃		11.3	17.3															
	気温	℃		16.5	22.2															
	天候			曇	雨															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【堂ヶ平】堂ヶ平浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.004	0.007															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.006															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.009															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.007															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001	0.002															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	6															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26	19															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	85	74															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.9	1.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.00	6.99															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	1.9	2.1															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【堂ヶ平】堂ヶ平浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.1	0.8															
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	26	19															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	85	74															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.00	6.99															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.5	-2.4															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	1															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.01															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10	8															
	総アルカリ度	mg/L		14	18															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		85	74															
	遊離残留塩素	mg/L		1.1	0.8															
	水温	℃		12.3	20.3															
	気温	℃		16.1	22.2															
	天候			曇	雨															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【綾南】綾南浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	2															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.11															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.14															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014	0.026															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.003															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.025	0.036															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.007															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13	11															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	15															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	65	50															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	124	135															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	0.005															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.1															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.38	6.98															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【綾南】綾南浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				6日	6日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	1.0															
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	65	50															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	124	135															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1															
目26	pH値		7.5程度	7.38	6.98															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.1	-1.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.02															
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		20	17															
	総アルカリ度	mg/L		59	35															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		124	135															
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.9															
	水温	℃		17.9	22.8															
	気温	℃		20.8	22.8															
	天候			晴	雨															
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			