2026年度年報　　【中部(工水)】中部浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月										
			20日	18日	15日	13日	17日	14日										
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03										
マンガン及びその化合物	mg/L		0.006	0.010	0.004	0.004	0.003	0.012										
塩化物イオン	mg/L		3	3	2	2	2	2										
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L		33	25	22	25	24	34										
蒸発残留物	mg/L		51	48	45	47	36	53										
pH値		6.0以上8.0以下	7.46	7.28	7.13	7.48	7.21	7.35										
味																		
臭気																		
色度	度		3.2	3.0	4.6	4.2	3.6	5.4										
濁度	度	15度以下	1.2	0.9	1.4	1.5	0.8	1.4										
腐食性(ランゲリア指数)																		
電気伝導率	mS/m		8	7	6	6	6	8										
総アルカリ度	mg/L		28	25	20	22	22	31										
浮遊物質	mg/L																	
溶解性物質	mg/L																	
水温	℃	30℃以下	15.2	18.8	18.0	21.5	22.0	22.8										
気温	℃		18.8	27.0	22.0	35.0	26.0	28.0										
天候			曇	晴	曇	晴	雨	曇										
前日の天候			曇	晴	曇	晴	曇雨	曇										
試験不実施理由																		

2026年度年報　　【綾川（工水）】綾川浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月										
			20日	18日	15日	13日	17日	14日										
鉄及びその化合物	mg/L		0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.56										
マンガン及びその化合物	mg/L		0.010	0.006	0.007	0.004	0.005	0.188										
塩化物イオン	mg/L		3	3	2	2	3	11										
カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L		33	25	22	25	24	42										
蒸発残留物	mg/L		50	45	39	34	28	102										
pH値		6.0以上8.0以下	7.36	7.20	7.06	7.48	7.12	6.71										
味																		
臭気																		
色度	度		3.4	3.3	6.0	4.7	3.4	18.7										
濁度	度	15度以下	1.3	1.1	2.3	1.7	0.8	5.0										
腐食性(ランゲリア指数)																		
電気伝導率	mS/m		8	8	6	6	6	13										
総アルカリ度	mg/L		28	26	19	22	22	32										
浮遊物質	mg/L																	
溶解性物質	mg/L																	
水温	℃	30℃以下	16.0	18.8	18.8	22.0	23.3	25.3										
気温	℃		22.0	24.0	24.0	28.5	28.5	26.0										
天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇										
前日の天候			曇	晴	曇	晴	曇雨	曇										
試験不実施理由																		