2026年度　　【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月														
				11日	27日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.10														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008	0.015														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.005														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.018														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.008														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05	0.09														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3	3														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	4														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26	23														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	47	50														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.41	7.63														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月	7月														
				11日	27日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.004														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	26	23														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	47	50														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.41	7.63														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8	-1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05	0.09														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		7	7														
	総アルカリ度	mg/L		22	22														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		47	50														
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6														
	水温	℃		16.8	25.0														
	気温	℃		22.5	32.6														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川西】川西浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.12														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.20														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.017	0.011														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.005														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.002														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.021	0.018														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.005														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.005														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.05														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5	7														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	9														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	31	48														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	62	105														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000003														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.44	7.63														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【川西】川西浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004	0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.8														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	31	48														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	62	105														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.44	7.63														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5	-1.1														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	1														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.05														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		9	13														
	総アルカリ度	mg/L		29	27														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		62	105														
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7														
	水温	℃		21.2	27.0														
	気温	℃		23.2	26.2														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【門入】門入浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.28														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.13	0.13														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012	0.030														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.010														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016	0.038														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.012														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.007														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.04														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	12														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	44	57														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	99	142														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000005														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.5														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.08	7.54														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【門入】門入浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.002														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002	0.005														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.0	0.9														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	44	57														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	99	142														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.08	7.54														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−0.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.04														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		14	16														
	総アルカリ度	mg/L		31	48														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		99	142														
	遊離残留塩素	mg/L		0.9	0.8														
	水温	℃		20.2	27.5														
	気温	℃		23.0	25.0														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【石神】石神浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	2														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.24														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.14														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.009	0.024														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.010														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.012	0.033														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.012														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.008														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.04														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	34	63														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	89	135														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000005	0.000003														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.3														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.91	7.37														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【石神】石神浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.002														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002	0.005														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.9	0.9														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	34	63														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	3														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	89	135														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.91	7.37														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1	-1.0														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.04														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		11	17														
	総アルカリ度	mg/L		27	59														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		89	135														
	遊離残留塩素	mg/L		0.9	0.8														
	水温	℃		18.8	25.0														
	気温	℃		20.8	25.1														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川股】川股浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月														
				11日	27日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.14														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	0.005														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.009														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.003														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	25	22														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	78	74														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000005														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.8														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.03	6.96														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【川股】川股浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月	7月														
				11日	27日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.8														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	25	22														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	4														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	78	74														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.03	6.96														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.2	−2.2														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	10														
	総アルカリ度	mg/L		23	27														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		78	74														
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.8														
	水温	℃		16.2	22.0														
	気温	℃		20.8	31.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【入野山】入野山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月														
				11日	27日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.24	0.25														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.17														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	0.007														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.009														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	10														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	13														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	61	72														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	106	129														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	1.0														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.36	7.24														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【入野山】入野山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月														
				11日	27日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61	72														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	6														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	106	129														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.36	7.24														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.2	−0.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		17	19														
	総アルカリ度	mg/L		48	67														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		106	129														
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6														
	水温	℃		16.2	28.5														
	気温	℃		22.5	35.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【水主】水主浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月														
				11日	27日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.13														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.14	0.28														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.020	0.026														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.014														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024	0.031														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013	0.023														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.005														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	10														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002	0.002														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39	29														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	90	80														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000005	0.000005														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000004														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.8	1.6														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.54	7.29														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	1.0	0.6														
基52	濁度	度	2以下	0.1	<0.1														

2026年度　　【水主】水主浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月														
				11日	27日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.003														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004	0.005														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.9	1.2														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	39	29														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	90	80														
目25	濁度	度	1以下	0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.54	7.29														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.2	−1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		13	11														
	総アルカリ度	mg/L		37	31														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		90	80														
	遊離残留塩素	mg/L		0.9	1.1														
	水温	℃		20.8	28.9														
	気温	℃		23.5	33.3														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		