2026年度　　【肥土山】肥土山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.13	0.14														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.022	0.025														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.011														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.002														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.030	0.035														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012	0.014														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.008														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	8														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	13														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	22	27														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	75	91														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7	1.7														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.82	6.92														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	0.5	0.6														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【肥土山】肥土山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.002														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003	0.004														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.9														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	22	27														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	4														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	75	91														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.82	6.92														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.7	−2.3														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		9	10														
	総アルカリ度	mg/L		17	21														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		75	91														
	遊離残留塩素	mg/L		0.8	0.8														
	水温	℃		21.2	25.2														
	気温	℃		24.9	28.4														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【馬越】馬越浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.25														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014	0.017														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.004														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.003														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023	0.030														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.004														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.010														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.03														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	7														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	13														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	16	15														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	63	48														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6	1.7														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.82	7.11														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【馬越】馬越浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002	0.004														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	16	15														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	63	48														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.82	7.11														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-3.3	-2.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.03														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		8	8														
	総アルカリ度	mg/L		6	10														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		63	48														
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.8														
	水温	℃		20.5	26.7														
	気温	℃		22.8	25.2														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【琴塚】琴塚浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.21														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.016	0.039														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.017	0.016														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.003														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022	0.056														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012	0.011														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.014														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6	8														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	15														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	13	23														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	53	63														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000004	0.000002														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.7														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.54	6.88														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【琴塚】琴塚浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.004														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.005	0.014														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.0	0.6														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	13	23														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	4														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	53	63														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.54	6.88														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-3.8	-2.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		7	10														
	総アルカリ度	mg/L		5	17														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		53	63														
	遊離残留塩素	mg/L		1.0	0.5														
	水温	℃		18.0	26.2														
	気温	℃		22.3	25.0														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【北山】北山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2	5														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.12														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000006														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.14	0.14														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.020	0.017														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.004														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.036	0.032														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.012	0.011														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	12														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	20	18														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	46	67														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	121	171														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.9	1.7														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.92	7.11														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	0.8	0.7														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【北山】北山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.4														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	46	67														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6	6														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	121	171														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.92	7.11														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0	-1.3														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4	7														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		16	20														
	総アルカリ度	mg/L		31	54														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		121	171														
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.3														
	水温	℃		20.9	25.8														
	気温	℃		23.0	28.6														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【大部】大部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月															
				21日	7日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.11															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012	0.014															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.009															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.002															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023	0.022															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.010															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008	0.006															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	8															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	14															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26	17															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	86	61															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.5															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.31	7.12															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【大部】大部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.9	0.8														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	26	17														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	86	61														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.31	7.12														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.2	−2.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		11	9														
	総アルカリ度	mg/L		18	13														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		86	61														
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.8														
	水温	℃		15.3	21.2														
	気温	℃		18.8	23.5														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【小部】小部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.005	0.009														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.003														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.014														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.006														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.004														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	8														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	15														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	24	17														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	76	59														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.3														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.85	6.76														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【小部】小部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	24	17														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	3														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	76	59														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.85	6.76														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.8	−3.1														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	9														
	総アルカリ度	mg/L		15	10														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		76	59														
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6														
	水温	℃		14.8	21.4														
	気温	℃		19.8	25.2														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【家浦】家浦浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				12日	18日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.30														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.005	0.004														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.004														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.009	0.016														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.025	0.034														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	<0.003														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009	0.010														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.002	0.004														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.03														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	0.04														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14	17														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	21	23														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39	44														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	126	134														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.1	1.5														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.19	7.48														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.6														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【家浦】家浦浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				12日	18日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.9	1.2														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	39	44														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	126	134														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.19	7.48														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1	-1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	3														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.03														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		17	19														
	総アルカリ度	mg/L		20	27														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		126	134														
	遊離残留塩素	mg/L		0.8	1.2														
	水温	℃		18.1	28.3														
	気温	℃		18.4	30.5														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【唐櫃】唐櫃浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				12日	18日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.19														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006	0.005														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.003														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.007	0.014														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022	0.034														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	<0.003														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008	0.011														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001	0.004														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14	15														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	19	21														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	44	42														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	130	130														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6	1.3														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.14	7.10														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	0.8	0.7														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【唐櫃】唐櫃浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				12日	18日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	44	42														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	4														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	130	130														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.14	7.10														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.0	−1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		18	18														
	総アルカリ度	mg/L		26	29														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		130	130														
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.7														
	水温	℃		18.2	26.9														
	気温	℃		20.6	28.6														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【中山】中山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.17	0.21														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.010	0.011														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015	0.008														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.002														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015	0.019														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.008														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.006														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.03														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	8														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	14														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	22	25														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	75	90														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000008														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7	1.4														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.06	7.34														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【中山】中山浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.9	1.3														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	22	25														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	75	90														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.06	7.34														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.5	−2.0														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.03														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		9	10														
	総アルカリ度	mg/L		16	20														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		75	90														
	遊離残留塩素	mg/L		0.9	1.3														
	水温	℃		20.2	26.5														
	気温	℃		22.6	27.2														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【内海】内海浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.13	0.21														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012	0.015														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.009														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.018	0.022														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.010														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.006														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	15														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	24	24														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	81	95														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.8	1.8														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.78	6.68														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	0.6	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【内海】内海浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003	0.003														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.0	1.3														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	24	24														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	6														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	81	95														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.78	6.68														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.7	-2.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	10														
	総アルカリ度	mg/L		16	20														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		81	95														
	遊離残留塩素	mg/L		0.9	1.3														
	水温	℃		18.9	22.1														
	気温	℃		24.8	27.8														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【当浜】当浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006	0.010														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.007														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.003														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015	0.020														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.007														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006	0.007														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	18	16														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	33	22														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	84	80														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000004	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.26	7.11														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【当浜】当浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.6														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	33	22														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	3														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	84	80														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.26	7.11														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.1	−2.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		13	11														
	総アルカリ度	mg/L		25	16														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		84	80														
	遊離残留塩素	mg/L		0.8	0.6														
	水温	℃		16.2	22.3														
	気温	℃		16.0	23.8														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【福田】福田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.10														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014	0.015														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012	0.007														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023	0.022														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013	0.010														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.006														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	6														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005	0.002														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	11														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23	15														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	69	54														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000004	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.4														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.31	7.13														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	0.8	0.6														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【福田】福田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.002														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004	0.004														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.4														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	23	15														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005	0.002														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	69	54														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.31	7.13														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.3	-2.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1	4														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	8														
	総アルカリ度	mg/L		17	11														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		69	54														
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.4														
	水温	℃		15.5	21.1														
	気温	℃		17.0	25.2														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【吉田】吉田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012	0.022														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.012														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.002														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022	0.031														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.015														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.007														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	7														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26	18														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	77	66														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000003														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.7														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.34	7.13														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【吉田】吉田浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.002														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002	0.005														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.8														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	26	18														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	77	66														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.34	7.13														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.1	−2.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		11	8														
	総アルカリ度	mg/L		21	12														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		77	66														
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.8														
	水温	℃		15.1	20.8														
	気温	℃		18.5	25.2														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【湯船】湯船浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.15	0.31														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011	0.008														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011	0.004														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.005														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024	0.020														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011	0.004														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008	0.006														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	21	10														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	42	51														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	127	130														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.8	0.5														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.13	7.42														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【湯船】湯船浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				8日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003	0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	42	51														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7	6														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	127	130														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.13	7.42														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9	-1.3														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		16	16														
	総アルカリ度	mg/L		33	59														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		127	130														
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.7														
	水温	℃		17.5	19.1														
	気温	℃		20.8	24.0														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【福田浜】福田浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.18														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.09														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012	0.012														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.006														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023	0.018														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.008														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008	0.005														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.12														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	0.06														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	8														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	25	12														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	73	56														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7	1.9														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.50	7.00														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	1.3	2.9														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【福田浜】福田浜浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				21日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.6														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	25	12														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	73	56														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.50	7.00														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9	−3.0														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	4														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.12														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	7														
	総アルカリ度	mg/L		23	10														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		73	56														
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.6														
	水温	℃		15.1	20.1														
	気温	℃		15.5	24.2														
	天候			曇	曇														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		