水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)

087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)

0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)

0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

▼浄水系統と地点名を表示しています
詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると
結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの１ページですので、
この画面に戻るときは、
先頭までスクロールするか、
１ページを指定して移動してください

西　讃　ブ　ロ　ッ　ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稲
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋盥	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋盥	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中　讃　ブ　ロ　ッ　ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第３・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第１	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第１	琴平町川東
中19	琴平第４	琴平町榎井
中20	北鴨･平渕･中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

高　松　ブ　ロ　ッ　ク

高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小蓑
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小　豆　ブ　ロ　ッ　ク


小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜

東　讃　ブ　ロ　ッ　ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平砕・東部	さぬき市大川町田面(砕石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊･山下･藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第１・第３・第５	東かがわ市横内
東14	川東第1・第２	東かがわ市三本松

地理院地図
GSI Maps


高松市北部、三木町北部配水区域図



測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222
本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

地理院地図
GSI Maps

高松市南部、三木町南部、綾川町配水区域図



測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222
本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

2026年度　　【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月									
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	1									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.15	0.11									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008	0.010			0.027											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	<0.003			<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001			0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.013			0.035											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.007			0.013											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003			0.007											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.03			0.08											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	3			4											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	5	6	5	5	7									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27	24			25											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	56	46			54											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	0.000004									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.40	7.31	7.27	7.27	7.45	7.52	7.44									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.002			0.006												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27	24			25												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		2			1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	56	46			54												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.40	7.31	7.27	7.27	7.45	7.52	7.44										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.0			-1.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.03			0.08												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		9	7	7	7	7	8	10										
	総アルカリ度	mg/L			20			22												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			46			54												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6										
	水温	℃		14.1	15.3	19.6	19.4	25.6	26.8	21.0										
	気温	℃		17.2	18.0	24.5	24.2	28.3	27.2	20.9										
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【東部】高松市牟礼町原(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.10	0.11	0.14	0.10	0.10										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013			0.025												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.002												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017			0.034												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007			0.013												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.007												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.04			0.10												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		3			4												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	5	6	5	6	7										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		25			26												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		46			51												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000006	0.000004										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.49	7.54	7.53	7.54	7.94	7.70	7.66										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【東部】高松市牟礼町原(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			0.007												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.3	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		25			26												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		46			51												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.49	7.54	7.53	7.54	7.94	7.70	7.66										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7			-1.1												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.04			0.10												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		8	7	8	8	8	8	10										
	総アルカリ度	mg/L			22			24												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			46			51												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4										
	水温	℃		16.0	18.9	22.5	22.8	28.5	29.5	24.2										
	気温	℃		18.8	20.6	25.5	26.8	34.5	32.0	22.8										
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【御殿】高松市峰山町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月									
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.16	0.14	0.14	0.16	0.15	0.14									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000006											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.11	0.12	0.11	0.10	0.13	0.12									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.003			0.010											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.004			0.004											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.012			0.020											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.006											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		18			16											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12	13	10	10	11	10									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		55			55											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		145			133											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.5	0.9	0.5	0.7	0.6	0.7									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.78	8.01	7.79	7.66	7.76	7.77	7.72									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【御殿】高松市峰山町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		55			55												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		145			133												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.78	8.01	7.79	7.66	7.76	7.77	7.72										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−0.5			−0.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		22			24												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			0.01												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		20	20	21	19	18	19	19										
	総アルカリ度	mg/L			59			61												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			145			133												
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.3	0.7	0.6	0.6	0.3										
	水温	℃		16.5	17.8	21.8	21.4	29.0	29.8	22.8										
	気温	℃		17.2	22.2	24.0	24.0	34.5	31.3	22.8										
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【御殿】高松市男木町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月									
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	1	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.09	0.13	0.11	0.13	0.13	0.13									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.08	0.14	0.15	0.13	0.15	0.16									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.018			0.023											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.004											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.025			0.037											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.011			0.009											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005			0.010											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.03											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			13											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	7	11	9	9	10	9									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		35			47											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		76			117											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.74	7.74	7.83	7.83	7.86	7.89	7.86									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【御殿】高松市男木町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.005			0.006												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		35			47												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		7			1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		76			117												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.74	7.74	7.83	7.83	7.86	7.89	7.86										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.1			-0.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		4			12												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03			0.03												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		12	12	19	15	16	17	17										
	総アルカリ度	mg/L			33			49												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			76			117												
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5										
	水温	℃		16.2	20.8	22.2	22.2	28.9	29.4	24.5										
	気温	℃		16.0	20.5	25.8	24.9	29.8	31.2	25.2										
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【浅野･東部】高松市朝日新町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003			0.005			0.003										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.08	0.11	<0.08	<0.08	0.08	0.12										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.08	0.07	0.10	0.11	0.10										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.025		0.032	0.031	0.042		0.029										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001		0.001	<0.001	0.002		0.002										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.030		0.039	0.037	0.053		0.038										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.018	0.014	0.014	0.018	0.018	0.012	0.016										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005		0.006	0.006	0.009		0.007										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04			0.04			0.05										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7			6			7										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	7	6	7	8										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	42			28			44										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	80			63			80										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	0.000002										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.52	7.51	7.53	7.42	7.61	7.58	7.60										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【浅野･東部】高松市朝日新町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.002			0.002										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.005			0.005			0.005										
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	42			28			44										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4			1			1										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	80			63			80										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.52	7.51	7.53	7.42	7.61	7.58	7.60										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.4			−1.6			−1.1										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	48			29			42										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04			0.04			0.05										
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		12	11	11	9	9	10	13										
	総アルカリ度	mg/L		31			24			37										
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		80			63			80										
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2										
	水温	℃		16.0	18.0	23.1	23.5	28.1	30.0	25.2										
	気温	℃		17.2	17.8	23.0	24.5	33.5	34.0	19.4										
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【浅野･東部】高松市十川西町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月									
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.10	0.09	<0.08	<0.08	0.08	0.11									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005									
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.08	0.06	0.10	0.10	0.10									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.019		0.027	0.024	0.038		0.020									
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001		<0.001	<0.001	0.001		0.001									
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023		0.032	0.029	0.047		0.027									
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015	0.015	0.014	0.016	0.018	0.013	0.012									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004		0.005	0.005	0.008		0.006									
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		<0.001									
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008									
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1									
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04			0.04			0.05									
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03									
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1									
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7			5			7									
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	8	7	7	6	7	7									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	43			27			42									
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	82			60			78									
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02									
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	0.000003									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002									
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005									
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.1	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.47	7.42	7.42	7.30	7.46	7.51	7.59									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【浅野･東部】高松市十川西町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.002			0.002										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004			0.004			0.003										
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	43			27			42										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			2			1										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	82			60			78										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.47	7.42	7.42	7.30	7.46	7.51	7.59										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.4			−1.8			−1.1										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			1			4										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04			0.04			0.05										
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		12	12	10	9	9	10	12										
	総アルカリ度	mg/L		32			22			35										
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		82			60			78										
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3										
	水温	℃		16.3	17.7	22.1	22.5	28.0	29.7	24.5										
	気温	℃		19.2	19.5	24.9	24.0	33.6	33.0	20.0										
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【川添・東部】高松市庵治町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月									
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2	0	0	15	0	1	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	0.011	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.10	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.032	0.038	0.039	0.036											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002	0.002	0.002	0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.043	0.050	0.050	0.047											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.018	0.020	0.005	0.020	0.017	0.019									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.009	0.010	0.009	0.009											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.08											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9			7											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	10	9	9	8	8	11									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		48			36											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		96			70											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000004	0.000003									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	1.1	1.0	0.9	0.8	0.9	1.1									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.58	7.57	7.43	7.46	7.65	7.65	7.62									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【川添・東部】高松市庵治町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		0.003			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.003			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.009			0.011												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4	0.4	0.3										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		48			36												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		2			1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		96			70												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.58	7.57	7.43	7.46	7.65	7.65	7.62										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.1			-0.9												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		750	20	326	10	38	6										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.08												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		12	15	14	12	11	12	15										
	総アルカリ度	mg/L			41			38												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			96			70												
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.2	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3										
	水温	℃		17.0	20.5	25.8	24.6	37.5	33.3	25.0										
	気温	℃		18.8	20.3	27.5	25.1	37.5	35.5	24.5										
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【川添】高松市屋島東町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	1	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.11	0.13	0.13	0.11	0.15	0.18										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11	0.13	0.11	0.14	0.17	0.14										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.027		0.041	0.045	0.045		0.045										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.007	<0.003	<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002		0.003	0.002	0.002		0.003										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.037		0.055	0.056	0.058		0.061										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.021	0.026	0.021	0.028	0.021	0.026	0.030										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008		0.011	0.009	0.011		0.013										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04			0.04			0.04										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10			8			11										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12	12	9	9	11	12										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58			43			67										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	105			86			120										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003	0.000002	0.000005	<0.000001	0.000001	0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	2.0	1.4	1.4	1.1	1.3	1.6										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.67	7.59	7.55	7.64	7.75	7.76	7.76										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	0.5	1.0	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【川添】高松市屋島東町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.003			0.003			0.003										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.008			0.013			0.012										
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58			43			67										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			1			2										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	105			86			120										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.67	7.59	7.55	7.64	7.75	7.76	7.76										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−0.9			−1.0			−0.6										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	113			33			2										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04			0.04			0.04										
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		16	17	17	13	14	17	19										
	総アルカリ度	mg/L		47			40			61										
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		105			86			120										
	遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2										
	水温	℃		15.0	16.2	20.9	21.2	28.0	28.9	23.0										
	気温	℃		19.8	22.8	23.9	22.5	34.5	30.9	21.2										
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【後川】高松市塩江町安原上東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月									
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.15	0.18	0.15	0.15	0.13	0.19									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005									
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.10	0.35	0.25	0.22	0.08	0.16									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.017		0.034	0.032	0.035		0.027									
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.011	0.004	0.009	0.003	0.007	<0.003									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001		<0.001	<0.001	0.001		<0.001									
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.020		0.040	0.037	0.044		0.032									
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015	0.014	0.020	0.021	0.025	0.017	0.021									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003		0.006	0.005	0.008		0.005									
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		<0.001									
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008									
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1									
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.02			0.03									
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03									
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1									
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9			8			9									
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	9	10	8	8	10	7									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40			28			40									
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	97			84			91									
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02									
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002									
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005									
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.36	7.28	7.44	7.17	7.49	7.48	7.45									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【後川】高松市塩江町安原上東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.002			0.002										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003			0.005			0.005										
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.3	0.7	0.5	0.6	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	40			28			40										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			2			2										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	97			84			91										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.36	7.28	7.44	7.17	7.49	7.48	7.45										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7			-2.0			-1.4										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0			0										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02			0.02			0.03										
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		13	13	16	11	13	13	13										
	総アルカリ度	mg/L		23			19			31										
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		97			84			91										
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.3	0.7	0.4	0.5	0.4										
	水温	℃		13.0	15.0	19.0	20.5	27.0	26.8	21.2										
	気温	℃		15.2	16.4	20.1	21.8	28.0	27.0	18.0										
	天候			曇	晴	曇	雨	晴	晴	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【一ツ内】高松市塩江町上西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.32	0.17	0.15	0.08	0.12	0.20	0.13										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.08	0.07	0.11	0.09	0.07										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011			0.015			0.011										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012	0.014	0.014	0.011	0.011	0.004	0.005										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014			0.018			0.014										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.016	0.022	0.016	0.015	0.019	0.015	0.012										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.003			0.003										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03			0.02			0.02										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10			8			10										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	9	9	9	9	9	10										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	38			20			36										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	93			75			89										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000002	0.000009	0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.37	7.24	7.25	6.99	7.06	7.22	7.12										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【一ツ内】高松市塩江町上西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001			0.001			0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003			0.004			0.002										
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.3	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	38			20			36										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			2			2										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	93			75			89										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.37	7.24	7.25	6.99	7.06	7.22	7.12										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.6			−2.4			−1.8										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0			0										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03			0.02			0.02										
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		13	11	12	9	13	18	13										
	総アルカリ度	mg/L		28			17			26										
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		93			75			89										
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5										
	水温	℃		13.2	14.6	21.0	22.1	26.2	28.2	20.0										
	気温	℃		19.3	16.4	21.0	22.3	28.9	30.0	18.5										
	天候			曇	晴	曇	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【堂ヶ平】三木町小蓑(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月									
				6日	27日	4日	21日	3日	7日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005									
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.09	0.07									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.028		0.050	0.040	0.047	<0.001	0.052									
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.020	0.017	0.010	0.006	0.003	<0.003	0.019									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001		0.007	<0.001	0.002	<0.001	<0.001									
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.032		0.076	0.047	0.061	<0.001	0.059									
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.027	0.025	0.027	0.028	0.029	0.021	0.028									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004		0.017	0.007	0.012	<0.001	0.007									
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008									
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1									
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			<0.01									
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03									
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1									
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8			7			7									
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001									
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5	5	5	5	5	5									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	29			21			26									
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	89			71			80									
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02									
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002									
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005									
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7	1.8	1.5	2.0	1.3	1.7	2.2									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.98	7.03	7.04	6.96	7.21	7.25	7.02									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	1.1	1.2	0.8	1.4	1.0	1.2	1.8									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【堂ヶ平】三木町小蓑(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	21日	3日	7日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.002			0.003										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.005			0.007			0.008										
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	29			21			26										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			4			2										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	89			71			80										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	6.98	7.03	7.04	6.96	7.21	7.25	7.02										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.4			−2.3			−2.2										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1			0			2										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01										
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11	11	11	10	11	13	9										
	総アルカリ度	mg/L		16			21			21										
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		89			71			80										
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3										
	水温	℃		12.9	14.9	20.0	24.0	26.5	23.8	20.4										
	気温	℃		18.5	17.5	20.5	29.8	32.0	26.4	17.8										
	天候			曇	晴	曇	晴	晴	曇	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【新開･東部】三木町氷上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月									
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.12	0.14	<0.08	0.12	0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.07	0.11	0.12	0.11	0.09									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.010			0.022											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.006											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.016			0.031											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.013											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.007											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.08											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5			4											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.002			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	7	8	8	6	6	7									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		37			25											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		66			47											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000005	0.000004									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.25	6.69	6.61	7.38	7.16	7.20	7.51									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【新開･東部】三木町氷上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			0.006												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.2	0.3	0.6	0.5	0.4	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		37			25												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			2												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		66			47												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.25	6.69	6.61	7.38	7.16	7.20	7.51										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−2.3			−1.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2			4												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.08												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		8	11	12	8	7	8	10										
	総アルカリ度	mg/L			28			28												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			66			47												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.2	0.3	0.6	0.5	0.4	0.6										
	水温	℃		16.0	18.2	22.0	26.9	33.0	33.5	23.1										
	気温	℃		19.5	30.3	26.6	28.9	32.8	30.8	23.3										
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【綾南】綾川町陶(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	1	1	2	2	2	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.11	0.15	0.09	0.12	0.15	0.13										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.10	0.15	0.13	0.18	0.22	0.18										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.018		0.028	0.031	0.030		0.023										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004			0.003			0.004										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005		0.008	0.004	0.007		0.006										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.032		0.049	0.044	0.051		0.040										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003			0.005			0.004										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009		0.012	0.009	0.013		0.011										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		0.001	<0.001	0.001		<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.01			0.02										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13			10			12										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	14	17	15	13	16	14										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	66			47			66										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	125			114			131										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			0.004			0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.43	7.23	7.38	7.03	7.32	7.35	7.27										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【綾南】綾川町陶(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			0.002			<0.002										
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	66			47			66										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4			4			4										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	125			114			131										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.43	7.23	7.38	7.03	7.32	7.35	7.27										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.0			-1.7			-1.1										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0			6										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02			0.01			0.02										
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		20	16	20	16	19	22	19										
	総アルカリ度	mg/L		58			32			53										
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		125			114			131										
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6										
	水温	℃		15.8	17.1	23.2	23.8	30.4	30.0	24.2										
	気温	℃		19.0	20.0	24.0	23.5	34.8	30.7	20.5										
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【羽床】綾川町羽床下(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	1	2	2	2	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.17	0.19	0.19	0.18	0.20	0.20										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000006	0.000011	0.000009	0.000007	0.000008	0.000009										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.10	0.13	0.15	0.21	0.12										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001			0.005			0.003										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.003			<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004			0.005			0.006										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009			0.017			0.016										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.006			0.005										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001			0.001			0.002										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			<0.01										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15			14			15										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001			0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	15	16	15	17	18	17										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	83			88			99										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	156			190			182										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.81	6.82	6.80	6.70	6.72	6.65	6.71										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	1.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【羽床】綾川町羽床下(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	27日	4日	6日	3日	1日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.4	0.6	0.3	0.5	0.5	0.3										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	83			88			99										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001			0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	19			19			22										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	156			190			182										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	6.81	6.82	6.80	6.70	6.72	6.65	6.71										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.5			−1.5			−1.4										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	14			36			30										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01										
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		24	23	23	26	28	29	27										
	総アルカリ度	mg/L		69			71			83										
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		156			190			182										
	遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2										
	水温	℃		17.5	19.2	23.6	24.7	30.0	32.2	22.3										
	気温	℃		19.0	19.5	23.3	23.2	33.9	31.6	20.0										
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			