2026年度　　【綾川浄水場】綾川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月															
				11日	3日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.09															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.005	0.012															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.007															
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007	0.015															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.006															
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.003															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008															
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.08															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3	3															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4	4															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	25	21															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	52	35															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.6															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.29	7.31															
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【綾川浄水場】綾川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				11日	3日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.9														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	25	21														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	52	35														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.29	7.31														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.0	−2.0														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.08														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		8	7														
	総アルカリ度	mg/L		20	18														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		52	35														
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.8														
	水温	℃		16.9	25.8														
	気温	℃		18.5	31.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月														
				11日	27日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.10														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008	0.015														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.005														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.018														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.008														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05	0.09														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3	3														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	4														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26	23														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	47	50														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.41	7.63														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【東部】東部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月	7月														
				11日	27日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.004														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	26	23														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	47	50														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.41	7.63														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8	-1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05	0.09														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		7	7														
	総アルカリ度	mg/L		22	22														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		47	50														
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6														
	水温	℃		16.8	25.0														
	気温	℃		22.5	32.6														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【御殿】御殿第1ポンプ井(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月														
				11日	27日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	30	2														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.15														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000006														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001	0.003														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.002														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.007														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001	0.002														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17	16														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	68	63														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	154	144														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.94	7.57														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【御殿】御殿第1ポンプ井(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	7月														
				11日	27日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.9	1.1														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	68	63														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	154	144														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.94	7.57														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−0.4	−0.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	40	5														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		22	20														
	総アルカリ度	mg/L		68	70														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		154	144														
	遊離残留塩素	mg/L		0.9	0.9														
	水温	℃		19.0	26.9														
	気温	℃		18.8	32.8														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【浅野】浅野RC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	2	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.12	0.17													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.09													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.025	0.031	0.026													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.006	0.006													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.028	0.034	0.029													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.007	0.007													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003	0.003													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01	0.01													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	8	10													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	6	7													
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	57	32	50													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	110	81	97													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.4	1.3													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.32	7.14	7.46													
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基51	色度	度	5以下	1.4	1.3	1.1													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

2026年度　　【浅野】浅野RC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.001	0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.7													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	57	32	50													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	2	2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	110	81	97													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.32	7.14	7.46													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.4	−1.8	−1.2													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1	14	4													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	0.01													
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		16	11	15													
	総アルカリ度	mg/L		36	28	41													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		110	81	97													
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.6													
	水温	℃		15.8	21.0	20.1													
	気温	℃		18.5	23.8	20.0													
	天候			晴	雨	雨													
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【浅野】浅野新PC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.09	0.15													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.09													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.020	0.033	0.030													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013	0.014	0.020													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024	0.039	0.034													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015	0.026	0.026													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.006	0.004													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07	0.13	0.06													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	9	9													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	0.005	<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	8	10													
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58	33	44													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	114	85	92													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001	0.000002													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.6	1.7													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.70	7.48	7.59													
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基51	色度	度	5以下	0.9	1.5	1.3													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	<0.1													

2026年度　　【浅野】浅野新PC配水池(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.003	0.003													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004	0.005	0.004													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.7													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58	33	44													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.005	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	2	1													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	114	85	92													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.70	7.48	7.59													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−0.9	−1.5	−1.2													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4	0	2													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.07	0.13	0.06													
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		17	12	14													
	総アルカリ度	mg/L		43	26	35													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		114	85	92													
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.7	0.6													
	水温	℃		15.2	20.0	19.0													
	気温	℃		20.0	24.0	19.6													
	天候			晴	雨	雨													
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川添】川添浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.11	0.15													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11	0.14													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011	0.021	0.021													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.009	0.011													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.001	0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.017	0.028	0.029													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.011	0.015													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.006	0.007													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.04	0.04													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	8	10													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	14													
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	56	45	56													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	98	88	107													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003	0.000002													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000003	0.000002													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.3	1.8													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.50	7.34	7.39													
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	1.0													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

2026年度　　【川添】川添浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.003													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003	0.005	0.005													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.1	1.4	1.4													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	56	45	56													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	2	2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	98	88	107													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.50	7.34	7.39													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.1	−1.3	−1.1													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.04	0.04													
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		16	14	17													
	総アルカリ度	mg/L		49	40	50													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		98	88	107													
	遊離残留塩素	mg/L		1.1	1.3	1.3													
	水温	℃		16.3	24.5	21.2													
	気温	℃		19.5	25.0	20.5													
	天候			晴	雨	雨													
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【後川】後川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.16	0.19													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.07													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012	0.017	0.022													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.009	0.005													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015	0.021	0.026													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011	0.013	0.018													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.004	0.004													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.03	0.03													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	7	9													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7													
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	38	30	41													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	94	80	92													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001	<0.000001													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.1	1.1													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.33	7.28	7.47													
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

2026年度　　【後川】後川浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001	0.001	0.002													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002	0.003	0.003													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.7	0.5													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	38	30	41													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	1	2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	94	80	92													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.33	7.28	7.47													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8	-1.8	-1.4													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.03	0.03													
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		12	11	13													
	総アルカリ度	mg/L		23	22	30													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		94	80	92													
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.7	0.4													
	水温	℃		12.7	21.0	18.6													
	気温	℃		17.4	23.3	19.0													
	天候			曇	雨	雨													
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【一ツ内】一ツ内浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.27	0.09	0.13													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.07													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007	0.009	0.008													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.008	0.008													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009	0.011	0.010													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.008	0.008													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.002	0.002													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.02	0.02													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	8	10													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	9	10													
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	37	20	36													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	91	76	88													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000001													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.7	0.7													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.27	6.82	6.94													
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

2026年度　　【一ツ内】一ツ内浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8	0.8													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	37	20	36													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	3	4													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	91	76	88													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.27	6.82	6.94													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−2.6	−2.0													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.02	0.02													
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		13	9	13													
	総アルカリ度	mg/L		27	17	27													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		91	76	88													
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.8	0.8													
	水温	℃		11.3	17.3	18.0													
	気温	℃		16.5	22.2	17.2													
	天候			曇	雨	雨													
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【堂ヶ平】堂ヶ平浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.004													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	<0.08	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.07													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.004	0.007	0.020													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.006	0.014													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.009	0.024													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.007	0.021													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001	0.002	0.004													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.01	<0.01													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	6	7													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5	5													
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26	19	26													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	85	74	79													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.9	1.7	2.2													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.00	6.99	7.06													
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基51	色度	度	5以下	1.9	2.1	2.3													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

2026年度　　【堂ヶ平】堂ヶ平浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	0.002													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	1.1	0.8	0.9													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	26	19	26													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	3	3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	85	74	79													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.00	6.99	7.06													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.5	−2.4	−2.2													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	1	2													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.01	<0.01													
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	8	9													
	総アルカリ度	mg/L		14	18	20													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		85	74	79													
	遊離残留塩素	mg/L		1.1	0.8	0.9													
	水温	℃		12.3	20.3	19.9													
	気温	℃		16.1	22.2	18.0													
	天候			曇	雨	雨													
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【綾南】綾南浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	2	2													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.11	0.14													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.14	0.19													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014	0.026	0.020													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.003	0.004													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.025	0.036	0.031													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.007	0.007													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02	0.01													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13	11	12													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001	<0.001	<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	15	14													
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	65	50	66													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	124	135	131													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	0.005	0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.1	1.0													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.38	6.98	7.25													
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

2026年度　　【綾南】綾南浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	7月	10月													
				6日	6日	5日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	1.0	1.0													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	65	50	66													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	4	4													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	124	135	131													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.38	6.98	7.25													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.1	-1.7	-1.2													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.02	0.01													
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		20	17	20													
	総アルカリ度	mg/L		59	35	52													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		124	135	131													
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.9	1.0													
	水温	℃		17.9	22.8	21.7													
	気温	℃		20.8	22.8	20.8													
	天候			晴	雨	雨													
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		