2026年度　　【香川用水】香川用水（宝山湖）（水源）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				20日	13日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6	16														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	4														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002	0.002														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3	3														
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	39	39														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	56	63														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000002														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.3	2.3														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	8.43	9.23														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	強生ぐさ臭	無臭														
基51	色度	度	5以下	2.9	3.2														
基52	濁度	度	2以下	0.9	0.7														

2026年度　　【香川用水】香川用水（宝山湖）（水源）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				20日	13日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	39	39														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	<1	<1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	56	63														
目25	濁度	度	1以下	0.9	0.7														
目26	pH値		7.5程度	8.43	9.23														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.4	0.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2700	700														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見			所見なし	所見なし														
	臭気原因生物			所見なし	Microcystis40														
	アンモニア態窒素	mg/L		0.06	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		10	11														
	総アルカリ度	mg/L		36	37														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		56	63														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.8	28.7														
	気温	℃		21.5	30.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【中部】中部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	200	280														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	19	23														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	2	3														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005	0.012														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	2	2														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23	34														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	48	63														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	1.2														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.60	7.47														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	微藻土臭														
基51	色度	度	5以下	5.0	5.9														
基52	濁度	度	2以下	1.6	1.6														

2026年度　　【中部】中部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	23	34														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005	0.012														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	48	63														
目25	濁度	度	1以下	1.6	1.6														
目26	pH値		7.5程度	7.60	7.47														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.7	−1.4														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	26000	64000														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		19	23														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1	2														
	生物顕鏡所見			所見なし	所見なし														
	臭気原因生物			所見なし	Microcystis30														
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		8	9														
	総アルカリ度	mg/L		20	30														
	浮遊物質	mg/L		3	2														
	溶解性物質	mg/L		45	61														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.5	25.0														
	気温	℃		22.0	28.2														
	天候			曇	曇														
	前日の天候			曇	曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【綾川浄水場】綾川原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	84	220														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	3	31														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3	2														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.006	0.006														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3	2														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27	24														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	57	41														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000004														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	1.1														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.72	7.55														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	弱藻土臭	弱藻土臭														
基51	色度	度	5以下	3.0	4.4														
基52	濁度	度	2以下	0.8	1.1														

2026年度　　【綾川浄水場】綾川原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27	24														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.006	0.006														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	57	41														
目25	濁度	度	1以下	0.8	1.1														
目26	pH値		7.5程度	7.72	7.55														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.4	−1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	28000	42000														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		3	31														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	1														
	生物顕鏡所見			所見なし	所見なし														
	臭気原因生物			Microcystis20	所見なし														
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		8	7														
	総アルカリ度	mg/L		25	21														
	浮遊物質	mg/L		2	2														
	溶解性物質	mg/L		55	39														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.7	22.3														
	気温	℃		24.5	27.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	曇雨														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【丸亀市】金倉川表流水（丸亀市浄水場）（原水）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	6月	6月	7月	8月	9月	9月										
				25日	15日	22日	21日	24日	14日	28日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下		220				310											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと		1				<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003				<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005				<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004				<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<1				<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08				0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002				<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005				<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004				<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005				<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06				<0.06											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001				<0.001											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001				<0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001				<0.001											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001				<0.001											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001				<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.05				0.02											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.12				0.21											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6				6											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.033				0.040											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		4				4											
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		24				24											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		78				63											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02				<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001				<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001				0.000004											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005				<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		2.9				3.2											
基48	pH値		5.8以上8.6以下		7.20				7.28											
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		微藻臭				弱藻臭											
基51	色度	度	5以下		16.0				11.6											
基52	濁度	度	2以下		3.1				2.2											

2026年度　　【丸亀市】金倉川表流水（丸亀市浄水場）（原水）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	6月	6月	7月	8月	9月	9月										
				25日	15日	22日	21日	24日	14日	28日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002				<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004				<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04				<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008				<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下	0.02		0.02	0.02	0.02		0.01										
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下		24				24											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.033				0.040											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3				2											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03				<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		78				63											
目25	濁度	度	1以下		3.1				2.2											
目26	pH値		7.5程度		7.20				7.28											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.1				-1.9											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		1600				1300											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01				<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.05				0.02											
	クリプトスポリジウム	個/10L			0				0											
	ジアルジア	個/10L			0				0											
	大腸菌定量	MPN/100mL			1				<1											
	嫌気性芽胞菌	個/100mL			2				1											
	生物顕鏡所見				所見なし				所見なし											
	臭気原因生物				所見なし				Microcystis20											
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02				<0.02											
	電気伝導率	mS/m			9				9											
	総アルカリ度	mg/L			20				24											
	浮遊物質	mg/L			2				2											
	溶解性物質	mg/L			76				61											
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		21.4	19.2	18.1	20.6	14.9	21.5	23.8										
	気温	℃		26.0	27.0	26.0	31.6	28.5	30.5	24.5										
	天候			晴	曇	曇	晴	晴	曇	雨										
	前日の天候			曇晴	曇	曇晴	晴	晴	曇	雨										
	試験不実施理由																			

2026年度　　【丸亀市】丸亀場内深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				15日	14日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2	1															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.16															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	2.78	2.65															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	25	26															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.576	0.616															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40	42															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	182	171															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.3															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.83	6.84															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	23.8	9.1															
基52	濁度	度	2以下	5.1	0.1															

2026年度　　【丸亀市】丸亀場内深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	40	42														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.576	0.616														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	18	19														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	182	171														
目25	濁度	度	1以下	5.1	0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.83	6.84														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	310	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.07	0.07														
	電気伝導率	mS/m		20	21														
	総アルカリ度	mg/L		77	80														
	浮遊物質	mg/L		3	<1														
	溶解性物質	mg/L		179	171														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.7	19.0														
	気温	℃		27.0	30.5														
	天候			曇	曇														
	前日の天候			曇	曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【丸亀市】上池1号深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月																
				15日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下																	
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと																	
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																	
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																	
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																	
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下																	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下																	
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下																	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																	
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																	
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																	
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																	
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																	
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																	
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																	
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下																	
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下																	
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下																	
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下																	
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																	
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																	
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																	
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																	
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																	
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																	
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																	
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																	
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																	
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																	
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下																	
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																	
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下																	
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																	
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下																	
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下																	
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																	
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下																	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下																	
基48	pH値		5.8以上8.6以下																	
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと																	
基51	色度	度	5以下																	
基52	濁度	度	2以下																	

2026年度　　【丸亀市】上池1号深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月																
				15日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下																	
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下																	
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下																	
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下																	
目8	トルエン	mg/L	0.4以下																	
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下																	
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下																	
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下																	
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下																	
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下																	
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下																	
目25	濁度	度	1以下																	
目26	pH値		7.5程度																	
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける																	
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下																	
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下																	
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下																	
	クリプトスポリジウム	個/10L																		
	ジアルジア	個/10L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m																		
	総アルカリ度	mg/L																		
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L																		
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃																		
	気温	℃																		
	天候																			
	前日の天候																			
	試験不実施理由			取水ポンプ故障																

2026年度　　【丸亀市】荒井水源1号深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				15日	14日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	120	7															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.22															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	2.00	1.52															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18	19															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.309	0.346															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	10															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	38	36															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	150	151															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.77	6.88															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭															
基51	色度	度	5以下	30.0	9.6															
基52	濁度	度	2以下	8.2	2.0															

2026年度　　【丸亀市】荒井水源1号深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	38	36														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.309	0.346														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	13	12														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	150	151														
目25	濁度	度	1以下	8.2	2.0														
目26	pH値		7.5程度	6.77	6.88														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.0	−1.8														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	310	96														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02	0.02														
	電気伝導率	mS/m		17	17														
	総アルカリ度	mg/L		55	61														
	浮遊物質	mg/L		3	2														
	溶解性物質	mg/L		147	149														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.0	19.6														
	気温	℃		27.0	29.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			曇	曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【丸亀市】荒井水源2号深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				15日	14日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	700	88															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.38	0.50															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.2	0.2															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.34	0.11															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	34	33															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.366	0.256															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	44	38															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	73	67															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	212	197															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.06	7.19															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微硫化水素臭	強硫化水素臭															
基51	色度	度	5以下	8.4	2.5															
基52	濁度	度	2以下	2.6	0.3															

2026年度　　【丸亀市】荒井水源2号深井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	73	67														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.366	0.256														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	10	6														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	212	197														
目25	濁度	度	1以下	2.6	0.3														
目26	pH値		7.5程度	7.06	7.19														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.2	−1.1														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2300	550														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.06	0.08														
	電気伝導率	mS/m		32	30														
	総アルカリ度	mg/L		82	84														
	浮遊物質	mg/L		2	<1														
	溶解性物質	mg/L		210	197														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.0	20.5														
	気温	℃		27.0	29.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			曇	曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【清水】土器川伏流水（清水浄水場）（原水）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				15日	14日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	92	190															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	23															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	2															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.14															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	11															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8															
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	54	55															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	130	124															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.4															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.75	6.81															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	3.2	3.3															
基52	濁度	度	2以下	0.1	<0.1															

2026年度　　【清水】土器川伏流水（清水浄水場）（原水）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	54	55														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	11	10														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	130	124														
目25	濁度	度	1以下	0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.75	6.81														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2600	2400														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	23														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	3														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		18	18														
	総アルカリ度	mg/L		45	48														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		130	124														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		21.4	25.4														
	気温	℃		25.2	29.5														
	天候			曇	曇														
	前日の天候			曇	曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【清水】清水場内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				15日	14日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	14	6															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.13															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007	0.000006															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3	23															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	46	23															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	8	59															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	88	155															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.9															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.61	6.74															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	1.3	1.6															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【清水】清水場内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	8	59														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	16	17														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	88	155														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.61	6.74														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.8	−1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	160	40														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		34	25														
	総アルカリ度	mg/L		57	55														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		88	155														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.4	23.2														
	気温	℃		25.2	29.5														
	天候			曇	曇														
	前日の天候			曇	曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【金倉】川西浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月															
				18日	17日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2	34															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	6	5															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16	0.16															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000011	0.000023															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	12															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	80	98															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	185	193															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.8															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.77	6.66															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	0.8	1.1															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【金倉】川西浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	80	98														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	11	15														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	185	193														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.77	6.66														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.7	−1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	210	400														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		25	28														
	総アルカリ度	mg/L		45	58														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		185	193														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.0	22.2														
	気温	℃		28.0	35.0														
	天候			晴	曇														
	前日の天候			晴	曇雨														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【金倉】金倉場内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	10	66														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.006	0.012														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.16														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000009														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	11														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002	0.011														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	9														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	65	69														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	131	132														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.4														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.88	6.92														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基51	色度	度	5以下	2.7	3.4														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【金倉】金倉場内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	65	69														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.011														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	10	9														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	131	132														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.88	6.92														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.6	−1.4														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	150	7800														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		21	20														
	総アルカリ度	mg/L		52	59														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		131	132														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.0	25.7														
	気温	℃		28.0	35.0														
	天候			晴	曇														
	前日の天候			晴	曇雨														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【飯野】飯野所内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月															
				18日	17日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2	0															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.12															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	12															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	53	60															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	122	129															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.76	6.72															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	1.6	0.8															
基52	濁度	度	2以下	0.3	<0.1															

2026年度　　【飯野】飯野所内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	53	60														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	8	14														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	122	129														
目25	濁度	度	1以下	0.3	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.76	6.72														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9	−1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	7														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		18	19														
	総アルカリ度	mg/L		46	52														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		122	129														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.0	23.0														
	気温	℃		25.0	31.0														
	天候			晴	曇														
	前日の天候			晴	曇雨														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【東小川】東小川場内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6	1300														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	21														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.15														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000011														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	11														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	7														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	52	63														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	126	130														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.9														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.63	6.63														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基51	色度	度	5以下	1.0	1.7														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【東小川】東小川場内浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	52	63														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	10	17														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	126	130														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.63	6.63														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.1	−1.8														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	52	1600														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	21														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	2														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		18	19														
	総アルカリ度	mg/L		36	55														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		126	130														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.3	22.0														
	気温	℃		27.2	28.0														
	天候			晴	雨														
	前日の天候			晴	曇雨														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【西坂元】新公湯浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月															
				18日	17日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	8	24															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.11															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	11															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	47	59															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	105	111															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.6															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.88	6.73															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	1.4	1.3															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【西坂元】新公湯浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0092	0.0091														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	47	59														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	15														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	105	111														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.88	6.73														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9	−1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	75	59														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		17	18														
	総アルカリ度	mg/L		39	57														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		105	111														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.0	21.5														
	気温	℃		25.0	31.0														
	天候			晴	曇														
	前日の天候			晴	曇雨														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【綾川浄水所】綾川所内2系浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月															
				18日	17日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	12															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.25	0.24															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000007															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16	19															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	19	20															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	119	133															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	220	257															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.43	6.42															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.6															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【綾川浄水所】綾川所内2系浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	119	133														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	34	47														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	220	257														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.43	6.42														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.6	−1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	11	130														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		33	38														
	総アルカリ度	mg/L		89	98														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		220	257														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.2	21.0														
	気温	℃		26.2	31.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	曇雨														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【綾川浄水所】中井下井浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月															
				18日	17日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4	2															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	3	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	2															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.17															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13	14															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	14															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	68	98															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	135	186															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.67	6.49															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.6															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【綾川浄水所】中井下井浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	68	98														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	13	31														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	135	186														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.67	6.49														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	230	130														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		3	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		21	28														
	総アルカリ度	mg/L		60	80														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		135	186														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.9	21.6														
	気温	℃		27.5	32.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	曇雨														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【鴨川】綾川伏流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	100	410														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.15														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000009														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	0.07														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	10														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.010	0.015														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	13														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	46	54														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	86	99														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6	3.3														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.96	6.89														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	微藻臭														
基51	色度	度	5以下	4.2	8.2														
基52	濁度	度	2以下	0.4	0.3														

2026年度　　【鴨川】綾川伏流水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	46	54														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.010	0.015														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	8														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	86	99														
目25	濁度	度	1以下	0.4	0.3														
目26	pH値		7.5程度	6.96	6.89														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.7	−1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	950	67000														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	2														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		15	17														
	総アルカリ度	mg/L		44	51														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		86	99														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.3	26.1														
	気温	℃		22.0	31.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	曇雨														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【善通寺市】生野水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	22	53														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	11	7														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.18														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007	0.000006														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13	12														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	12														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	128	112														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	295	219														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.0														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.29	6.31														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基51	色度	度	5以下	0.9	1.4														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【善通寺市】生野水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	128	112														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	31	33														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	295	219														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.29	6.31														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9	−1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	190	400														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		34	30														
	総アルカリ度	mg/L		51	58														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		295	219														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.9	23.6														
	気温	℃		21.0	30.8														
	天候			曇	曇														
	前日の天候			曇	曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【善通寺市】川西井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				15日	14日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	12	62															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5	3															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.16															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	10															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	8															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	76	71															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	167	138															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.9															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.49	6.44															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	0.9	1.6															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【善通寺市】川西井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	76	71														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	15	26														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	167	138														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.49	6.44														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.0	−1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	180	120														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		22	20														
	総アルカリ度	mg/L		41	54														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		167	138														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.2	23.2														
	気温	℃		27.0	31.0														
	天候			晴	曇														
	前日の天候			曇	曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【善通寺市】第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	80	28														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	2														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.002														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	7	3														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.19														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.03														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	8														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	86	67														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	215	126														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3	1.6														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.64	6.60														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基51	色度	度	5以下	3.0	4.4														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【善通寺市】第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	86	67														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	10	17														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	215	126														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.64	6.60														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8	-1.8														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1000	130														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.03														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	2														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		24	19														
	総アルカリ度	mg/L		45	50														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		215	126														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.2	25.3														
	気温	℃		24.0	29.0														
	天候			曇	曇														
	前日の天候			曇	曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【善通寺市】第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				16日	1日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1400	52															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	30	1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	3															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.13															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000010															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.08	0.02															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	11															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	67	69															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	148	154															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.55	6.49															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	1.8	1.0															
基52	濁度	度	2以下	0.3	0.2															

2026年度　　【善通寺市】第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月	9月														
				16日	1日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	67	69														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	26	33														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	148	154														
目25	濁度	度	1以下	0.3	0.2														
目26	pH値		7.5程度	6.55	6.49														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.0	−1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	6200	490														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.08	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		30	1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		21	21														
	総アルカリ度	mg/L		45	54														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		148	154														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.5	22.5														
	気温	℃		23.8	29.0														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【善通寺市】第2-2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				16日	1日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	38	28															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	3															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.12															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000010															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.02															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	11															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	65	71															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	142	147															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.52	6.46															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	1.2	0.8															
基52	濁度	度	2以下	0.2	<0.1															

2026年度　　【善通寺市】第2-2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				16日	1日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	65	71														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	29	36														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	142	147														
目25	濁度	度	1以下	0.2	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.52	6.46														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.0	−1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	300	1100														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		20	21														
	総アルカリ度	mg/L		47	54														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		142	147														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.4	21.6														
	気温	℃		23.8	29.0														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【善通寺市】第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	240	37														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5	3														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16	0.18														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	10														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	8														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	86	81														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	193	150														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.2														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.58	6.51														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基51	色度	度	5以下	2.4	2.4														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【善通寺市】第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	86	81														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12	19														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	193	150														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.58	6.51														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	3000	220														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		24	22														
	総アルカリ度	mg/L		46	59														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		193	150														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.3	24.9														
	気温	℃		24.3	28.8														
	天候			晴	曇														
	前日の天候			曇	曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【善通寺市】中川原井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				15日	14日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	560	38															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	10	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	10	4															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.26	0.30															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000018	0.000006															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12	11															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	10															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	131	106															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	295	190															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.2															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.54	6.51															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	2.7	1.8															
基52	濁度	度	2以下	0.1	<0.1															

2026年度　　【善通寺市】中川原井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	131	106														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	18	27														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	295	190														
目25	濁度	度	1以下	0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.54	6.51														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.7	−1.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	6000	160														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		10	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		35	28														
	総アルカリ度	mg/L		53	70														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		295	190														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.0	23.6														
	気温	℃		24.8	30.0														
	天候			曇	曇														
	前日の天候			曇	曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【大麻第3】大麻第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月											
				14日	12日	16日	16日	25日	1日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下			27			28											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	1	2	<1	2	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			3			2											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.16			0.16											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000007											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			<0.06											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11			11											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下			11			9											
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			62			57											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			136			122											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			0.7			0.6											
基48	pH値		5.8以上8.6以下			6.68			6.70											
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと			無臭			無臭											
基51	色度	度	5以下	<0.5	4.4	0.7	1.5	1.1	0.7											
基52	濁度	度	2以下	<0.1	1.4	<0.1	0.3	0.1	<0.1											

2026年度　　【大麻第3】大麻第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月										
				14日	12日	16日	16日	25日	1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			62			57										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			19			19										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			136			122										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	1.4	<0.1	0.3	0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度			6.68			6.70										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.9			-1.8										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			330			120										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.01			0.01										
	クリプトスポリジウム	個/10L				0			0										
	ジアルジア	個/10L				0			0										
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	1	2	<1	2	<1										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0										
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L				<0.02			<0.02										
	電気伝導率	mS/m				20			18										
	総アルカリ度	mg/L				45			49										
	浮遊物質	mg/L				<1			<1										
	溶解性物質	mg/L				136			122										
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.8	17.0	19.3	21.3	23.8	22.7										
	気温	℃		20.0	23.8	25.2	32.2	32.5	28.8										
	天候			曇	晴	曇	晴	晴	晴										
	前日の天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	試験不実施理由																		

2026年度　　【竜川】竜川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				15日	14日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	26	140															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	3															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	6	5															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16	0.19															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000013	0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.05															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14	14															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	20	14															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	92	89															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	236	181															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.1															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.60	6.52															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	2.1	2.7															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.1															

2026年度　　【竜川】竜川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	92	89														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	14	20														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	236	181														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.60	6.52														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	520	790														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.05														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	3														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		28	26														
	総アルカリ度	mg/L		51	58														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		236	181														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.9	24.6														
	気温	℃		26.3	27.0														
	天候			晴	曇														
	前日の天候			曇	曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【大麻第1】大麻第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	6月	7月	8月	9月												
				26日	16日	16日	25日	1日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	140			110													
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	4	<1	<1												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	6			6													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18			0.14													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006			0.000010													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01			0.02													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11			11													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001			0.002													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11			11													
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	86			97													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	171			192													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6			1.0													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.50			6.35													
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭			無臭													
基51	色度	度	5以下	0.6	0.7	1.1	1.3	1.2												
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

2026年度　　【大麻第1】大麻第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月	6月	7月	8月	9月												
				26日	16日	16日	25日	1日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	86			97													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001			0.002													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	40			41													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	171			192													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.50			6.35													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9			−2.0													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	960			720													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01			0.02													
	クリプトスポリジウム	個/10L		0			0													
	ジアルジア	個/10L		0			0													
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	4	<1	<1												
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0												
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02			<0.02													
	電気伝導率	mS/m		24			26													
	総アルカリ度	mg/L		49			52													
	浮遊物質	mg/L		<1			<1													
	溶解性物質	mg/L		171			192													
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.1	17.9	19.6	22.2	22.0												
	気温	℃		25.2	22.3	31.0	36.0	28.5												
	天候			晴	曇	晴	晴	晴												
	前日の天候			晴	晴	晴	晴	晴												
	試験不実施理由																			

2026年度　　【大麻第2】大麻第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月											
				14日	12日	16日	16日	25日	1日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下			6			10											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	1	1	<1	1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			4			2											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.16			0.15											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000009											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			<0.06											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.04			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11			11											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下			10			8											
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			62			63											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			143			126											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			0.6			0.6											
基48	pH値		5.8以上8.6以下			6.55			6.56											
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと			無臭			無臭											
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6											
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1											

2026年度　　【大麻第2】大麻第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月										
				14日	12日	16日	16日	25日	1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			62			63										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			26			30										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			143			126										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度			6.55			6.56										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−2.0			−1.9										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			140			450										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.04			0.01										
	クリプトスポリジウム	個/10L				0			0										
	ジアルジア	個/10L				0			0										
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	1	1	<1	1										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0										
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L				<0.02			<0.02										
	電気伝導率	mS/m				20			19										
	総アルカリ度	mg/L				43			52										
	浮遊物質	mg/L				<1			<1										
	溶解性物質	mg/L				143			126										
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.5	18.5	18.6	20.0	21.2	21.7										
	気温	℃		20.5	23.2	23.5	33.0	31.8	28.5										
	天候			曇	晴	曇	晴	晴	晴										
	前日の天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	試験不実施理由																		

2026年度　　【五条】堀池水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				26日	25日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	160	60														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	2	1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	3														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.16														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008	0.000007														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	0.002														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	7														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	60	66														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	128	138														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	1.0														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.55	6.47														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基51	色度	度	5以下	1.1	1.2														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【五条】堀池水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				26日	25日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	60	66														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.002														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	25	36														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	128	138														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.55	6.47														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.1	−2.0														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1200	460														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		2	1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		19	20														
	総アルカリ度	mg/L		37	47														
	浮遊物質	mg/L		1	<1														
	溶解性物質	mg/L		127	138														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.2	22.7														
	気温	℃		29.0	32.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【五条】川向第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月															
				26日	25日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	160	28															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	2															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.15															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007	0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.25															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006	0.006															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.002															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.012															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.004															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.14	0.05															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.11	0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	11															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.018	0.004															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	9															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	64	64															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	140	138															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.2															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.81	6.96															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	3.9	1.2															
基52	濁度	度	2以下	1.3	0.3															

2026年度　　【五条】川向第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月	8月														
				26日	25日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	64	64														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.018	0.004														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12	13														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	140	138														
目25	濁度	度	1以下	1.3	0.3														
目26	pH値		7.5程度	6.81	6.96														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	620	290														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.14	0.05														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		20	20														
	総アルカリ度	mg/L		42	49														
	浮遊物質	mg/L		2	<1														
	溶解性物質	mg/L		138	138														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.1	24.2														
	気温	℃		25.0	33.2														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【琴平第1】琴平第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月											
				14日	26日	16日	16日	25日	1日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下		20			72												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4			3												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.20			0.12												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000005			0.000008												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.02												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9			8												
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		61			63												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		119			137												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.6			0.8												
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.49			6.52												
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭			無臭												
基51	色度	度	5以下	0.6	0.8	0.9	1.1	1.0	0.7											
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1											

2026年度　　【琴平第1】琴平第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月											
				14日	26日	16日	16日	25日	1日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		61			63												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		30			33												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		119			137												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度		6.49			6.52												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−2.1			−2.0												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		520			1900												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.02												
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0												
	ジアルジア	個/10L			0			0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1	<1	<1											
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0											
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			<0.02												
	電気伝導率	mS/m			19			20												
	総アルカリ度	mg/L			40			45												
	浮遊物質	mg/L			<1			<1												
	溶解性物質	mg/L			119			137												
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.2	18.1	18.0	19.2	20.7	20.8											
	気温	℃		20.0	25.5	24.6	32.5	32.0	29.0											
	天候			曇	晴	曇	晴	晴	晴											
	前日の天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴											
	試験不実施理由																			

2026年度　　【琴平第4】琴平第4水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月											
				14日	26日	16日	16日	25日	1日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下		18			38												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	6	8	<1	1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		6			3												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.17			0.15												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.06												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		10			7												
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		72			61												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		158			126												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.7			1.0												
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.49			6.61												
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭			無臭												
基51	色度	度	5以下	1.1	1.4	1.7	2.1	2.3	2.1											
基52	濁度	度	2以下	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3											

2026年度　　【琴平第4】琴平第4水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月											
				14日	26日	16日	16日	25日	1日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		72			61												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		29			29												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		158			126												
目25	濁度	度	1以下	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3											
目26	pH値		7.5程度		6.49			6.61												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.1			-1.9												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		420			1400												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03			0.06												
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0												
	ジアルジア	個/10L			0			0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	6	8	<1	1											
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0											
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			<0.02												
	電気伝導率	mS/m			22			19												
	総アルカリ度	mg/L			40			43												
	浮遊物質	mg/L			<1			<1												
	溶解性物質	mg/L			158			126												
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		16.5	18.4	19.1	20.3	22.7	22.7											
	気温	℃		17.0	29.2	25.0	32.5	32.0	31.0											
	天候			曇	晴	曇	晴	晴	晴											
	前日の天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴											
	試験不実施理由																			

2026年度　　【琴平第4】琴平第5-2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月											
				14日	26日	16日	16日	25日	1日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下		1700			44												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	6	11	1	50	1	1											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		3			3												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.16			0.15												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.09			0.07												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.09			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.004			0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9			7												
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		51			60												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		130			136												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		1.9			0.9												
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.81			6.52												
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭			無臭												
基51	色度	度	5以下	4.9	5.9	2.9	1.8	2.1	2.0											
基52	濁度	度	2以下	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3											

2026年度　　【琴平第4】琴平第5-2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月											
				14日	26日	16日	16日	25日	1日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		51			60												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.004			0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		13			31												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		130			136												
目25	濁度	度	1以下	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3											
目26	pH値		7.5程度		6.81			6.52												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8			-2.0												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		7000			1700												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.09			0.07												
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0												
	ジアルジア	個/10L			0			0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		6	11	1	50	1	1											
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1	6	0	0	0	0											
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			<0.02												
	電気伝導率	mS/m			17			18												
	総アルカリ度	mg/L			38			44												
	浮遊物質	mg/L			<1			<1												
	溶解性物質	mg/L			130			136												
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.8	22.8	18.8	20.2	22.4	22.7											
	気温	℃		16.8	25.8	23.0	32.8	32.5	31.5											
	天候			曇	晴	曇	晴	晴	晴											
	前日の天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴											
	試験不実施理由																			

2026年度　　【北鴨】北鴨深井戸1号(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	9月																
				1日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.007																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.22																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	4.72																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	34																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.871																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	21																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	74																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	221																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.96																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	強硫化水素臭																
基51	色度	度	5以下	63.0																
基52	濁度	度	2以下	9.5																

2026年度　　【北鴨】北鴨深井戸1号(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	9月																
				1日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	74																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.871																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	30																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	221																
目25	濁度	度	1以下	9.5																
目26	pH値		7.5程度	6.96																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.2																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	6																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L																		
	ジアルジア	個/10L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		0.47																
	電気伝導率	mS/m		31																
	総アルカリ度	mg/L		120																
	浮遊物質	mg/L		4																
	溶解性物質	mg/L		217																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		21.4																
	気温	℃		34.1																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【北鴨】北鴨深井戸2号(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	9月																
				1日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.004																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	11.40																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	39																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	1.050																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	58																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	93																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	284																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.80																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	強硫化水素臭																
基51	色度	度	5以下	97.0																
基52	濁度	度	2以下	21.0																

2026年度　　【北鴨】北鴨深井戸2号(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	9月																
				1日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	93																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1.050																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	46																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	284																
目25	濁度	度	1以下	21.0																
目26	pH値		7.5程度	6.80																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L																		
	ジアルジア	個/10L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		0.51																
	電気伝導率	mS/m		41																
	総アルカリ度	mg/L		107																
	浮遊物質	mg/L		16																
	溶解性物質	mg/L		268																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		19.6																
	気温	℃		34.1																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【北鴨】北鴨深井戸3号(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	9月																
				1日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.007																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	9.85																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	27																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.478																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	48																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	207																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.81																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	強硫化水素臭																
基51	色度	度	5以下	170.0																
基52	濁度	度	2以下	15.0																

2026年度　　【北鴨】北鴨深井戸3号(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	9月																
				1日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	48																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.478																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	39																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	207																
目25	濁度	度	1以下	15.0																
目26	pH値		7.5程度	6.81																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L																		
	ジアルジア	個/10L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		0.48																
	電気伝導率	mS/m		23																
	総アルカリ度	mg/L		100																
	浮遊物質	mg/L		2																
	溶解性物質	mg/L		205																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		20.6																
	気温	℃		31.0																
	天候			晴																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【平渕】大木浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				16日	1日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	5	2															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5	5															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.13															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007	0.000015															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	0.06															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	12															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	76	87															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	162	180															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.57	6.39															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	0.6	0.6															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【平渕】大木浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				16日	1日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	76	87														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	23	32														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	162	180														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.57	6.39														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9	-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	76	18														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		23	26														
	総アルカリ度	mg/L		44	53														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		162	180														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.8	21.6														
	気温	℃		26.0	32.1														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【平渕】小塚浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				16日	1日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	6															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	5															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16	0.14															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000013	0.000018															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	13															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	78	89															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	155	190															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.52	6.39															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	0.6	0.7															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【平渕】小塚浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				16日	1日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	78	89														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	30	33														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	155	190														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.52	6.39														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9	-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	36	66														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		23	26														
	総アルカリ度	mg/L		46	53														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		155	190														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.8	23.2														
	気温	℃		26.2	33.5														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【平渕】法泉寺浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				16日	1日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	11	12															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5	4															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.12															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000016	0.000019															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12	13															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	14															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	78	87															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	163	186															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.54	6.41															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	0.9	0.7															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【平渕】法泉寺浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				16日	1日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	78	87														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	27	32														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	163	186														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.54	6.41														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9	-1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	140	150														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		24	26														
	総アルカリ度	mg/L		44	54														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		163	186														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.9	22.5														
	気温	℃		25.2	32.5														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【平渕】二条川浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				16日	1日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	800	11															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	4	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5	4															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.12															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008	0.000022															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14	17															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	18															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	79	94															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	164	199															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.56	6.44															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	0.6	0.6															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【平渕】二条川浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				16日	1日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	79	94														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	29	35														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	164	199														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.56	6.44														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9	−1.8														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2300	79														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		4	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		25	29														
	総アルカリ度	mg/L		49	60														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		164	199														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.4	23.2														
	気温	℃		24.1	34.5														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【平渕】宮ノ前浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				16日	1日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	10	130															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5	5															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.13															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007	0.000019															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14	15															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	14															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	75	82															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	166	180															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.54	6.43															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	0.6	0.6															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【平渕】宮ノ前浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月	9月														
				16日	1日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	75	82														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	33	32														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	166	180														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.54	6.43														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.0	−1.9														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	300	1800														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		24	26														
	総アルカリ度	mg/L		45	52														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		166	180														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.6	22.5														
	気温	℃		24.6	32.5														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【平渕】平渕浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				16日	1日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4	15															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5	4															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.13															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007	0.000020															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12	13															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	87	96															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	174	200															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.59	6.43															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	0.6	0.7															
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1															

2026年度　　【平渕】平渕浅井戸(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月	9月														
				16日	1日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	87	96														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	26	34														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	174	200														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.59	6.43														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.8														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	72	96														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		26	28														
	総アルカリ度	mg/L		47	57														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		174	200														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.0	22.0														
	気温	℃		25.5	32.2														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【高屋原】金倉川表流水（高屋原浄水場）（原水）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	190	240														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	12	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	0.010														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.10														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.12	0.33														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	7														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.035	0.269														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	4														
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	28	35														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	70	68														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000005														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.6	2.5														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.96	6.82														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	微藻臭	弱硫化水素臭														
基51	色度	度	5以下	8.8	11.0														
基52	濁度	度	2以下	1.6	2.2														

2026年度　　【高屋原】金倉川表流水（高屋原浄水場）（原水）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	28	35														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.035	0.269														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	7														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	70	68														
目25	濁度	度	1以下	1.6	2.2														
目26	pH値		7.5程度	6.96	6.82														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.1	−2.1														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1600	3800														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		12	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2	1														
	生物顕鏡所見			所見なし	所見なし														
	臭気原因生物			所見なし	Microcystis30														
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	0.08														
	電気伝導率	mS/m		11	12														
	総アルカリ度	mg/L		26	35														
	浮遊物質	mg/L		2	2														
	溶解性物質	mg/L		68	66														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.5	18.0														
	気温	℃		28.5	30.0														
	天候			晴	曇														
	前日の天候			晴	曇雨														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【高屋原】照井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	710	870														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	46	10														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.13														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.03														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	8														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001	0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	6														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	45	54														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	111	117														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6	1.2														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.46	6.41														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基51	色度	度	5以下	6.2	3.6														
基52	濁度	度	2以下	1.0	0.5														

2026年度　　【高屋原】照井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	45	54														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	15	23														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	111	117														
目25	濁度	度	1以下	1.0	0.5														
目26	pH値		7.5程度	6.46	6.41														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.4	−2.1														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1800	6100														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03	0.03														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		46	10														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		2	2														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		16	16														
	総アルカリ度	mg/L		30	46														
	浮遊物質	mg/L		1	1														
	溶解性物質	mg/L		110	116														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		18.4	23.0														
	気温	℃		24.7	30.0														
	天候			晴	曇														
	前日の天候			晴	曇雨														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【高屋原】照井第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月															
				18日	17日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1000	530															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	2	6															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5	2															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.13															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.03															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8	8															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	6															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	50	54															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	142	112															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.5															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.88	6.40															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	2.3	3.4															
基52	濁度	度	2以下	0.3	0.4															

2026年度　　【高屋原】照井第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	50	54														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	23														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	142	112														
目25	濁度	度	1以下	0.3	0.4														
目26	pH値		7.5程度	6.88	6.40														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.9	−2.1														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	6600	4600														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.03														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		2	6														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	1														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		17	17														
	総アルカリ度	mg/L		31	48														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		142	112														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.9	24.0														
	気温	℃		26.5	30.0														
	天候			晴	曇														
	前日の天候			晴	曇雨														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【四条】土器川伏流水（四条浄水場）（原水）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				26日	25日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	46	62														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	20	2														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.14														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	12														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	7														
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	53	69														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	120	148														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.1														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.80	6.84														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭														
基51	色度	度	5以下	2.1	1.8														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【四条】土器川伏流水（四条浄水場）（原水）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				26日	25日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	53	69														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	16	21														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	120	148														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.80	6.84														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.4														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1400	1300														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		20	2														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		0.03	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		17	20														
	総アルカリ度	mg/L		42	62														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		120	148														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.4	24.8														
	気温	℃		28.2	34.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【犬の馬場】犬の馬場水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月																
				23日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	28																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	6																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	35																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	92																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.20																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	3.3																
基52	濁度	度	2以下	0.4																

2026年度　　【犬の馬場】犬の馬場水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月																
				23日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	35																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	92																
目25	濁度	度	1以下	0.4																
目26	pH値		7.5程度	7.20																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	550																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		6																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		13																
	総アルカリ度	mg/L		30																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		92																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.6																
	気温	℃		19.5																
	天候			雨後曇																
	前日の天候			雨																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【造田】造田水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月																
				23日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.28																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	45																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	99																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.61																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	1.6																
基52	濁度	度	2以下	0.2																

2026年度　　【造田】造田水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月															
				23日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	45															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	24															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	99															
目25	濁度	度	1以下	0.2															
目26	pH値		7.5程度	6.61															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	32															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		14															
	総アルカリ度	mg/L		42															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		99															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.4															
	気温	℃		21.5															
	天候			雨後曇															
	前日の天候			雨															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【成政】成政水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月																
				23日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1100																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	8																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.007																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.05																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	94																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.09																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微藻臭																
基51	色度	度	5以下	4.6																
基52	濁度	度	2以下	0.6																

2026年度　　【成政】成政水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月 23日															
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	40															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	94															
目25	濁度	度	1以下	0.6															
目26	pH値		7.5程度	7.09															
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	32000															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04															
	クリプトスポリジウム	個/10L		0															
	ジアルジア	個/10L		0															
	大腸菌定量	MPN/100mL		8															
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0															
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02															
	電気伝導率	mS/m		14															
	総アルカリ度	mg/L		35															
	浮遊物質	mg/L		<1															
	溶解性物質	mg/L		94															
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.7															
	気温	℃		19.5															
	天候			雨後曇															
	前日の天候			雨															
	試験不実施理由																		

2026年度　　【野口】地蔵前水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月																
				23日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	200																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	2																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.008																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.46																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.34																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.067																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	15																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	68																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.84																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微藻臭																
基51	色度	度	5以下	31.0																
基52	濁度	度	2以下	8.2																

2026年度　　【野口】地蔵前水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月																
				23日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	15																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.067																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	68																
目25	濁度	度	1以下	8.2																
目26	pH値		7.5程度	6.84																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.9																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2300																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.46																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		2																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1																
	生物顕鏡所見			Trachelomonas10																
	臭気原因生物			Cryptomonas10																
	アンモニア態窒素	mg/L		0.05																
	電気伝導率	mS/m		7																
	総アルカリ度	mg/L		13																
	浮遊物質	mg/L		4																
	溶解性物質	mg/L		64																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		16.0																
	気温	℃		19.0																
	天候			雨後曇																
	前日の天候			雨																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【塩入】脇野水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月																
				23日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	34																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	3																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.006																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	28																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	72																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.09																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭																
基51	色度	度	5以下	2.4																
基52	濁度	度	2以下	0.3																

2026年度　　【塩入】脇野水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月																
				23日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	72																
目25	濁度	度	1以下	0.3																
目26	pH値		7.5程度	7.09																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.2																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	390																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		3																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		11																
	総アルカリ度	mg/L		19																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		72																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		16.2																
	気温	℃		17.5																
	天候			雨後曇																
	前日の天候			雨																
	試験不実施理由																			