2026年度　　【西部】西部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	6月	10月													
				13日	29日	13日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.10													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007	0.011	0.006													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001	0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009	0.014	0.011													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.005	<0.003													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.003	0.004													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.03	0.05													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3	4	4													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	6	5													
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	25	21	35													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	54	42	61													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.23	7.15	7.44													
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

2026年度　　【西部】西部浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	6月	10月													
				13日	29日	13日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	0.003	<0.002													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.8													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	25	21	35													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	2	2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	54	42	61													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.23	7.15	7.44													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.1	-2.2	-1.5													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1	0	0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.03	0.05													
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		8	8	10													
	総アルカリ度	mg/L		18	17	30													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		54	42	61													
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.7	0.8													
	水温	℃		15.1	20.0	19.8													
	気温	℃		20.9	30.2	24.8													
	天候			曇	晴	晴													
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【茂木】茂木浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	6月	10月													
				13日	29日	13日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	2	1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.12	0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008	0.000019	0.000015													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.15	0.11													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.004	0.007	0.008													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003	0.004													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.004	0.005													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.016	0.021													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.004	0.004													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.005	0.008													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01	<0.01													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	19	19	19													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	13	8													
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	70	66	71													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	159	145	154													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0	1.3													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.23	7.10	7.08													
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基51	色度	度	5以下	0.6	<0.5	0.6													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

2026年度　　【茂木】茂木浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	6月	10月													
				13日	29日	13日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	0.002													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.9	1.1													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	70	66	71													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6	8	9													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	159	145	154													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.23	7.10	7.08													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.2	-1.3	-1.1													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	0	2													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01													
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		24	24	25													
	総アルカリ度	mg/L		67	65	74													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		159	145	154													
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.8	1.0													
	水温	℃		15.8	20.4	23.8													
	気温	℃		17.9	26.0	23.6													
	天候			曇	晴	晴													
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【田野々】田野々浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				7日	21日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.18														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013	0.026														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.017														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016	0.031														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.013	0.020														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.005														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	7														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	6														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10	10														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	54	53														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.4														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.77	6.80														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	0.8	1.2														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【田野々】田野々浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				7日	21日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	0.002														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002	0.005														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.7														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	10	10														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	54	53														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.77	6.80														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-3.7	-3.2														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	0.01														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		7	7														
	総アルカリ度	mg/L		5	9														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		54	53														
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.6														
	水温	℃		12.0	22.5														
	気温	℃		7.0	30.8														
	天候			雨時々曇	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【樋盥】樋盥浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				7日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	1														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.11														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005	0.000008														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.21														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002	0.004														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.004														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.003														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007	0.012														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.005														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.03														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15	13														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	60	60														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	140	146														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.5														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.25	6.98														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	0.7	1.2														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【樋盥】樋盥浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				7日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.9														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	60	60														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	10														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	140	146														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.25	6.98														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3	-1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4	10														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.03														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		22	21														
	総アルカリ度	mg/L		52	50														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		140	146														
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.8														
	水温	℃		15.2	23.0														
	気温	℃		11.5	29.5														
	天候			雨	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【豊中町】豊中町浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	6月	10月													
				13日	29日	13日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	5	6													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.21	0.19													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000017	0.000020	0.000020													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.12	0.08													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	0.003	0.004													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.006	0.006													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007	0.016	0.017													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.005	0.006													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001	0.002	0.001													
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.05	0.02													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16	18	18													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	17	16													
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	90	102	111													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	204	216	212													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001													
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.2	1.2													
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.66	7.74	7.70													
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.6	0.7													
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1													

2026年度　　【豊中町】豊中町浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	6月	10月													
				13日	29日	13日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6	0.6													
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	90	102	111													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	3	4													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03													
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	204	216	212													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.66	7.74	7.70													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−0.6	−0.4	−0.3													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2	0	2													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.05	0.02													
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		28	31	34													
	総アルカリ度	mg/L		66	73	82													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		204	216	212													
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.5	0.4													
	水温	℃		16.2	22.4	23.4													
	気温	℃		19.5	29.2	24.5													
	天候			曇	晴	晴													
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【高倉】高倉浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				7日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.10														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000006														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001	0.005														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	0.003														
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.009														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003														
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.003														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.03														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10	9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	7														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	51	44														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	121	114														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.1														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.59	6.59														
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.8														
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2026年度　　【高倉】高倉浄水場(浄水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				7日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.6														
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	51	44														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	18	17														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	121	114														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.59	6.59														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.2	−2.1														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	6	0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.03														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		18	15														
	総アルカリ度	mg/L		37	37														
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		121	114														
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.6														
	水温	℃		16.9	24.6														
	気温	℃		11.0	30.8														
	天候			雨	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		