2026年度　　【香川用水】香川用水（宝山湖）（水源）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				20日	13日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	6	16														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	4														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002	0.002														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3	3														
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	39	39														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	56	63														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000002														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.3	2.3														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	8.43	9.23														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	強生ぐさ臭	無臭														
基51	色度	度	5以下	2.9	3.2														
基52	濁度	度	2以下	0.9	0.7														

2026年度　　【香川用水】香川用水（宝山湖）（水源）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	7月														
				20日	13日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下	39	39														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	<1	<1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	56	63														
目25	濁度	度	1以下	0.9	0.7														
目26	pH値		7.5程度	8.43	9.23														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.4	0.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2700	700														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見			所見なし	所見なし														
	臭気原因生物			所見なし	Microcystis40														
	アンモニア態窒素	mg/L		0.06	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		10	11														
	総アルカリ度	mg/L		36	37														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		56	63														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.8	28.7														
	気温	℃		21.5	30.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	210	750														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	6	32														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.03														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3	2														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.008	0.008														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3	2														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	31	25														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	58	46														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000003														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.8														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.70	7.52														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	微青草臭														
基51	色度	度	5以下	3.0	3.3														
基52	濁度	度	2以下	0.8	0.8														

2026年度　　【東部】東部原水(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	31	25														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.008	0.008														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	2														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	58	46														
目25	濁度	度	1以下	0.8	0.8														
目26	pH値		7.5程度	7.70	7.52														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.3	−2.3														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	74000	35000														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.03														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		6	32														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1	2														
	生物顕鏡所見			Trachelomonas10	Chlamydomonas30														
	臭気原因生物			所見なし	Microcystis20														
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		8	6														
	総アルカリ度	mg/L		27	5														
	浮遊物質	mg/L		2	<1														
	溶解性物質	mg/L		56	46														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.0	23.2														
	気温	℃		28.9	30.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	雨時々曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川西】川西第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	9月																
				14日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1100																
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	2																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.009																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.23																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005																
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001																
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06																
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001																
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001																
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001																
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01																
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.05																
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1																
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10																
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.197																
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11																
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	68																
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	144																
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02																
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001																
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002																
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.9																
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.83																
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微土臭																
基51	色度	度	5以下	9.6																
基52	濁度	度	2以下	0.5																

2026年度　　【川西】川西第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	9月																
				14日																
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	68																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.197																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	14																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03																
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	144																
目25	濁度	度	1以下	0.5																
目26	pH値		7.5程度	6.83																
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	5100																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01																
	クリプトスポリジウム	個/10L		0																
	ジアルジア	個/10L		0																
	大腸菌定量	MPN/100mL		2																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1																
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02																
	電気伝導率	mS/m		20																
	総アルカリ度	mg/L		63																
	浮遊物質	mg/L		<1																
	溶解性物質	mg/L		144																
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		26.3																
	気温	℃		28.9																
	天候			曇																
	前日の天候			晴																
	試験不実施理由																			

2026年度　　【西畑】西畑水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下			8			2											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			1			1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.20			0.22											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000012											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			<0.06											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			<0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			17			19											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.002			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下			20			22											
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			59			63											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			162			146											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			0.9			1.1											
基48	pH値		5.8以上8.6以下			7.14			7.01											
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと			無臭			無臭											
基51	色度	度	5以下	0.6	0.9	1.2	1.2	1.3	1.6	1.2										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【西畑】西畑水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			59			63											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.002			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			8			8											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			162			146											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度			7.14			7.01											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.4			−1.3											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			53			40											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.01			<0.01											
	クリプトスポリジウム	個/10L				0			0											
	ジアルジア	個/10L				0			0											
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0										
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L				<0.02			0.02											
	電気伝導率	mS/m				23			24											
	総アルカリ度	mg/L				56			56											
	浮遊物質	mg/L				<1			<1											
	溶解性物質	mg/L				162			146											
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		12.7	15.8	19.8	20.7	25.9	27.0	25.7										
	気温	℃		14.2	23.0	22.5	26.3	31.8	23.5	24.8										
	天候			曇	晴	雨	雨後晴	晴	曇後雨	晴										
	前日の天候			晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴										
	試験不実施理由																			

2026年度　　【川北】川北水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				15日	14日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	9	40															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	4															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16	0.23															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000006															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	27	21															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	0.008															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	38	24															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	99	130															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	232	278															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.8															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.97	6.59															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	微青草臭															
基51	色度	度	5以下	0.6	0.8															
基52	濁度	度	2以下	0.1	0.2															

2026年度　　【川北】川北水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.002	0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	99	130														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.008														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	10	37														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	232	278														
目25	濁度	度	1以下	0.1	0.2														
目26	pH値		7.5程度	6.97	6.59														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3	-1.3														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	70	2600														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		35	36														
	総アルカリ度	mg/L		70	98														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		232	278														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.2	22.1														
	気温	℃		25.0	30.9														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【王子】王子水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下			4			1											
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			2			1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.20			0.19											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			<0.06											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			9											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下			7			7											
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			57			64											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			116			116											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			0.4			0.4											
基48	pH値		5.8以上8.6以下			6.74			6.62											
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと			無臭			無臭											
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【王子】王子水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			57			64											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			19			19											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			116			116											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度			6.74			6.62											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.8			−1.8											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			120			90											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
	クリプトスポリジウム	個/10L				0			0											
	ジアルジア	個/10L				0			0											
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	1	<1	<1	<1										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0										
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L				<0.02			0.02											
	電気伝導率	mS/m				17			18											
	総アルカリ度	mg/L				48			56											
	浮遊物質	mg/L				<1			<1											
	溶解性物質	mg/L				116			116											
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.1	18.4	18.1	18.4	19.8	19.1	19.2										
	気温	℃		13.5	23.0	20.0	22.8	32.0	26.0	22.0										
	天候			曇	晴	雨	雨後晴	晴	曇後雨	晴										
	前日の天候			晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴										
	試験不実施理由																			

2026年度　　【平砕】平砕水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月															
				15日	14日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2	0															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.21	0.23															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008	0.000006															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	11															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	74	77															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	145	142															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.87	6.71															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	無臭	無臭															
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5															
基52	濁度	度	2以下	0.1	<0.1															

2026年度　　【平砕】平砕水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	74	77														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	12	21														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	145	142														
目25	濁度	度	1以下	0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	6.87	6.71														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.5	−1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	34	38														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0														
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		20	20														
	総アルカリ度	mg/L		62	67														
	浮遊物質	mg/L		<1	<1														
	溶解性物質	mg/L		145	142														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.2	25.0														
	気温	℃		22.5	28.1														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【門入】門入ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	480	700														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	7	5														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.012	0.007														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.28	0.33														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.31	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.34	0.08														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6	8														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.026	0.030														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	46	56														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	109	112														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000003														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.9	2.7														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.02	7.12														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	弱藻土臭	微藻臭														
基51	色度	度	5以下	64.1	9.5														
基52	濁度	度	2以下	14.9	1.4														

2026年度　　【門入】門入ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0003	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	46	56														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.026	0.030														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	5	6														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	109	112														
目25	濁度	度	1以下	14.9	1.4														
目26	pH値		7.5程度	7.02	7.12														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.7	−1.3														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	10000	3200														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.31	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		7	5														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		6	2														
	生物顕鏡所見			所見なし	Golenkinia10														
	臭気原因生物			Microcystis20	Microcystis30 Peridinium10														
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		13	14														
	総アルカリ度	mg/L		39	49														
	浮遊物質	mg/L		6	<1														
	溶解性物質	mg/L		103	112														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		20.0	27.8														
	気温	℃		22.0	30.9														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【石神】前山ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	580	2700														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	6	16														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	0.007														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.24														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.09	0.08														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.23	0.31														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5	7														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.065	0.085														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	6														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39	49														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	94	111														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	3.0	2.9														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.02	7.11														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	弱藻臭	微青草臭														
基51	色度	度	5以下	20.0	24.0														
基52	濁度	度	2以下	7.0	7.4														

2026年度　　【石神】前山ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	6月	9月														
				15日	14日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	39	49														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.065	0.085														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	5														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	94	111														
目25	濁度	度	1以下	7.0	7.4														
目26	pH値		7.5程度	7.02	7.11														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.8	−1.5														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	32000	8600														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.09	0.08														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		6	16														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		9	1														
	生物顕鏡所見			Golenkinia40	Nitzschia750														
	臭気原因生物			Microcystis160 Staurastrum10	Microcystis310														
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		11	13														
	総アルカリ度	mg/L		34	44														
	浮遊物質	mg/L		4	6														
	溶解性物質	mg/L		90	105														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		19.5	24.7														
	気温	℃		22.5	30.0														
	天候			曇	晴														
	前日の天候			曇	晴														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川股】千足ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	110	580														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	2	1														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.005	0.015														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.11	0.04														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.11	0.20														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	7														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.018	0.153														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23	22														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	74	75														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.0	1.8														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.94	6.65														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	微藻カビ臭														
基51	色度	度	5以下	18.0	12.9														
基52	濁度	度	2以下	2.9	1.7														

2026年度　　【川股】千足ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	23	22														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.018	0.153														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	9														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	74	75														
目25	濁度	度	1以下	2.9	1.7														
目26	pH値		7.5程度	6.94	6.65														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.4	−2.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	6600	1500														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.11	0.04														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		2	1														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	1														
	生物顕鏡所見			Trachelomonas10	Chlamydomonas20														
	臭気原因生物			Microcystis10	Staurastrum10														
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02	0.02														
	電気伝導率	mS/m		9	8														
	総アルカリ度	mg/L		25	23														
	浮遊物質	mg/L		1	<1														
	溶解性物質	mg/L		73	75														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		14.1	19.5														
	気温	℃		25.6	28.0														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	雨時々曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川股】千足川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	350	580														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	11	23														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05	0.03														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.06	0.09														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	9														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.012	0.017														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27	28														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	78	82														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.7														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.10	7.00														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	無臭	微藻臭														
基51	色度	度	5以下	8.6	7.6														
基52	濁度	度	2以下	1.4	1.0														

2026年度　　【川股】千足川水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27	28														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.012	0.017														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3	4														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	78	82														
目25	濁度	度	1以下	1.4	1.0														
目26	pH値		7.5程度	7.10	7.00														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−2.0	−2.0														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	7300	4800														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05	0.03														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		11	23														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	2														
	生物顕鏡所見			所見なし	所見なし														
	臭気原因生物			Microcystis120	Microcystis90														
	アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	<0.02														
	電気伝導率	mS/m		10	10														
	総アルカリ度	mg/L		26	28														
	浮遊物質	mg/L		<1	1														
	溶解性物質	mg/L		78	81														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.6	20.9														
	気温	℃		22.8	29.5														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	雨時々曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【入野山】入野山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月															
				18日	17日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	74	880															
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	4															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.004															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.012	0.493															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.27	0.29															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005															
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001															
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001															
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001															
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001															
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001															
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.06															
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.31	2.09															
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1															
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	10															
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.134	0.726															
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	8															
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	67	107															
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	118	171															
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02															
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000003															
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002															
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002															
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005															
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.9	3.2															
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.42	7.19															
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと	微青草臭	微藻臭															
基51	色度	度	5以下	15.6	44.0															
基52	濁度	度	2以下	0.9	9.0															

2026年度　　【入野山】入野山水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002	0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	67	107														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.134	0.726														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4	13														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	118	171														
目25	濁度	度	1以下	0.9	9.0														
目26	pH値		7.5程度	7.42	7.19														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−1.0	−0.6														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4400	17000														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.06														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	4														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1	57														
	生物顕鏡所見			所見なし	所見なし														
	臭気原因生物			Microcystis40	Microcystis20														
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02	0.39														
	電気伝導率	mS/m		17	25														
	総アルカリ度	mg/L		58	106														
	浮遊物質	mg/L		<1	6														
	溶解性物質	mg/L		118	165														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		16.5	25.8														
	気温	℃		28.6	29.5														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	雨時々曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【水主】大内ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	940	9000														
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	4														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.006	0.009														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.18														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005														
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001														
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001														
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001														
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001	<0.001														
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001														
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02														
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.08	0.27														
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1														
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9	8														
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.034	0.079														
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	6														
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40	36														
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	91	92														
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02														
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000006	0.000006														
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000008														
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005														
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.9	3.5														
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.87	7.32														
基49	味		異常でないこと																
基50	臭気		異常でないこと	弱生ぐさ臭	弱藻カビ臭														
基51	色度	度	5以下	8.6	16.2														
基52	濁度	度	2以下	0.9	2.8														

2026年度　　【水主】大内ダム(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	5月	8月														
				18日	17日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002	<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	40	36														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.034	0.079														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1	4														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03														
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	91	92														
目25	濁度	度	1以下	0.9	2.8														
目26	pH値		7.5程度	7.87	7.32														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	−0.8	−1.4														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	5900	28000														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.02														
	クリプトスポリジウム	個/10L		0	0														
	ジアルジア	個/10L		0	0														
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	4														
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		1	2														
	生物顕鏡所見			Chlamydomonas30 Coelastrum40	Sphaerocystis60														
	臭気原因生物			Microcystis10	Microcystis30														
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02	0.03														
	電気伝導率	mS/m		12	11														
	総アルカリ度	mg/L		41	38														
	浮遊物質	mg/L		<1	1														
	溶解性物質	mg/L		91	91														
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		23.0	28.2														
	気温	℃		25.8	29.5														
	天候			晴	晴														
	前日の天候			晴	雨時々曇														
	試験不実施理由																		

2026年度　　【湊】湊水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下		0			8												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2			2												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.14			0.12												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000009			0.000011												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13			13												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		11			10												
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		68			70												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		150			154												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4			0.5												
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.56			6.56												
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭			無臭												
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【湊】湊水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		68			70												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		24			27												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		150			154												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度		6.56			6.56												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−2.0			−1.9												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		50			360												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0												
	ジアルジア	個/10L			0			0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0										
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			<0.02												
	電気伝導率	mS/m			22			22												
	総アルカリ度	mg/L			46			52												
	浮遊物質	mg/L			<1			<1												
	溶解性物質	mg/L			150			154												
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.0	17.8	18.4	18.9	20.6	21.4	21.7										
	気温	℃		14.0	21.8	21.0	23.8	32.5	26.4	23.9										
	天候			曇	晴	雨	雨後晴	晴	曇後雨	晴										
	前日の天候			晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴										
	試験不実施理由																			

2026年度　　【山下】山下水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下		8			28												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1			<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.12			0.12												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000005			0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11			11												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9			9												
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		58			62												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		132			136												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.5			0.6												
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.76			6.71												
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭			無臭												
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【山下】山下水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		58			62												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		14			20												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		132			136												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度		6.76			6.71												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.9			−1.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		44			1100												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0												
	ジアルジア	個/10L			0			0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0										
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			<0.02												
	電気伝導率	mS/m			19			19												
	総アルカリ度	mg/L			42			54												
	浮遊物質	mg/L			<1			<1												
	溶解性物質	mg/L			132			136												
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.7	17.5	19.2	19.7	23.2	24.1	23.6										
	気温	℃		14.0	20.8	21.2	24.5	32.0	26.4	23.9										
	天候			曇	晴	雨	雨後晴	晴	曇後雨	晴										
	前日の天候			晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴										
	試験不実施理由																			

2026年度　　【中筋第1】中筋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下		34			96												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2			2												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.21			0.22												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000009			0.000012												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11			11												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9			9												
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		64			69												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		135			136												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4			0.6												
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.63			6.89												
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭			無臭												
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【中筋第1】中筋第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月									
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		64			69											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		22			12											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		135			136											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度		6.63			6.89											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.8			−1.5											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		120			940											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			0.01											
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0											
	ジアルジア	個/10L			0			0											
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0									
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			0.02											
	電気伝導率	mS/m			20			21											
	総アルカリ度	mg/L			54			56											
	浮遊物質	mg/L			<1			<1											
	溶解性物質	mg/L			135			136											
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		17.5	18.3	21.1	21.4	23.4	24.0	23.6									
	気温	℃		16.5	25.0	22.0	25.2	32.0	25.5	25.2									
	天候			曇	晴	雨	雨後晴	晴	曇後雨	晴									
	前日の天候			晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴									
	試験不実施理由																		

2026年度　　【中筋第3】中筋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下		2			7												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	100	<1	1	<1										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4			3												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.24			0.25												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000016			0.000018												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13			13												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		11			12												
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		78			84												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		162			166												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4			0.6												
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.52			6.49												
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭			無臭												
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【中筋第3】中筋第3水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		78			84												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		32			38												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		162			166												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度		6.52			6.49												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.9			−1.8												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		190			740												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0												
	ジアルジア	個/10L			0			0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	100	<1	1	<1										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0										
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			0.02												
	電気伝導率	mS/m			24			25												
	総アルカリ度	mg/L			57			60												
	浮遊物質	mg/L			<1			<1												
	溶解性物質	mg/L			162			166												
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.2	18.4	19.2	20.1	20.7	22.2	22.1										
	気温	℃		15.0	22.4	22.2	25.0	34.0	27.0	25.7										
	天候			曇	晴	雨	雨後晴	晴	曇後雨	晴										
	前日の天候			晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴										
	試験不実施理由																			

2026年度　　【中筋第5】中筋第5水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下		8			50												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		4			3												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.35			0.36												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000015			0.000024												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.02												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		15			14												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		15			13												
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		101			86												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		214			174												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.7			0.9												
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.70			6.73												
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭			無臭												
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.8	1.4	1.3	1.4	1.8	1.1										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.3	<0.1										

2026年度　　【中筋第5】中筋第5水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月									
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		101			86											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		29			22											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		214			174											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.3	<0.1									
目26	pH値		7.5程度		6.70			6.73											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.4			-1.5											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		900			940											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.02											
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0											
	ジアルジア	個/10L			0			0											
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0									
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			0.02											
	電気伝導率	mS/m			30			26											
	総アルカリ度	mg/L			73			60											
	浮遊物質	mg/L			<1			<1											
	溶解性物質	mg/L			214			174											
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.8	20.2	22.2	23.1	26.2	25.8	24.0									
	気温	℃		14.0	23.2	22.5	26.0	31.8	27.0	24.5									
	天候			曇	晴	雨	雨後晴	晴	曇後雨	晴									
	前日の天候			晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴									
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川東第1】川東第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下		2			26												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2			<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.18			0.18												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000008			0.000007												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			9												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9			7												
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		65			56												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		139			109												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.6			0.6												
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.91			6.80												
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭			無臭												
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【川東第1】川東第1水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月									
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下																
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		65			56											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		11			15											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		139			109											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度		6.91			6.80											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6			-1.7											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		300			1100											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0											
	ジアルジア	個/10L			0			0											
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0									
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			<0.02											
	電気伝導率	mS/m			19			17											
	総アルカリ度	mg/L			49			50											
	浮遊物質	mg/L			<1			<1											
	溶解性物質	mg/L			139			109											
	遊離残留塩素	mg/L																	
	水温	℃		15.7	16.8	18.6	19.4	21.5	23.9	23.4									
	気温	℃		16.5	22.5	22.0	24.8	32.0	26.5	24.7									
	天候			曇	晴	雨	雨後晴	晴	曇後雨	晴									
	前日の天候			晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴									
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川東第2】川東第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下		1			34												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2			6												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.21			0.22												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000008			0.000015												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			12												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9			14												
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		60			104												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		133			198												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.3			0.6												
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.68			6.47												
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭			無臭												
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【川東第2】川東第2水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		60			104												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		21			33												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		133			198												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度		6.68			6.47												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.9			−1.8												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		66			480												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0												
	ジアルジア	個/10L			0			0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0										
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			0.02												
	電気伝導率	mS/m			18			29												
	総アルカリ度	mg/L			47			51												
	浮遊物質	mg/L			<1			<1												
	溶解性物質	mg/L			133			198												
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		17.9	18.3	19.3	21.5	21.0	22.6	22.1										
	気温	℃		16.2	22.0	22.5	25.2	34.0	27.0	24.6										
	天候			曇	晴	雨	雨後晴	晴	曇後雨	晴										
	前日の天候			晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴										
	試験不実施理由																			

2026年度　　【大社】大社水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下		4			6												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		2			2												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.23			0.31												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000007			0.000009												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9			10												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		7			8												
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		59			66												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		130			124												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.6			0.7												
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.59			6.60												
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭			無臭												
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.8	1.0	0.6	0.6	0.8										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【大社】大社水源(原水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		59			66												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		24			27												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		130			124												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度		6.59			6.60												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−2.0			−1.8												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		160			600												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0												
	ジアルジア	個/10L			0			0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0										
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			0.03												
	電気伝導率	mS/m			18			19												
	総アルカリ度	mg/L			46			52												
	浮遊物質	mg/L			<1			<1												
	溶解性物質	mg/L			130			124												
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		15.9	17.7	18.4	19.5	21.5	22.6	22.2										
	気温	℃		17.2	23.8	22.0	24.5	32.0	24.0	24.8										
	天候			曇	晴	雨	雨後晴	晴	曇後雨	晴										
	前日の天候			晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴										
	試験不実施理由																			

2026年度　　【藤井】藤井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下		22			97												
基2	大腸菌定量	MPN/100mL	検出されないこと	1	<1	<1	1	<1	1	1										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<1			<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.14			0.15												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																	
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.02												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11			12												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.002			0.002												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下		9			9												
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		55			61												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		126			125												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		1.0			0.8												
基48	pH値		5.8以上8.6以下		6.99			6.82												
基49	味		異常でないこと																	
基50	臭気		異常でないこと		無臭			無臭												
基51	色度	度	5以下	2.0	2.0	3.5	4.4	1.9	2.6	2.4										
基52	濁度	度	2以下	0.3	0.2	0.7	0.6	0.2	0.3	0.2										

2026年度　　【藤井】藤井水源(原水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				9日	19日	23日	2日	3日	15日	1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																	
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																	
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下																	
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		55			61												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			0.002												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		10			15												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		126			125												
目25	濁度	度	1以下	0.3	0.2	0.7	0.6	0.2	0.3	0.2										
目26	pH値		7.5程度		6.99			6.82												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7			-1.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		1900			1600												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03			0.02												
	クリプトスポリジウム	個/10L			0			0												
	ジアルジア	個/10L			0			0												
	大腸菌定量	MPN/100mL		1	<1	<1	1	<1	1	1										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	1	0	0	0	0	0										
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02			0.04												
	電気伝導率	mS/m			18			19												
	総アルカリ度	mg/L			42			54												
	浮遊物質	mg/L			<1			<1												
	溶解性物質	mg/L			126			125												
	遊離残留塩素	mg/L																		
	水温	℃		13.0	16.6	19.8	20.4	24.0	25.2	24.2										
	気温	℃		14.2	22.3	20.5	23.2	32.5	26.0	23.1										
	天候			曇	晴	雨	雨後晴	晴	曇後雨	晴										
	前日の天候			晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴										
	試験不実施理由																			