

給水管水圧試験 チェックシート

No. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

工事名 \_\_\_\_\_

施工業者名 \_\_\_\_\_

試験担当氏名 \_\_\_\_\_

監督員	現場代理人	主任技術者	配管担当

水栓番号									
所有者又は 使用者名									
試験日時									
止水栓コマの取出し									
分水栓コックの開									
試験水圧(Mpa)									
漏水の有無									
判定									
分水穿孔及び洗管									
止水栓コマの取付									
備考									

判定基準 : 試験水圧1.75MPaを負荷して、1分間保持され、目視にて漏水が見られなければ合格とする。