

工業用水道水質検査項目

中部浄水場

項目	水質基準	中 部 浄 水 場											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温	30℃以下	12.9℃	18.5℃	21.3℃	20.6℃	23.4℃	20.8℃	18.3℃	14.4℃	10.5℃	8.0℃	8.6℃	9.7℃
濁度	15度以下	0.9度	1.0度	1.0度	0.7度	0.8度	0.9度	1.7度	0.6度	0.9度	1.3度	0.9度	0.7度
pH値	6.0以上 8.0以下	7.70	7.68	7.67	7.48	7.54	7.73	7.67	7.63	7.75	7.65	7.72	7.66

綾川浄水場

項目	水質基準	綾 川 浄 水 場											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温	30℃以下	12.0℃	19.5℃	22.8℃	21.8℃	25.0℃	22.9℃	19.3℃	14.8℃	11.1℃	8.4℃	9.0℃	10.2℃
濁度	15度以下	0.8度	0.5度	0.4度	0.5度	0.5度	0.6度	0.2度	0.1度	0.2度	0.2度	0.2度	0.4度
pH値	6.0以上 8.0以下	7.66	7.70	7.65	7.51	7.58	7.68	7.69	7.61	7.70	7.52	7.63	7.64