2022年度年報　　【中部(工水)】中部浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月						
			12日	31日	28日	26日	30日	21日	18日	24日	13日	30日	21日						
鉄及びその化合物	mg/L		0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	0.04	<0.03						
マンガン及びその化合物	mg/L		0.013	0.021	0.018	0.012	0.012	0.005	0.008	<0.001	0.004	0.005	0.005						
塩化物イオン	mg/L		3	3	3	2	2	5	3	4	3	4	3						
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L		37	29	30	30	24	20	33	31	29	28	32						
蒸発残留物	mg/L		55	34	45	45	37	30	31	42	18	21	37						
pH値		6.0以上8.0以下	7.85	7.70	7.66	7.76	7.50	7.42	7.63	7.74	7.75	7.77	7.73						
味																			
臭気																			
色度	度		1.5	2.4	2.6	2.6	2.9	1.6	2.1	2.0	1.7	1.5	1.6						
濁度	度	15度以下	1.0	1.2	1.4	1.2	1.0	1.3	0.9	0.6	0.5	0.6	1.3						
腐食性(ランゲリア指数)			−1.1	−1.4	−1.4	−1.2	−1.7	−2.0	−1.4	−1.4	−1.4	−1.6	−1.5						
電気伝導率	mS/m		9	9	7	7	9	4	10	10	10	11	9						
総アルカリ度	mg/L		33	25	26	26	20	16	28	27	26	22	27						
浮遊物質	mg/L		<1																
溶解性物質	mg/L		55	34	45	45	37	30	31	42	18	21	37						
水温	℃	30℃以下	15.3	19.0	21.8	24.1	24.0	19.5	18.0	13.9	11.0	6.2	7.8						
気温	℃		20.9	28.0	31.8	33.9	28.3	21.1	18.7	12.4	8.9	3.1	6.6						
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴						
前日の天候			曇	雨	晴	晴	晴	曇	雨	雨	晴	晴	晴						
試験不実施理由																			

2022年度年報　　【綾川(工水)】綾川浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月						
			12日	31日	28日	26日	30日	21日	18日	24日	13日	30日	21日						
鉄及びその化合物	mg/L		0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03						
マンガン及びその化合物	mg/L		0.014	0.013	0.015	0.011	0.011	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003						
塩化物イオン	mg/L		3	3	3	2	2	5	3	4	4	4	3						
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L		37	28	30	31	24	19	33	31	30	28	32						
蒸発残留物	mg/L		63	39	44	51	37	27	26	44	24	23	39						
pH値		6.0以上8.0以下	7.80	7.65	7.44	7.73	7.58	7.40	7.70	7.72	7.75	7.68	7.66						
味																			
臭気																			
色度	度		1.5	2.4	2.0	2.0	2.7	1.3	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4						
濁度	度	15度以下	1.3	1.3	0.9	1.0	0.9	1.1	0.9	0.6	0.6	0.5	0.6						
腐食性(ランゲリア指数)			−1.2	−1.5	−1.6	−1.3	−1.6	−2.1	−1.3	−1.4	−1.4	−1.6	−1.5						
電気伝導率	mS/m		8	8	7	8	8	5	10	9	10	10	9						
総アルカリ度	mg/L		32	24	27	26	21	14	28	26	26	23	26						
浮遊物質	mg/L		<1																
溶解性物質	mg/L		63	39	44	51	37	27	26	44	24	23	39						
水温	℃	30℃以下	15.3	19.1	22.3	24.1	25.0	21.1	18.8	14.6	11.2	6.9	8.0						
気温	℃		22.7	22.0	29.0	29.5	29.0	21.5	18.9	18.5	12.0	6.5	5.1						
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇のち晴	曇	晴						
前日の天候			曇	雨	晴	晴	晴	曇	雨	雨	晴	晴	晴						
試験不実施理由																			