2024年度年報　　【中部(工水)】中部浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	工水目標値	4月	5月	6月														
				22日	20日	17日														
	鉄及びその化合物	mg/L		0.03	<0.03	<0.03														
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.010	0.015	0.006														
	塩化物イオン	mg/L		3	2	3														
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L		32	27	29														
	蒸発残留物	mg/L		57	52	54														
	pH値		6.0以上8.0以下	7.44	7.50	7.62														
	味																			
	臭気																			
	色度	度		2.6	3.0	1.8														
	濁度	度	15度以下	0.7	0.9	0.7														
	腐食性(ランゲリア指数)																			
	電気伝導率	mS/m		8	7	8														
	総アルカリ度	mg/L		26	26	28														
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L																		
	水温	℃	30℃以下	15.1	17.0	20.4														
	気温	℃		19.2	25.0	18.0														
	天候			曇	晴	雨														
	前日の天候			雲のち雨	曇雨	曇														
	試験不実施理由																			

2024年度年報　　【綾川(工水)】綾川浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月														
			22日	20日	17日														
鉄及びその化合物	mg/L		0.04	<0.03	<0.03														
マンガン及びその化合物	mg/L		0.016	0.007	0.009														
塩化物イオン	mg/L		3	2	3														
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L		32	27	29														
蒸発残留物	mg/L		54	57	56														
pH値		6.0以上8.0以下	7.48	7.48	7.56														
味																			
臭気																			
色度	度		2.8	3.2	2.0														
濁度	度	15度以下	1.0	1.0	0.9														
腐食性(ランゲリア指数)																			
電気伝導率	mS/m		8	7	8														
総アルカリ度	mg/L		26	24	28														
浮遊物質	mg/L																		
溶解性物質	mg/L																		
水温	℃	30℃以下	15.7	17.2	21.0														
気温	℃		19.9	21.5	22.1														
天候			曇	晴	曇														
前日の天候			雲のち雨	曇雨	曇														
試験不実施理由																			