2024年度年報　　【中部(工水)】中部浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
			22日	20日	17日	17日	19日	17日	21日										
鉄及びその化合物	mg/L		0.03	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	0.04	<0.03										
マンガン及びその化合物	mg/L		0.010	0.015	0.006	0.007	0.006	0.006	0.003										
塩化物イオン	mg/L		3	2	3	2	2	2	4										
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L		32	27	29	23	26	27	35										
蒸発残留物	mg/L		57	52	54	41	41	44	65										
pH値		6.0以上8.0以下	7.44	7.50	7.62	7.33	7.60	7.60	7.76										
味																			
臭気																			
色度	度		2.6	3.0	1.8	2.7	1.7	2.5	2.8										
濁度	度	15度以下	0.7	0.9	0.7	2.5	0.6	0.7	2.2										
腐食性(ランゲリア指数)																			
電気伝導率	mS/m		8	7	8	6	7	7	9										
総アルカリ度	mg/L		26	26	28	22	22	23	30										
浮遊物質	mg/L																		
溶解性物質	mg/L																		
水温	℃	30℃以下	15.1	17.0	20.4	21.0	24.0	23.0	19.5										
気温	℃		19.2	25.0	18.0	32.0	25.3	30.0	21.5										
天候			曇	晴	雨	晴	雨	晴	晴										
前日の天候			雲のち雨	曇雨	曇	曇	晴	晴	曇										
試験不実施理由																			

2024年度年報　　【綾川(工水)】綾川浄水場 工水配水(工水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	工水目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
			22日	20日	17日	17日	19日	17日	21日										
鉄及びその化合物	mg/L		0.04	<0.03	<0.03	0.10	<0.03	0.03	<0.03										
マンガン及びその化合物	mg/L		0.016	0.007	0.009	0.010	0.009	0.007	0.005										
塩化物イオン	mg/L		3	2	3	2	2	2	3										
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L		32	27	29	23	26	27	34										
蒸発残留物	mg/L		54	57	56	54	64	49	55										
pH値		6.0以上8.0以下	7.48	7.48	7.56	7.35	7.51	7.61	7.75										
味																			
臭気																			
色度	度		2.8	3.2	2.0	3.6	2.0	2.3	1.9										
濁度	度	15度以下	1.0	1.0	0.9	3.6	0.9	0.8	0.6										
腐食性(ランゲリア指数)																			
電気伝導率	mS/m		8	7	8	6	7	7	9										
総アルカリ度	mg/L		26	24	28	23	23	24	30										
浮遊物質	mg/L																		
溶解性物質	mg/L																		
水温	℃	30℃以下	15.7	17.2	21.0	20.7	25.5	24.0	20.6										
気温	℃		19.9	21.5	22.1	28.1	26.5	34.6	22.3										
天候			曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴										
前日の天候			雲のち雨	曇雨	曇	曇	晴	晴	曇										
試験不実施理由																			